

**ALLEGATO E**  
**PARERE CIPOR N.704 DEL 25 LUGLIO 2016**

Oristano, 25 luglio 2016

Prot. n° 704

Spett.le

**Ministero dello Sviluppo Economico**

DG Sicurezza dell'approvvigionamento e per le  
infrastrutture energetiche - Divisione IV

*Via Veneto n. 33*

00187 ROMA

[paola.barzaghi@mise.gov.it](mailto:paola.barzaghi@mise.gov.it)

[dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it](mailto:dgsaie impiantistrategici@pec.mise.gov.it)

*e. p.c. Spett.li*

**EDISON S.p.A.**

*Foro Buonaparte, 31*

20121 MILANO

[gruppoedison@pec.edison.it](mailto:gruppoedison@pec.edison.it)

**Regione Autonoma della Sardegna**

Presidenza della Giunta

*Viale Trento n. 69*

09123 CAGLIARI

[presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it)

[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

**Assessorato Industria**

Direzione Generale dell'Industria  
Servizio Energia ed Economia Verde

*Viale Trento n. 69*

09123 CAGLIARI

[industria@pec.regione.sardegna.it](mailto:industria@pec.regione.sardegna.it)

**Assessorato Difesa dell'ambiente**

Direzione Generale Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali

*Via Roma n. 80*

09123 CAGLIARI

[Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DG Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture  
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua  
interne

*Viale dell'Arte n. 16*

00144 ROMA

[dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it)

**Capitaneria di Porto di Oristano**

*Loc. Porto Industriale*

09096 Santa Giusta (OR)



[cp-oristano@pec.mit.gov.it](mailto:cp-oristano@pec.mit.gov.it)

**Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna**

[oopp.lazio@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.lazio@pec.mit.gov.it)

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Direzione centrale legislazione e procedure accise ed  
altre imposte indirette  
Ufficio accise sull'energia elettrica e sul gas naturale  
e tassazione a fini ambientali

*Via Mario Carucci, 71*

00144 ROMA

[dogane@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane@pce.agenziadogane.it)

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Direzione interregionale Toscana, Sardegna e Umbria

*Via G.B. Foggini n. 18*

50142 FIRENZE

[did.toscanasardegnaumbria@pce.agenziadogane.it](mailto:did.toscanasardegnaumbria@pce.agenziadogane.it)

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di  
Cagliari**

*Via Santa Gilla n. 35*

09123 CAGLIARI

[dogane.cagliari@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane.cagliari@pce.agenziadogane.it)

**Ministero dell'Ambiente e della tutela del  
territorio e del mare**

D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
Div. II – Sistemi di Valutazione Ambientale

*Via Cristoforo Colombo n. 44*

00154 ROMA

[Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

**Ministero della Difesa**

D.G. Lavori e Demanio

*Piazza della marina n. 4*

00196 ROMA

[geniodife@postcert.difesa.it](mailto:geniodife@postcert.difesa.it)

**Ministero della Difesa**

**Comando Terza Regione Aerea**

Ufficio Territorio e Patrimonio

*Viale Nazario Sauro, 39*

70100 BARI

[aeroregione3@postcert.difesa.it](mailto:aeroregione3@postcert.difesa.it)

**ENAC**

D.G. operatività e certificazione aeroporti

*Via Gaeta, 3*

00185 ROMA

[operazioni.centro@enac.gov.it](mailto:operazioni.centro@enac.gov.it)

**ENAV**

AOT-PSA

*Via Salaria, 716*

00185 ROMA

[funzione.psa@pec.enav.it](mailto:funzione.psa@pec.enav.it)

**Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della difesa civile

Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi

*Via di Santa Barbara n. 2*

00178 ROMA

[prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it)

**Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Sardegna**

*Via Antonio Lo Frasso n. 4*

09127 CAGLIARI

[dir.prev.sardegna@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.prev.sardegna@cert.vigilfuoco.it)

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano**

*Via del Porto snc*

09170 ORISTANO

[com.prev.oristano@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.oristano@cert.vigilfuoco.it)

**Provincia di Oristano**

Settore attività produttive

*Via Enrico Carboni*

09170 ORISTANO

[provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it)

**Comune di Santa Giusta**

*Via Garibaldi n. 84*

09096 Santa Giusta (OR)

[protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it)

**OGGETTO:** Società “EDISON S.p.A.”

*Riunione in Conferenza di Servizi per il rilascio della autorizzazione alla “installazione di un deposito costiero di GNL nel Porto di Oristano”.*

**Vostra nota Prot. n. 0019649 – 18/07/2016**

Riscontriamo la convocazione richiamata in oggetto e gli elaborati relativi al Progetto Autorizzativo della Società per rappresentare quanto segue.

In primo luogo precisiamo che ai sensi dell'articolo 10 del vigente *Regolamento per la vendita dei lotti di terreno e per la localizzazione delle iniziative produttive all'interno dell'area consortile*, entro il termine di riserva dell'area assegnata la Società dovrà presentare al Consorzio il progetto esecutivo della struttura produttiva, unitamente agli adempimenti di natura economica direttamente connessi al successivo acquisto dell'area, così come concordato, appunto, in fase di riserva.

Il Provvedimento autorizzativo conclusivo, a seguito del quale si potrà procedere alla cessione della proprietà dell'area, sarà emanato dal Consiglio di Amministrazione dello scrivente Consorzio, nella formula di "*approvazione del Progetto Esecutivo ed autorizzazione alla vendita dell'area*", sulla base della istruttoria effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Data la particolarità del presente procedimento, l'istruttoria tecnica degli elaborati è stata già eseguita ed, in generale, conclusa con *esito favorevole* alla iniziative, pur con le osservazioni a seguire.

Il Progetto è relativo alla realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di GNL da realizzare su un'area ubicata nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale e prospiciente il Canale Navigabile del Porto Industriale di Oristano: detta area è di proprietà Consortile ed è stata riservata alla Società "*EDISON S.p.A.*" con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello scrivente Consorzio n. 151/2014, ai sensi del sopra richiamato *Regolamento Consortile*.

L'area assegnata ha una superficie di circa mq 112.000, non ancora frazionata: ne deriva che i dati indicati dimensionali inseriti nel progetto presentato, potranno subire lievi variazioni a seguito di puntuale rilievo topografico di dettaglio.

Inoltre, si rileva:

- **Elaborato P920PLKC004 – Planimetria generale di Progetto:** lungo la recinzione lato sud si prevede la realizzazione di un varco che si affaccia direttamente sul lotto confinante, di proprietà dello scrivente Consorzio. Detta circostanza non può, chiaramente, trovare accoglimento.
- **Sistema di raccolta e collettamento acque meteoriche: Punto 15.4.2– (fase di Esercizio):** si prescrive l'inserimento di un **misuratore di portata** per la quantificazione dei volumi dei reflui provenienti dal trattamento delle prime piogge, da immettere nella rete di raccolta consortile delle acque nere. Inoltre, la Direttiva della Regione Autonoma della Sardegna "*DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE*", prevede che le acque di prima pioggia vengano **scaricate nelle successive 48/72 ore** dall'evento meteorico e, pertanto, con portate nettamente inferiori a quelle indicate - pari a 300 l/s - così da renderle, peraltro, pienamente compatibili con le portate delle condotte di raccolta consortili.
- **Rete di smaltimento acque meteoriche: Punto 4 e seguenti:** le portate risultanti (1620 l/s), poiché derivanti dall'applicazione di metodologie di calcolo particolarmente cautelative, appaiono sovradimensionate e non compatibili con il diametro della condotta di raccolta consortile esistente. Tuttavia, qualora detti valori di portate venissero confermati, si renderà necessario prevedere uno scarico diretto indipendente a mare, la cui realizzazione tuttavia, data la breve distanza del punto di immissione, non comporta impatti socio-economici rilevanti.

- **Fabbisogno idrico**, così come indicato al **Punto 15.3.2 – (fase di Esercizio)**: si precisa che in prossimità del lotto di terreno oggetto dell'intervento in programma, è presente una condotta di adduzione idrica del Diametro pari a 110 mm che, quindi, garantisce le portate richieste (3 mc/h) e che può essere utilizzata sia per usi civili che industriali.

Segnaliamo, infine, che a seguito del perfezionamento tecnico e amministrativo della pratica di insediamento in esame, sarà possibile valutare un soluzione alternativa all'approvvigionamento dei sistemi antincendio con l'acqua di rete, verificando la possibilità di utilizzare l'acqua in uscita dal Depuratore Consortile ubicato sempre nel Corpo Centrale dell'Agglomerato.

Fatte salve le eventuali ulteriori richieste di integrazioni che dovessero pervenire dagli altri Enti istruttori, si resta in attesa di ricevere i chiarimenti sopra indicati manifestando la completa disponibilità degli uffici per qualunque chiarimento si rendesse necessario al riguardo.

IL DIRETTORE

(Dott. *Marcello Siddu*)

Dir. UT Infrastrutture e Territorio/A.P.

Resp. UII/S.A.