



UTENZA	DENOMINAZIONE LINEA	Generale Emergenze	Emergenze 1 sala macchine	Emergenza 2 Sala macchine	Emergenza Uffici	Emergenza Locali ENEL	Riserva	RISERVA	RISERVA
	CODICE LINEA								
	POTENZA (kW)								
CORR. DI IMPIEGO (A)									
PROTEZ.	TIPO \ MARCA	MG	MG	MG	MG	MG	MG	MG	MG
	N^ POLI	4	2	2	2	2	4	4	4
	CORR. NOMINALE (A)	50	10	10	10	10	10	16	16
	TAR. DIFFERENZIALE (mA)		300	300	300	300	300	300	
	POT. DI INTERRUZIONE (kA)		25	25	25	25	25	25	25
CAVO	LUNGHEZZA (m)								
	TIPO DI POSA		Canale Tubazione	Canale Tubazione	Canale Tubazione	Canale Tubazione			
	SEZIONE CAVO (mmq)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5			
	TIPO CAVO		FTG10(0)M1	FTG10(0)M1	FTG10(0)M1	FTG10(0)M1			

QUADRO GRUPPO DI SOCCORSO SESIA 1

Pag. 1/1

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SESSERA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA, LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO

DATA
APRILE 2010

AGGIORNAMENTO
-

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:



IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

CONDOTTA PRIMARIA ED UTILIZZAZIONE IDROELETTRICA

SCHEMI ELETTRICI DEI QUADRI DI DISTRIBUZIONE EDIFICIO CENTRALE SESIA 1 ALIMENTAZIONI UTENZE DA GRUPPO DI SOCCORSO

TAVOLA N.
DC99

SCALA DISEGNO

PRATICA N 101310
ARCH. N IB 80
FILE : 101310-DC99

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO TECNICO ing. AGOSTINO
Viale Duca D'aosta n. 53
13011 Borgosesia (VC)
tel/fax 0163-22157 E-mail: studio.agostino@libero.it

MODIFICHE AGGIORNAMENTI	AGGIORNAMENTO N.				
	DATA				
CONTROLLO	FIRMA	DISEGNATORE F.C.	CONTROLLO M.P.	APPROVAZIONE D.C.	