




PLANIMETRIA LOCALE  
ISPESSTORE MECCANIZZATO  
(Scala 1:50)  
CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE



LEGENDA POSE:





PLANIMETRIA LOCALE  
ISPESSTORE MECCANIZZATO  
(Scala 1:50)  
CIRCUITI DI FORZA MOTRICE



NOTE:

- 1- IP44 IDENTIFICA IL GRADO MINIMO DI PROTEZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI SUOI COMPONENTI;
- 2- IN PROSSIMITA' DEI DISPERSORI DI TERRA DOVRANNO ESSERE UBICATI APPOSTI CARTELLI MONITORI CHE NE IDENTIFICHINO IL NUMERO E LA POSIZIONE;
- 3- ALL'INTERNO DELLE VIE CAVO RAFFIGURATE IN PIANTA DOVRANNO ESSERE POSATE LINEE ELETTRICHE AVENTI SEZIONE E TIPOLOGIA COME INDICATO NEGLI SCHEMI ELETTRICI ALLEGATI;
- 4- IN PROSSIMITA' DEL PULSANTE PER IL SEZIONAMENTO D'EMERGENZA DOVRA' ESSERE UBICATO APPOSTO CARTELLO MONITORE CON INDICANTE "PULSANTE D'EMERGENZA - AZIONARE SOLO IN CASO DI PERICOLO";
- 5- DOVRANNO ESSERE REALIZZATI I COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI ALLE TUBAZIONI METALLICHE CON CORRE IN RAME TIPO NO74-K 9/4 6mm<sup>2</sup> MEDIANTE IDONEI ACCESSORI PREPOSTI ALL'USO;

LEGENDA:



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA  
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SASSERA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA DEGLI INVASI ESISTENTI SUL TORRENTE RAVASANELLA ED OSTOLA, LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO

UTILIZZAZIONE IDROPOTABILE

PLANIMETRIA UBICAZIONE UTENZE DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E UTENZE FORZA MOTRICE ISPESSTORE MECCANIZZATO IN PROGETTO SPARAMENTO SUL T. RAVASANELLA PIANA E SEZIONI

<p>ATTIVITA' DI PROIEZIONE</p> <p>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</p> <p>STECI s.r.l.</p> <p>SOCIETA' DI INGEGNERIA</p> <p>VIA VENEZIA, 10 - 21021 BIELLE (VA)</p> <p>TEL. 0323/990000</p> <p>LE PROIEZIONI</p> <p>(del. Ing. Domenico Costantini)</p>		<p>DATA</p> <p>APRILE 2010</p> <p>AGGIORNAMENTO PROGETTO</p>	
<p>PROGETTO DEFINITIVO</p>		<p>SCALA ORIGINALE</p>	
<p>REVISIONI</p> <p>ELABORATI</p> <p>DATA</p> <p>CONTROLLATO</p> <p>INVIATO</p>		<p>PRIMA E SECONDA</p> <p>DATA</p> <p>19/01/2010</p> <p>19/02/2010</p>	