



MAGGIORI IRRAGGIAMENTI
 (assetto tradizionale come da RdS 2010)
12,5 Kw/m2 (R≥50 m)

RIFERIMENTO	IMPIANTO	TOP N°
A	Alchilazione	H1
B	Alchilazione	H6
C	Alchilazione	R1
D	C101	R3
E	Coking 1	R3
F	Coking 2	R6
G	Desolforazione Flussanti	R2
H	Desolforazione Gasoli	R2
I	Frazionamento BTX	R1
J	HIB	R1

RIFERIMENTO	IMPIANTO	TOP N°
K	PGS	H3
L	PGS	H5
M	PGS	H10 H12 H15
N	PGS	H18 H20 H23
O	PGS	H66
P	Polietilene	R1
Q	Vacuum	R3

0	12.05.16	EMESSO PER RDS 2016	DIS.	CONTR.
DATA		MODIFICHE		
9b]Gd5 8]glfYttr: A Yf]X]cbUY		Sede Cavenago d'Adda, p.za della Chiesa n. 1 Tel. 0371/709070 Fax 0371/709018 Indirizzo WEB - WWW.EIDOS.IT		
RAPPORTO DI SICUREZZA 2016 Rappresentazione planimetrica delle maggiori conseguenze incidentali (incendi)		SCALA	---	
		FORMATO	A3	
		DISEGNATO	EIDOS S.r.l.	
Questo disegno è valido esclusivamente per la rappresentazione delle conseguenze incidentali		TAVOLA:	FÎ	
		REVISIONE	00	
		VERIFICATO	---	
		APPROVATO	---	