

Messina 04/02/2017  
Prot. 025

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
[dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

e p.c.  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Politiche Europee  
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione  
Largo Chigi 19, Roma  
[info.politicheeuropee@pec.governo.it](mailto:info.politicheeuropee@pec.governo.it)

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA  
*Razionalizzazione della rete a 150 KV nella provincia di Messina*  
Realizzazione di un tracciato di km 2,8 nei comuni di Villafranca Tirrena e Saponara  
ZPS ITA030042 e ZSC ITA030011  
Ditta: Terna spa

Si segnala che è vigente il Piano di Gestione Monti Peloritani, che riguarda 13 ZSC e 1 ZPS, ricadenti in uno dei più importanti corridoi di migrazione del Paleartico Occidentale.

Alla realizzazione del nuovo tracciato di cui all'oggetto sono interessate in particolare la ZPS ITA030042 e la ZSC ITA030011, che ricadono anche in zona IBA.

Per i suddetti siti, in ragione della presenza del citato corridoio di migrazione, **il Piano di Gestione prevede l'obbligo di interrimento dei nuovi elettrodotti**, ma lo Studio di Incidenza pubblicato, pur richiamando il Piano di Gestione, omette di citare questa importante misura di conservazione.

Il Piano, in questione, decretato già nel 2009 da parte del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana, è stato elaborato con la consulenza e l'assistenza di una Task Force messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la spesa per i consulenti scientifici è stata a carico del POR Sicilia (Codice POR 1999.TT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0335).

Si chiede pertanto il rispetto della citata disposizione del Piano di Gestione.

Il Presidente  
Deborah Ricciardi

