

AVVISO AL PUBBLICO

**TERNA Rete Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 11799181000) – Gruppo Terna S.p.A.**

**COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITA' A VIA**

TERNA Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della TERNA S.p.A., comunica di aver presentato in data **14/02/2017** al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza, corredata dal progetto preliminare e dallo studio preliminare ambientale, per l'avvio della procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA del progetto:

**Variante agli elettrodotti: 380 kV doppia terna Toscana - Villavalle cod. 21332B1 e Villavalle - Villanova cod. 21333B1; 220 kV Villavalle - Pietrafitta cod. 22269D1; 150 kV Villavalle – San Gemini cod. 23682E1; 150 kV Villavalle – Acquasparta cod. 23647B1, per interferenza con nuova discarica AST Terni in località Vocabolo Valle.**

Il progetto è localizzato nella Regione Umbria in Provincia di Terni, Comune di Terni e prevede la realizzazione delle succitate varianti per la risoluzione dell'interferenza tra gli elettrodotti indicati ed il futuro ampliamento della discarica per rifiuti pericolosi a servizio del polo siderurgico umbro sito in località Vocabolo Valle nel Comune di Terni – autorizzata dalla Provincia di Terni con "Atto di Approvazione" del 10/01/2006 (Prot. Gen.60634 del 19 dicembre 2005) con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Le varianti aeree agli elettrodotti in parola, appartenenti alla Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), svilupperanno complessivamente una lunghezza di circa 4,00 Km a fronte di 3,981 km di linea demoliti con infissione di n. 9 nuovi sostegni a fronte di n.10 sostegni demoliti.

Le principali caratteristiche elettriche degli elettrodotti aerei interessati sono:

Elettrodotto DT 380 KV - 21332B1 Toscana - Villavalle e 21333B1 Villavalle – Villanova

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 380 kV

Corrente servizio normale linea aerea (Norma CEI 11-60): 2955 A

Elettrodotto ST 220 kV 222269D1 Villavalle – Pietrafitta

Frequenza nominale: 50 Hz

Tensione nominale: 220 kV

Corrente servizio normale linea aerea (Norma CEI 11-60): 905 A

Elettrodotto ST 150 kV 23647B1 Villavalle – Acquasparta

Frequenza nominale: 50 Hz

Tensione nominale: 150 kV

Corrente servizio normale linea aerea (Norma CEI 11-60): 570 A

Elettrodotto ST 150 kV 23682E1 Villavalle - S.Gemini

Frequenza nominale: 50 Hz

Tensione nominale: 150 kV

Corrente servizio normale linea aerea (Norma CEI 11-60): 570 A

Per i motivi su esposti, le suddette opere elettriche sono da ritenersi di pubblica utilità, urgenti e indifferibili in quanto funzionali alla pubblica utilità dell'opera in progetto che, nelle condizioni attuali, non può essere realizzata, nonché inamovibili stante la funzione cui è deputata la Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale.

Il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -  
Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali,  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- REGIONE UMBRIA Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale  
Piazza Partigiani, 1 - 06124 PERUGIA PG)
- PROVINCIA DI TERNI Settore Ambiente e Difesa del Suolo  
Viale della Stazione, 1 - 05100 TERNI (TR)
- COMUNE DI TERNI Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio  
Piazza M. Ridolfi, 1 - 05100 TERNI (TR)

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)

Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dgsalvaquardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaquardia.ambientale@pec.minambiente.it).

Terna Rete Italia s.p.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
*Antonio Lirio*

Spazio riservato all'Autorità Competente

Data di pubblicazione sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA



16-02-2017