

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015  
già Provincia Regionale di Trapani



pec: [provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net) - sito web: [www.provincia.trapani.it](http://www.provincia.trapani.it)

Oggetto: Avvio della fase di consultazione sul Rapporto Preliminare ai fini della procedura di VAS del Pds 2016 della RTN.

DITTA : Terna – Divisione Corporate Affairs

## Rilascio parere/osservazioni

Spett.le Terna – Divisione Corporate Affairs  
Direzione Affari Istituzionali e Autorizzazioni  
[svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare – Direzione generale  
per le valutazioni e autorizzazioni ambientali  
[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per il mercato elettrico,  
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
[dgmereen.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)

Al Comune di Castelvetrano  
[protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it)

Al Comune di Partanna  
[partanna@pec.it](mailto:partanna@pec.it)

In riscontro all'istanza prot. n. **TE/P2016 – 0007381** del **19/12/2016**, assunta al nostro prot. **45388** del **20/12/2016**, con la quale Terna – Divisione Corporate Affairs chiede il rilascio del parere di competenza sul rapporto preliminare ai fini della procedura di VAS, per definire il livello di dettaglio da includere nel rapporto Ambientale, si rilasciano i seguenti pareri a valere quali osservazioni sul rapporto preliminare alla ditta richiedente e ai destinatari sovraindicati, che tiene conto dei pareri multidisciplinari di competenza dell'Ente.

Dal punto di vista ambientale, si esprime **parere favorevole** con le seguenti osservazioni/ condizioni:

- in fase esecutiva, per la gestione dei materiali provenienti dagli scavi effettuati per la esecuzione delle opere, dovranno essere applicate le direttive imposte dal *D.M. 161/2012* e *ss.mm.ii.*, con

particolare riferimento alla caratterizzazione dei materiali di risulta, e con eventuale conferimento nei centri di recupero autorizzati qualora il materiale non dovesse risultare idoneo;

- rimessa in pristino delle aree eventualmente utilizzate nell'esecuzione dei lavori;
- utilizzazione di idoneo materiale opportunamente certificato, proveniente anche da centri di recupero autorizzati (ai sensi *dell'art. 24 della L.R. 12/2011*), per la formazione della viabilità di servizio, delle piste di accesso e delle piazzole destinate all'installazione dei tralicci per la posa degli elettrodotti aerei, che nella stazione elettrica di Partanna;
- di evitare attraversamenti nell'area interessata al "Sito Natura 2000 ITA010011 Sistema Dunale Capo Granitola Porto Palo e Foce del Belice, SIC – ZPS ITA 010006 – Paludi di Capo Feto e Margi Spano", di elettrodotto sia aereo che interrato, in quanto vi sarebbe il diniego da parte di questo Settore;
- vengano rispettati i limiti dei livelli sonori e le prescrizioni previsti *dall'art. 6 del DPCM 01/03/1991 e ss.mm.ii.*;
- vengano rispettati i limiti e le prescrizioni previsti dalla *L. 36/2001 e DPCM 8/7/2003* relativamente ai campi elettrici e magnetici;
- prestare particolare attenzione alla visibilità degli impianti in prossimità delle aree protette

In merito al presente Pds 2016, in questa fase procedurale di VAS si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 13 del *D.Lgs.152/2006* comma 2.

#### Dal punto di vista della Viabilità

Visti gli elaborati e verificato che trattasi di valutazioni prettamente ambientali senza alcun riferimento ad aspetti attinenti la viabilità, in questa fase **non si ha alcun parere/osservazione da esprimere in materia.**

#### Dal punto di vista Geomorfologico:

Va sottolineato che l'intervento progettuale ricade in aree ad alta incidenza sismica e a rischio geomorfologico e idraulico.

Per quanto sopra si esprime **parere favorevole senza alcuna osservazione.**

#### Riscontrate le carte dei vincoli, si rappresenta che:

Ricadono all'interno dell'area di studio terrestre:

- vincoli ambientali, quali il S.I.C. ITA01001 e la R.N.O., Foce del Fiume Belice
- vincoli paesaggistici territoriali diversi
- diversi interventi previsti nel PTP e nel programma triennale OO.PP.

Ricadono all'interno dell'area di studio marina:

- vincoli ambientali, quali S.I.C. ITA010019, ITA010020 e il ZPS ITA010030, il SIC/ZPS ITA01006 nonché la Riserva R.N.O. Isola di Pantelleria
- vincoli paesaggistici territoriali diversi
- diversi interventi previsti nel PTP e nel programma triennale OO.PP.

Risultano nell'area in oggetto dissesti e/o aree con pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico previsti nel PAI nei bacini 056 F.Modione ed area tra F.Modione e F. Belice – 057 F.Belice – 058 area tra il F. Belice e F. Carboj – 106 Pantelleria.

Il suddetto parere/osservazioni si rilascia fatti salvi i diritti di terzi e titoli autorizzativi degli Enti competenti, e non sostituisce autorizzazioni / pareri / concessioni di altri Enti preposti ad esprimersi sul progetto e/o sulla realizzazione delle opere previste in progetto.

Il Coordinatore del Gruppo Intersettoriale Pareri

Ing. Patrizia Murana

