



Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente**



Région Autonome Vallée d'Aoste

**Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement**

[dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[dgmereen.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)

[svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)

e, pc [territorio\\_ambiente@pec.regione.vda.it](mailto:territorio_ambiente@pec.regione.vda.it)

Oggetto: Avvio della fase di consultazione sul Rapporto preliminare ai fini della procedura di VAS del Piano di Sviluppo 2017 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

Con riferimento all'avvio della fase di consultazione del Rapporto preliminare della procedura di VAS concernente il Piano di Sviluppo 2017 della RTN, con la presente si evidenzia che una delle azioni operative previste prevede un intervento sul territorio regionale in comune di Aosta, loc. Signayes. Tale azione operativa, descritta come "Inserimento sezionatori su palo esistente presso Signayes all.", viene realizzata al fine di garantire un adeguato livello di affidabilità e flessibilità di esercizio nella rete 132 kV dell'area di Aosta, superando in tal modo l'attuale gestione a tre estremi "Rhins - Signayes - Aosta Ovest". L'intervento garantirà un sensibile miglioramento della gestione e della sicurezza di alimentazione del carico locale.

Qualora intervento comportasse la variazione di un tratto del percorso dell'elettrodotto in oggetto, sarà necessario effettuare il calcolo delle fasce di rispetto in tale area per verificare che non vi siano luoghi adibiti a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere rientranti in tali fasce.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Tecnico  
Ing. Marco CAPPIO BORLINO

Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni AGNESOD

*G. Rosso e V. Bottura/Direzione Tecnica*

ARPA VALLE D'AOSTA – ARPA VALLÉE D'AOSTE

Loc. Grande Charrière 44 - 11020 Saint-Christophe (AO)

tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079

www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: [arpavda@cert.legalmail.it](mailto:arpavda@cert.legalmail.it)

