LEGENDA - LUCE E FM

- LOCALE CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
- LOCALE CON DISTRIBUZIONE A VISTA
- LOCALE CON DISTRIBUZIONE IN MATERIALE PLASTICO PVC
- LOCALE CON DISTRIBUZIONE IN MATERIALE METALLICO TAZ
- LOCALE CON DISTRIBUZIONE IN ESECUZIONE Ex II 3G
- COMPONENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55
- CORDA DI RAME NUDO SEZ. 35 mmq
- POZZETTO DI TERRA
- CONNESSIONE IMPIANTO DI TERRA
- PRESA INDUSTRIALE MONOFASE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI
- PRESA INDUSTRIALE TRIFASE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI
- PRESA INDUSTRIALE TRIFASE+NEUTRO CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI
- PRESA INDUSTRIALE TRIFASE+NEUTRO CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI
- PRESA A SPINA 2P+T 16A STANDARD FRANCESE.
- PULSANTE 1P NO 10 A 250 V~
- QE_CV1 QUADRO DI BASSA TENSIONE FABBRICATO STAZIONE DI VENTILAZIONE 1
- QE_CV2 QUADRO DI BASSA TENSIONE FABBRICATO STAZIONE DI VENTILAZIONE 2
- QP_A QUADRETTO PRESE DA PARETE IN MATERIALE AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE IP65, CLASSE II
- APPARECCHIO DI ORIENTAMENTO DA INCASSO IN PARETE IN FUSIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO INOX CON LAMPADA HIT-CE 35W, IP65. DIM. 250 X 250 X 100 mm TIPO BEGA 2233+BE450 O EQUIV.
- ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON DIFFUSORE TRASPARENTE E OTTICHE COMBINATE IN PMMA. SISTEMA OTTICO A 36 LED, 81,6W (5600lm - 4000K - 700mA). MONTAGGIO SU PALO Ht=7,5m. TIPO DISANO 3275 MINI STELVIO PLUS POWER LED O EQUIV.
- POZZETTO DI DERIVAZIONE
- CAVIDOTTO MULTIPARETE DIRETTAMENTE INTERRATO
- PULSANTE A TIRANTE WCH
- SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA WCH
- RESET CIRCUITO SEGNALAZIONE WCH
- INTERRUTTORE UNIPOLARE
- DEVIATORE UNIPOLARE
- PUNTO ALLACCIO TERMOSTATO
- PUNTO ALLACCIO BOILER ELETTRICO
- PUNTO ALIMENTAZIONE ESTRATTORE PER BAGNO CIECO
- UE PUNTO ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA CONDIZIONATORE
- PUNTO ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA CONDIZIONATORE
- AE PUNTO ALIMENTAZIONE AEROTERMO ELETTRICO
- TE PUNTO ALIMENTAZIONE TORRINO ESTRAZIONE
- APG AUTOMAZIONE SERRANDA ELETTRICA
- 2/49W ARMATURA STAGNA, CORPO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE , RIFLETTORE IN ACCIAIO ZINCATO, LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE T5, REATTORE ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE IP65.
- 2/49W ARMATURA STAGNA, CORPO IN POLICARBONATO TRASPARENTE. RIFLETTORE IN ALLUMINIO ZINCATO, LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE T5, REATTORE ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE IP65, RESISTENZA AGLI URTI IK10.
- 104W APPARECCHIO INDUSTRIALE A LED, CORPO IN ALLUMINIO SATINATO COLORE BIANCO, RIFLETTORE IN POLIMETALCRILATO TRASPARENTE, FLUSSO LUMINOSO 12420 lm, GRADO DI PROTEZIONE IP65
- APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA A LED, CORPO IN POLICARBONATO, OTTICA SIMMETRICA, SCHERMO IN VETRO TEMPERATO AUT. 1h, RIC. 12 h, FUNZIONAMENTO "SE".

RIFERIMENTI / REFERENCES :

PRV_C3A_3840_26-48-30_10-01_Relazione generale descrittiva delle opere all'aperto
PRV_C3A_3843_26-48-30_30-02_Sistemazioni area di Imbocco - Planimetria e sezioni 1 di 2
PRV_C3A_3844_26-48-30_30-03_Sistemazioni area di Imbocco - Planimetria e sezioni 2 di 2

ECHELLE GRAPHIQUE / SCALA GRAFICA: 1:100
0 1 2 5 10 m

SISTEMA DI RIFERIMENTO LTF 2004c / SYSTEME DE REFERENCE LTF 2004c

PIANO DI LOCALIZZAZIONE / VUE D'ENSEMBLE



LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE
Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière
Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

PARTE IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)
CUP C11J05000030001 - PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL / OPERE CIVILI

TUNNEL DE BASE - TUNNEL DI BASE
GALERIE DE LA MADDALENA - GALLERIA DELLA MADDALENA
CENTRALE DE VENTILATION - CENTRALE DI VENTILAZIONE
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - VUE EN PLAN GENERAL EQUIP. ECLAIRAGE ET FM NIVEAU +675.55 /
IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI LUCE E FM A QUOTA +675.55

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	27/01/2017	Première diffusion de la phase PRF-PRV / Prima emissione della fase PRF-PRV	G. VERGNANO (St. Quaranta)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
A	27/03/2017	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	G. VERGNANO (St. Quaranta)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI

Code Doc	P	R	V	C	3	A	T	S	3	7	7	3	3	A	A	P	P	L	A
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Emetteur / Emittente		Numero					Indice	Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED: C3A // // 26 48 50 30 27

ÉCHELLE / SCALA: 1:100

TELT sas - Savoie Technolac - Bâtiment "Homère" -
13 allée du Lac de Constance - 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952
Propriété TELT Tous droits réservés - Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN