



LEGENDA

	Interruttore extrarapido		Relè voltmetrico autoalimentato con uscita in f.o.
	Sezionatore a corno motorizzato		Sezionatore unipolare (Comando manuale)
	RM... Relè di massa (Collegato alla maglia di terra)		Canale di misura
	F Fusibile di potenza		Canale di misura corrente Corrente verso terra
	TOccE Canale di misura corrente Corrente verso terra masse sala comando		Canale di misura corrente Corrente per guasto a terra
	Partitore con relè voltmetrico		Interruttore di manovra-sezionatore per carica e scarica condensatori filtro
	R.L. Resistenza prova linea		Tel. PT Teleruttore prova terra
	ASDE3 Dispositivo di asservimento		Scaricatore a spinterometro e condensatore per 3 kv cc
	UPP Unità Periferica di protezione (UPP)		Unità Periferica di controllo (UPC)

NOTE:
Le celle alimentatori dovranno essere del tipo omologato da RFI/DM.

COMMITTENTE:
 RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
 ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
UO TECNOLOGIE CENTRO
PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO
Cabina TE
Schema elettrico generale

SCALA:
-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
IF0H 22 D 18 DX SE0000 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Trezza	Giugno 2017	N. Carones	Giugno 2017	F. Cerrone	Giugno 2017	G. Guignarini	Giugno 2017