


Cabina elettrica Cogliolo, nord
Pianta con ubicazione impianti meccanici



LEGENDA

T1	FORNO DI ESPULSIONE CANTEROTTO PER LOCALE QUADRI ELETTRICI - Presa: 2500 m ² /h - Giri minuto: 1400 - Potenza elettrica massima: 0,515 kW - Alimentazione elettrica: 400 V/50 Hz
UE1-UE11	IMPIANTO MONOFASICO PER CONDIZIONAMENTO LOCALI T1C - Potenza: 3,01 kW - Potenza termica: 10,9 kW - Alimentazione elettrica: 400 V / 50 Hz
MG	MONTANTE LIQUIDO/GAS IMPIANTO SPULI IN BAMB. PRESSURIZATO
L	TUBAZIONE LIQUIDO IMPIANTO SPULI IN BAMB. PRESSURIZATO
G	TUBAZIONE GAS IMPIANTO SPULI IN BAMB. PRESSURIZATO
CD2	COMANDO A PARETE LINEA INTERNA SPULI
TD3	TERMOSTATO AMBIENTE PER REGOLAZIONE TORRINI
PE1	POZZO PERDENTE - Diametro esterno orologio: 200 mm - Diametro interno orologio: 216 mm - Numero fori per orologio: 16 - Numero fori: 10 cm - Altezza orologio: 10 cm - Altezza oltre: 500 cm
PL	PIUVIALE
PL	TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE CARICHE
PL	PERDENTE TUBAZIONE
□	PROZETTO DIVERZIONE
■	CANALINA DI SCARICO IN GHISA
⊖	ESTINTORE PORTATILE A CO ₂ DA 5kg
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6kg
VM	VALVOLE DI MANOVRA A CHIUSURA RAPIDA

NOTE

- PERDENTE TUBAZIONE DI SCARICO GISE MINIMA
- PERDENTE TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE CARICHE
- NEI LOCALI DI SCARICO ACQUE CARICHE PREVEDI SPULI DA RISCARICARE
- PER DIAMETRI DA 6,4MM A 15,9MM UTILIZZARE TUBAZIONI IN BAMB. DI PRIMO "P" (SECONDO UNI EN 10257)
- PER DIAMETRI DA 19,1MM A 41,3MM UTILIZZARE TUBAZIONI IN BAMB. DI PRIMO "V" (SECONDO UNI EN 10257)

**AUTOSTRADA VALDASTICO
A31 NORD**
1° LOTTO
Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

PROGETTO DEFINITIVO

CIP 0281 3006 6006
WBS 055.54101
J04.1

COMITENTE

S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Area Costituzioni Autostradali

PRESTATORE DI SERVIZI

CONSORZIO RAETTA

RESPONSABILITÀ TECNICA
TRA LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
TECNICA

RAETTA
Via S. Maria Maddalena, 10
37060 S. Maria Maddalena (Verona)

PROGETTAZIONE
ITALCONSULT

PROGETTO
12/05/08 08:09:02

ELABORATO: IMPIANTI

CABINE ELETTRICHE
CABINA ELETTRICA COSOLLO NORD
PIANTA CON UBICAZIONE IMPIANTI MECCANICI

AUTOSTRADA VALDASTICO
BRANCA VERONA - PAVIA - MANTOVA
Autostada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
Via Mazzini 22 - 37060 S. Maria Maddalena (Verona)
AREA COSTITUZIONI AUTOSTRADALI

RINA
RINA CERTIFICAZIONE
SISTEMI DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ
PER LA SICUREZZA
PER L'AMBIENTE

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: **RAETTA** - Via S. Maria Maddalena, 10 - 37060 S. Maria Maddalena (Verona) - Tel. 0445/460011 - Fax 0445/460012 - Email: info@raetta.it
PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: **ITALCONSULT** - Via S. Maria Maddalena, 10 - 37060 S. Maria Maddalena (Verona) - Tel. 0445/460011 - Fax 0445/460012 - Email: info@italconsult.it