



**LEGENDA**

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 25.00 m MIN. OLTRE LA RECINZIONE
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 3.00 m min. OLTRE LA RECINZIONE
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A 25.00 m min. OLTRE LA RECINZIONE
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

0	APR. 2017	EMISSIONE	L. RICCI	F. MARCHETTI	V. FORLIVESI	G. GIOVANNINI				
INDICE	DATA	R E V I S I O N I			ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO			
<b>SNAM RETE GAS</b>		PROGETTISTA <b>TechnipFMC</b>		Dis. <b>ST-028</b>						
		Rif. TPIDL: 073670-010-STC-3290-028		Fg. <b>1</b> di <b>1</b>						
Progetto: METANIZZAZIONE SARDEGNA DN 650 (26")/DN 400 (16"), DP 75 bar							Comm.			
							INDICE			
							Scala			
<b>ATTRaversamento TIPO DI AUTOSTRADe E STRADe AD ESSE ASSIMILABILI</b>							Sostituisce il ..... Sostituito dal .....			