PER CONTINUAZIONE VEDI DIS.
C-10054-ANT-PI-001 Fg.1di2

ACQUA DA
ANELLO ANTINCENDIO

14"-AI-1070-1C2-V

HV 102 — 10.000 l/min — HV 101 — HV 170A

P-1

14"-LGE-1074-1C1-V

4"-LGE-1072-1C1-V

4"-LGE-1073-1C1-V

HV 103

T-021
SCHIUMA
10 m³

LI

14"-LGE-1035-1C1-V

XV 182 — XV 188

8"-LGE-1079-1C1-V

8"-LGE-1085-1C1-V

14"-LGE-1035-1C1-V

XV 181 — XV 233 — XV 234 — XV 189

8"-LGE-1078-1C1-V

8"-LGE-1086-1C1-V

T-001
FUEL OIL
46 x 21.5 m
35.000 m³

T-002
FUEL OIL
46 x 21.5 m
35.000 m³

T-008
GO/CS
17.5 x 21.5 m
5.000 m³

T-009
GO/CS
17.5 x 21.5 m
5.000 m³

LG

XV 235 — XV 183 — XV 187

8"-LGE-1080-1C1-V

8"-LGE-1087-1C1-V

T-003
FUEL OIL
46 x 21.5 m
35.000 m³

T-004
FUEL OIL
46 x 21.5 m
35.000 m³

T-010
GO/CS
17.5 x 21.5 m
5.000 m³

GENERATORE DI
SCHIUMA

XV 193 — XV 184 — XV 236 — XV 191

4"-LGE-1090-1C1-V

8"-LGE-1081-1C1-V

8"-LGE-1088-1C1-V

SALA POMPE
CAT. "C"

T-011
GO/CS
17.5 x 21.5 m
5.000 m³

XV 237

T-012
GO/CS
17.5 x 21.5 m
5.000 m³

T-005
GO/CS
22.5 x 21.5 m
8.500 m³

T-006
GO/CS
22.5 x 21.5 m
8.500 m³

T-007
GO/CS
22.5 x 21.5 m
8.500 m³

ZONA STOCCAGGIO

XV 238 — XV 236

14"-LGE-1035-1C1-V

8"-LGE-1089-1C1-V

8"-LGE-1082-1C1-V

8"-LGE-1083-1C1-V

8"-LGE-1084-1C1-V

XV 192 — XV 240 — XV 185 — XV 186 — XV 187

14"-LGE-1035-1C1-V

XV 241

SALA POMPE
CAT. "A"

PER CONTINUAZIONE VEDI DIS.
C-10054-ANT-PI-001 Fg.1di2

AL PONTILE

10"-LGE-1091-1C1-V

10"-LGE-1092-1C1-V

PER CONTINUAZIONE VEDI DIS.
C-10054-ANT-PI-001 Fg.1di2

ACQUA DA
ANELLO ANTINCENDIO

14"-AI-1071-1C2-V

HV 105 — 10.000 l/min — HV 104 — HV 170B

P-2

14"-LGE-1077-1C1-V

4"-LGE-1075-1C1-V

4"-LGE-1076-1C1-V

HV 106

T-022
SCHIUMA
10 m³

LI

SIMBOLOGIA

- ANELLO SCHIUMOGENO
- ANELLO ANTINCENDIO
- VALVOLA SARACINESCA
- VALVOLA DI RITEGNO
- ATTUATORE PNEUMATICO
- ATTUATORE MOTORIZZATO ELETTRICO
- CAMERA SCHIUMA BASSA ESPANSIONE
- GENERATORE DI SCHIUMA MEDIA ESPANSIONE
- PROPORZIONATORE MECCANICO 3%
- DISCO DI ROTTURA

COMANDI E INDICAZIONE SELETTORE LOC/REM
INDICAZIONE STATO MOTORE
INDICAZIONE POSIZIONE
TIPICO STRUMENTALE VALVOLA MOTORIZZATA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
02	03/03/11	EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO	Iting Italiana Ingegneria S.r.l.	Med Engineering S.r.l.	Decal Mediterraneo S.r.l.
01	14/01/11	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	Iting Italiana Ingegneria S.r.l.	Med Engineering S.r.l.	Decal Mediterraneo S.r.l.
00	20/12/10	EMISSIONE PER COMMENTI	Iting Italiana Ingegneria S.r.l.	Med Engineering S.r.l.	Decal Mediterraneo S.r.l.

DECAL MEDITERRANEO S.r.l.
SEDE LEGALE:
Via Tittadi Piano,4
95015 - Santa Maria (CR)
www.decal.it

TITOLO
Oggetto
STUDIO NUOVO DEPOSITO
P&ID ANTINCENDIO STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE SCHIUMOGENO

MED ENGINEERING S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
SEDE TECNICA:
Via Archimede, 33
96100 - SIRACUSA
www.medengineering.net
Tel./Fax: +39 - 0931 - 491284

STABILIMENTO: AUGUSTA | IMPIANTO: PUNTA CUGNO | COMMESSA: I.B._X_XI_PR_103

ELABORATO: Iting Italiana Ingegneria — ITING ITALIANA INGEGNERIA S.r.l. SEDE LEGALE: Via Emilia, 17 Pal. A 95126 - CATANIA Tel. +39 - 095 - 7150111 Fax. +39 - 095/7150111

CONTROLLATO: MED ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria Via Archimede, 33 96100 - SIRACUSA Tel./Fax: +39 - 0931 - 491284

APPROVATO: DECAL MEDITERRANEO S.r.l. SEDE LEGALE: Via Tittadi Piano,4 95015 - Santa Maria (CR)

NOME FILE: C-10054-ANT-PI-002_01.DWG | NOME FILE: 102_I.B._X_XI_ANT_103_rev02.pdf | SCALA 1:____ | FOGLIO 1 di 1 | DATA 03/03/11

Questo disegno è proprietà esclusiva della Società MED ENGINEERING S.r.l. Se ne proibisce espressamente la duplicazione e la visione a terzi.

ALLA STAMPA DEL FOGLIO DEVE ESSERE DATA L'ORIENTAZIONE DI RITAGLIO