



LEGENDA

- MET. SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CHIETI DN 650 (26"), DP 75 bar - IN PROGETTO
- MET. RECANATI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO DN 650 (26"), DP 75 bar - IN PROGETTO
- ALTRI METANODOTTI IN PROGETTO (LINEE SECONDARIE)
- GASDOTTI SNAM RETE GAS DA PORRE FUORI ESERCIZIO E RECUPERARE
- GASDOTTI SNAM RETE GAS IN ESERCIZIO
- GASDOTTI SNAM RETE GAS IN ESERCIZIO TRATTO DOVE POSARE SOLO IL CAVO TELECOMANDO
- TRENCHLESS
- AREE DI RAGGRUPPAMENTO LINEE SECONDARIE

A 1 - Coll. Fonderia Veco (Martinsicuro) DN 100 (4"), DP 75 bar
 1a - Veco Fonderia Smalteria Spa (Martinsicuro) DN 100 (4"), MOP 70 bar
 2a - De Leonardis (Martinsicuro) DN 80 (3"), MOP 70 bar

B 2 - Coll. Comune di Corropoli DN 100 (4"), DP 75 bar
 3 - Rif. Comune di Tortoreto 1° presa DN 150 (6"), DP 75 bar
 4 - Rif. Comune di Alba Adriatica DN 100 (4"), DP 75 bar
 5 - Rif. Comune di Tortoreto 2° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 3a - Citigas Società COOP VA Spa (Corropoli) DN 100 (4"), MOP 70 bar
 4a - All. Comune di Alba Adriatica DN 80 (3"), MOP 70 bar
 5a - Edison D.G. Spa (Tortoreto) - (2° presa colle Fontanelle) DN 80 (3"), MOP 70 bar
 6a - All. comune di Tortoreto 1° presa DN 80 (3"), MOP 70 bar

C 6 - Coll. Metallurgica Abruzzese (Mosciano Sant'Angelo) DN 100 (4"), DP 75 bar
 7 - Rif. Comune di Giulianova 2° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 8 - Rif. Comune di Mosciano Sant'Angelo DN 100 (4"), DP 75 bar
 7a - Metallurgica Abruzzese Spa (Mosciano Sant'Angelo) DN 80 (3"), MOP 70 bar
 8a - Comune di Giulianova 2° presa DN 80 (3"), MOP 70 bar
 9a - EDMA Reti Gas Srl (Mosciano Sant'Angelo) DN 80 (3"), MOP 70 bar

D 9 - Rif. Comune di Giulianova 1° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 10 - Rif. Metanauto Giulianova DN 100 (4"), DP 75 bar
 11 - Coll. Comune di Roseto degli Abruzzi 3° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 10a - JULIA Reti Srl (Giulianova) DN 80 (3"), MOP 70 bar
 11a - Matanauto Giulianova Snc (Giulianova) DN 80 (3"), MOP 70 bar
 12a - SAIG S.p.A. (Giulianova) DN 100 (4"), MOP 70 bar
 13a - Società Italiana per il Gas Spa (Roseto degli Abruzzi) - (3° presa Cologna) DN 80 (3"), MOP 70 bar

E 12 - Rif. Comune di Roseto degli Abruzzi 1° presa DN 150 (6"), DP 75 bar
 13 - Rif. Comune di Roseto degli Abruzzi 2° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 14a - Der. Per Roseto DN 150 (6"), MOP 70 bar
 15a - Diramazione Nord Roseto DN 100 (4"), MOP 70 bar
 16a - Diramazione Sud Roseto DN 100 (4"), MOP 70 bar
 17a - Società Italiana per il Gas Spa (Roseto degli Abruzzi) - (1° presa) DN 100 (4"), MOP 70 bar
 18a - Società Italiana per il Gas Spa (Roseto degli Abruzzi) - (2° presa) DN 80 (3"), MOP 70 bar

F 14 - Rif. All. SGI DN 150 (6"), DP 75 bar
 15 - Nuovo Coll. Pozzi ENI S.p.A. Pineto DN 300 (12"), DP 75 bar
 16 - Rif. Comune di Pineto 2° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 19a - All. SGI DN 150 (6"), MOP 70 bar
 20a - Coll. Pozzi ENI S.p.A. Pineto DN 300 (12"), MOP 70 bar
 21a - All. Comune Pineto 2° presa DN 80 (3"), MOP 70 bar

G 17 - Rif. Comune di Pineto 1° presa DN 100 (4"), DP 75 bar
 22a - Società Italiana per il Gas Spa (Pineto) - (1° presa Capoluogo) DN 100 (4"), MOP 70 bar

H 18 - Coll. Comune di Atri DN 100 (4"), DP 75 bar
 19 - Coll. Comune di Silvi DN 100 (4"), DP 75 bar
 20 - Coll. Allevamenti Fosso del Gallo (Silvi) DN 100 (4"), DP 75 bar
 23a - Unigas Srl (Atri) DN 100 (4"), MOP 70 bar
 24a - Società Italiana per il Gas Spa (Silvi) DN 80 (3"), MOP 70 bar
 25a - Allevamenti Fosso del Gallo Srl (Silvi) DN 100 (4"), MOP 70 bar

I 21 - Rif. Comune di Città Sant'Angelo DN 100 (4"), DP 75 bar
 22 - Coll. All. Raddoppio All. Comune di Montesilvano DN 150 (6"), DP 75 bar
 26a - Società Italiana per il Gas Spa (Città Sant'Angelo) DN 80 (3"), MOP 70 bar
 27a - All. Raddoppio All. Comune di Montesilvano DN 150 (6"), MOP 70 bar
 28a - All. Comune di Montesilvano DN 80 (3"), MOP 70 bar

L 23 - Coll. Deriv. per Loreto Aprutino - Penne DN 200 (8"), DP 75 bar
 24 - Rif. Comune di Moscufo DN 100 (4"), DP 75 bar
 29a - Deriv. per Loreto Aprutino - Penne DN 200 (8"), MOP 70 bar
 30a - 2L Rete Gas Spa (Moscufo) DN 100 (4"), MOP 70 bar

M 25 - Coll. Comune di Pianella DN 100 (4"), DP 75 bar
 31a - Società Italiana per il Gas Spa (Pianella) DN 100 (4"), MOP 70 bar

N 26 - Coll. Comune di Rosciano DN 100 (4"), DP 75 bar
 32a - Società Italiana per il Gas Spa (Rosciano) DN 80 (3"), MOP 70 bar

- Siti di importanza comunitaria (SIC 92/43/CEE)
- Zone di protezione speciale (ZPS 409/CEE)
- Zone speciali di conservazione (ZSC 92/43/CEE)
- Parchi

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0 | Ottobre 2017 | Emissione | | Alesi M. | Brunetti M. | Scioci L. |
| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO | |
| | | | 023068 | | 000 | |
| | | | RIAFICAMENTO METANODOTTO RAVENNA - CHIETI TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CHIETI DN 650 (26") - DP 75 bar | | | |
| COROGRAFIA DI PROGETTO | | | DISEGNO LB-B-83114 REVISIONE 0 FG. 1 DI 1 SCALA 1:100.000 | | | |

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance S, OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community