



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704

Telefono 0874 4011 Telefax 0874 411976

P.E.C.: [provincia.campobasso@legalmail.it](mailto:provincia.campobasso@legalmail.it)

**2° Settore – Personale, programmazione e Pianificazione**

**3° Servizio – Programmazione Politiche Ambientali e PTCP**

Dirigente: *dott. Angelo Fratangelo*

**Ufficio Piano Territoriale di Coordinamento  
Provinciale, Valutazioni Ambientali**

Responsabile dell'Ufficio: arch. Nicola Petrella

Telefono 0874 401388

e-mail: [arch.nicola.petrella@provincia.campobasso.it](mailto:arch.nicola.petrella@provincia.campobasso.it)

1/1

*Spett.le* **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare**  
*Direzione Generale per le Valutazioni e le  
Autorizzazioni Ambientali*  
*Via C. Colombo, 44*  
*00147 Roma*  
[DGSalvanguardia.Ambientale@PECminiambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PECminiambiente.it)

**Oggetto:** Osservazioni della Commissione Tecnica Interdisciplinare Provinciale VIA-VAS sull'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativo al progetto “*Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli*” presentata dalla società Snowstorm, s.r.l.  
Trasmissione determinazione dirigenziale.

Con la presente si trasmette la determinazione dirigenziale n° 1661 del 06/12/2017 relativa alle osservazioni espresse dalla C.T.I. sull'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto in oggetto.

**Il Dirigente**  
**dott. Angelo Fratangelo \***

\* La presente lettera è firmata digitalmente (ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.).

# Provincia di Campobasso

## Determinazione Dirigenziale N. 1661 del 06-12-2017

Proposta di Determinazione Dirigenziale  
N. 253 del 05-12-2017

OGGETTO:	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO EX BG I.P. DI TERMOLI (CB) - OSSERVAZIONI DEL CTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.</b>
SETTORE:	<b>2° SETTORE: PERSONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE</b>
UFFICIO:	<b>3° SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE POLITICHE AMBIENTALI E PTCP</b>
DIRIGENTE:	<b>ANGELO FRATANGELO</b>
POSIZIONE ORGANIZZATIVA:	<b>CARLO NICOLA LALLI</b>
RESP. PROCEDIM./ RESP. UFFICIO/ R.U.P.:	<b>NICOLA PETRELLA</b>
ISTRUTTORE:	<b>NICOLA PETRELLA</b>
TRASMETTERE A:	
ALLEGATI:	<b>1</b>

## Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO CHE:

- la L.R. n. 21/2000 all'art. 5, comma 2, prevede che, tra gli altri, saranno chiamati a far parte del "Comitato tecnico V.I.A." i *"rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati al progetto in esame"*;
- la Giunta Provinciale con atto n. 10 del 19/01/2007 ha dettato linee di indirizzo in merito all'applicazione della citata legge regionale ed, in particolare, ha demandato al Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, tra l'altro, il compito di *"...convocare e presiedere le riunioni della Commissione Tecnica interdisciplinare appositamente istituita presso questa Provincia ed al cui vaglio dovranno essere sottoposti tutti gli atti oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale; b) richiedere, ove necessario, la partecipazione, sulla base delle specifiche caratteristiche del progetto presentato e dell'ambiente coinvolto, alla Commissione Tecnica di altri Dirigenti (o funzionari delegati) di altri Servizi e/o di altri soggetti istituzionali e territoriali interessati; c) raccogliere eventuali contributi scritti ovvero osservazioni e verbalizzazioni ed adottare la determinazione dirigenziale di conclusione dell'iter istruttorio avente natura giuridica di parere tecnico/amministrativo; d) trasmettere, per il tramite dell'Assessore all'Ambiente, la citata determinazione all'Autorità competente (Giunta Provinciale) ad assumere il provvedimento finale..."*;
- la Giunta Provinciale, a parziale modifica della deliberazione n° 10 del 19/01/2007 (punto 3 lettera e) del dispositivo), con atto n° 124 del 06/06/2007 ha stabilito che l'esecutivo, attraverso una presa d'atto della determinazione dirigenziale di conclusione dell'iter istruttorio, dovrà essere portato a conoscenza del parere tecnico/amministrativo reso a seguito di esame della Commissione Tecnica interdisciplinare provinciale appositamente istituita per la valutazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
- la Giunta Provinciale, successivamente, con atto n° 168 del 07/10/2011 ha affidato al Dirigente del 4° Dipartimento 2° Servizio il compito di trasmettere eventualmente, per tramite dell'Assessore all'Ambiente, la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Provinciale per la presa d'atto del parere reso dalla sopraccitata determinazione dirigenziale;
- a tal fine, con determinazione dirigenziale n° 123 del 16/01/2001, di recente integrata con provvedimento n° 124 del 05/04/2016, è stata costituita presso questa Provincia una Commissione Tecnica interdisciplinare per l'esame dei progetti sottoposti a V.I.A.;
- con delibera di Giunta Regionale n° 168 del 07/10/2011 sono state fissate nuove linee di indirizzo per l'attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 21/2000 e dalla delibera di Giunta Regionale n° 26/2009 in merito alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota del 15/11/2017 (prot. Provincia 29123) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha inviato nota avente ad oggetto istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto "Manutenzione straordinario della centrale termoelettrica sa ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)" presentata dalla società Snowstorm s.r.l., con richiesta di presentare eventuali osservazioni;

- con nota n° 29681/17 del 21/11/2017 è stata fissata la riunione della Commissione Tecnica Interdisciplinare Provinciale V.I.A. per il giorno 28/11/2017, alle ore 9.30 presso gli Uffici del 2° Settore - 3° Servizio della Provincia, al fine di esaminare la documentazione progettuale inerente l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto "Manutenzione straordinario della centrale termoelettrica sa ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)" presentata dalla società Snowstorm s.r.l.;

- la Commissione Tecnica Interdisciplinare Provinciale V.I.A. riunitasi, quindi, in data 28/11/2017, ai fini della procedura di VIA di competenza regionale prevista dal D.Lgs. 152/20012, ha rilasciato osservazioni per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto "Manutenzione straordinario della centrale termoelettrica sa ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)" presentata dalla società Snowstorm s.r.l., così come riportato nell'allegato verbale di commissione;

**VISTA** la L. 241/1990;

**VISTO** il T.U. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n° 21/2000;

#### PROPONE

1. di prendere atto della documentazione progettuale inerente l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativo al progetto "Manutenzione straordinario della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)" presentata dalla società Snowstorm s.r.l.;

2. di prendere atto, altresì, delle osservazioni espresse in relazione alle esclusive competenze dell'Ente con verbale di seduta del 28/11/2017, in allegato, dalla Commissione Interdisciplinare Provinciale.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Nicola Petrella\*

\* La presente lettera è firmata digitalmente (ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i)

IL DIRIGENTE ANGELO FRATANGELO,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 253 del 05-12-2017,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

**DETERMINA**

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 253 del 05-12-2017.

**IL DIRIGENTE**  
**2° SETTORE: PERSONALE,**  
**PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**  
**ANGELO FRATANGELO \***

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Per effetto di quanto innanzi l'Organo Tecnico "..... .. ..  
..... .. ..  
..... .. ..  
..... .. ..  
..... .. ..  
..... .. ..".

Tale necessità è stata ribadita dall'ARPA Molise con nota prot. N. 15787 del 14.11.2017 (allegato n. 2).

Si ritiene, in accordo con quanto espresso dall'Arpa Molise, che venga preliminarmente concluso il procedimento di bonifica in corso ex art. 242 e segg. Del D. Lgs n. 152/06.

Arch. **Nicola PETRELLA**: ritiene che per quanto di competenza non ci sia nulla da osservare;

Arch. **Giuseppe RUSSO**: ritiene che per quanto di competenza non ci sia nulla da osservare;

Dott. **Roberto IAFELICE**: ritiene che per quanto di competenza non ci sia nulla da osservare;

Geom. **Nicola CIARMELA**: Per quanto attiene alla proposta di intervento per la "..... .. ..  
..... .. ..", in relazione alle competenze di questo Ufficio, dalla visione dell'elaborato "06-PdD – Piano delle demolizioni", si è rilevato che la ditta proponente intende svolgere anche attività finalizzate al riutilizzo dei rifiuti provenienti dalle demolizioni attraverso operazioni di prelievo, stoccaggio, frantumazione e trasporto verso utilizzatori esterni del materiale ottenuto completo di test di cessione.

Tenuto conto che tali operazioni rientrano tra le attività di recupero rifiuti che necessitano di procedimento autorizzativo, si evidenzia la necessità di dover indicare quale procedura si intende seguire per avviare detta attività, riportando: le tipologie e le quantità di rifiuti da trattare in tonn/giorno, per le finalità di cui agli Allegati III e IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006.

**L'ing. Plescia**, assente, ha inviato via mail in data 21/11/2017: "vista la documentazione di che trattasi considerato che l'intervento è ricompreso alle sole aree interne alla centrale termoelettrica, si comunica per quanto di competenza che questi uffici non devono esprimere alcun parere in quanto per dare esecuzione dell'intervento proposto non sono interessate le strade provinciali."

Fanno parte del presente verbale gli allegati 1 e 2 citati dal dott. Amedeo Gentile.

La seduta viene chiusa alle ore 11,30.

**COMMISSIONE TECNICA INTERDISCIPLINARE**  
**Valutazione di Impatto Ambientale**  
(D.Lgs. 152/06 e L.R. 21/2000)

Verbale della seduta del giorno 28 Novembre 2017

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG  
I.P. di Termoli (CB)

-Dott. Carlo LALLI con funzioni di Presidente \_\_\_\_\_

- Dott. Amedeo GENTILE \_\_\_\_\_

- Arch. Nicola PETRELLA \_\_\_\_\_

- Arch. Giuseppe RUSSO \_\_\_\_\_

- Geom. Nicola CIARMELA \_\_\_\_\_

- Dott. Roberto IAFELICE \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Arch. Nicola Petrella





Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

PEC: arpamolise@legalmail.it

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI  
Unità Operativa Complessa delle Attività Territoriali  
SR\_C\_SCA

ALL. N. 1

TRASMESSA VIA PEC

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
TERMOLI (CB)

ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
SERVIZIO AMBIENTE  
CAMPOBASSO

ALLA REGIONE MOLISE  
SERVIZIO AMBIENTE  
CAMPOBASSO

AL Co.S.I.B.  
TERMOLI (CB)

AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
A.S.RE.M. – ZONA DI TERMOLI  
TERMOLI (CB)

ALLA SNOWSTORM S.R.L. UNIP.  
BERGAMO


**OGGETTO: SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO "EX CENTRALE BG ITALIA POWER" – C.DA PANTANO BASSO – TERMOLI (CB). VALIDAZIONE RISULTATI D'ANALISI ATTIVITÀ DI INDAGINE AMBIENTALE CONDOTTA NEI MESI DI MARZO E LUGLIO 2017.**

In riferimento ai campioni di acqua sotterranea prelevati il giorno 08 marzo 2017 e 17 luglio 2017 dalla ERM per conto di Snowstorm, attuale proprietaria del sito in questione, nell'ambito delle attività di approfondimento di indagine ambientale effettuate al fine di aggiornare lo stato di qualità delle acque sotterranee limitatamente ai piezometri MW3, Mw4 ed MW7 ed i parametri 1,2-Dicloropropano e Bromodichlorometano, così come concordato nella Conferenza dei Servizi del giorno 19 gennaio 2017 riunitasi presso il



Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvaplana 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta 1 86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



ARPA molise  
Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

comune di Termoli, si rappresenta che questa Agenzia ha presenziato ai campionamenti effettuati ed acquisito 1 aliquota di ciascun campione di acqua prelevata.

Tali acque sono state sottoposte alle previste analisi chimiche presso i laboratori del Dipartimento di Campobasso dell'ARPA Molise. I risultati, di cui ai rapporti di prova nn. 712, 713 e 714 del 22 marzo 2017, e nn. 2222, 2223 e 2224 del 06 settembre 2017, allegati alla presente nota, sono stati messi a confronto, per la successiva validazione, con quelli prodotti, per conto di Snowstorm dalla Theolab di Volpiano (TO) e di cui ai rapporti di prova inviati dalla ERM, con la nota del 22 marzo 2017, acquisita al protocollo ARPA con il n. 3934 del 22 marzo 2017 e con nota del 10 agosto 2017, acquisita al protocollo ARPA con il n. 11562 del 15 agosto 2017 rispettivamente.

Tale comparazione ha evidenziato un sostanziale allineamento per i valori di entrambi i parametri indagati, ad eccezione del valore relativo al parametro Bromodichlorometano nel piezometro MW3, nella campagna di marzo, per il quale Theolab ne ha rilevato la presenza di 0,0160 µg/L a fronte del valore di CSC pari a 0,17 µg/L (D. Lgs 152/06, Parte IV, All. 5, Tab. 2), mentre ARPA Molise ha rilevato una concentrazione superiore al Valore di CSC, ovvero un valore pari a 0,3 µg/L.

Per quanto sopra la scrivente ARPA ritiene necessario che venga predisposto un ulteriore monitoraggio, da effettuarsi nella stagione primaverile, necessario per confermare il superamento di CSC riscontrato nel marzo 2017 o confermare il rientro nel limite così come rilevato nella campagna di luglio 2017.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono Distinti Saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr.ssa Maria Grazia CERRONI)

MGC/fi/tr

	<b>REGIONE MOLISE- ARPA MOLISE - DIPARTIMENTO DI: CAMPOBASSO</b> Area Funzionale delle Attività Laboratoristiche Indirizzo: C.da Selva Piana e-mail : campobasso.dip@arpamolise.it Tel. : 0874492600	M5.10.1-1
---	--	-----------

**RAPPORTO DI PROVA  
ACQUA SOTTERRANEA**

(D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 36/2003, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva Europea 2008/105/CE, D.Lgs. 30/09, D.MATTM 56/09, D.MATTM 260/10)

Rapporto di prova N° 712

emesso in data 22/03/2017

Verbale di prelevamento N° 712

del 08/03/2017

Tipo di Controllo: CONTROLLO SITO CONTAMINATO

Campione di: Piezometro di Sito Contaminato

Contenuto in : contenitori come da verbale di prelievo

Sigillo: No

Trasporto in condizioni refrigerate : SI

Prelevato da: Romagnuolo Teresa - Iadanza Francesca

in data 08/03/2017

Nel Comune di: **TERMOLI**

Indirizzo: C.da Pantano Basso

Sito prelievo: Sito contaminato Snow Storm srl

Codice Punto di prelievo MW3

Data inizio prove: 08/03/2017

Data termine prove : 16/03/2017

PARAMETRO	METODO	UNITA' DI MIS.	RISULTATO	VALORE LIMITE
1,2 - Dicloropropano	EPA 524.2 1995	µg/L	<0,1	0,15
Bromodiclorometano	EPA 524.2 1995	µg/L	0,3	0,17

**Giudizio:** La concentrazione del Bromodiclorometano è superiore al limite previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte IV, All.5, Tab.2).

**Il Resp. U.O.C. dei Servizi  
Laboratoristici**

*Dott. Bernardino F. [Signature]*

Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



	<b>REGIONE MOLISE- ARPA MOLISE - DIPARTIMENTO DI: CAMPOBASSO</b> Area Funzionale delle Attività Laboratoristiche Indirizzo: C.da Selva Piana e-mail : campobasso.dip@arpamolise.it Tel. : 0874492600	M5.10.1-1
---	--	-----------

**RAPPORTO DI PROVA  
ACQUA SOTTERRANEA**

(D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 36/2003, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva Europea 2008/105/CE, D.Lgs. 30/09, D.MATTM 56/09, D.MATTM 260/10)

Rapporto di prova N° 713

emesso in data 22/03/2017

Verbale di prelevamento N° 713

del 08/03/2017

Tipo di Controllo: **CONTROLLO SITO CONTAMINATO**

Campione di: **Piezometro di Sito Contaminato**

Contenuto in : contenitori come da verbale di prelievo

Sigillo: No

Trasporto in condizioni refrigerate : SI

Prelevato da: Romagnuolo Teresa - Iadanza Francesca

in data 08/03/2017

Nel Comune di: **TERMOLI**

Indirizzo: C.da Pantano Basso

Sito prelievo: Sito contaminato Snow Storm srl

Codice Punto di prelievo MW4

Data inizio prove: 08/03/2017

Data termine prove : 16/03/2017

PARAMETRO	METODO	UNITA' DI MIS.	RISULTATO	VALORE LIMITE
1,2 - Dicloropropano	EPA 524.2 1995	µg/L	<0,1	0,15
Bromodiclorometano	EPA 524.2 1995	µg/L	<0,1	0,17

**Giudizio:** I parametri presi in esame sono conformi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte IV, All.5, Tab.2).

Il Resp. U.O.C. dei Servizi  
Laboratoristici  
Dott. Bernardino Principi

Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

	<b>REGIONE MOLISE- ARPA MOLISE - DIPARTIMENTO DI: CAMPOBASSO</b> Area Funzionale delle Attività Laboratoristiche Indirizzo: C.da Selva Piana e-mail : campobasso.dip@arpamolise.it Tel. : 0874492600	MS.10.1-1
---	--	-----------

**RAPPORTO DI PROVA  
ACQUA SOTTERRANEA**

(D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 36/2003, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva Europea 2008/105/CE, D.Lgs. 30/09, D.MATTM 56/09, D.MATTM 260/10)

Rapporto di prova N° 714

emesso in data 22/03/2017

Verbale di prelevamento N° 714

del 08/03/2017

Tipo di Controllo: **CONTROLLO SITO CONTAMINATO**

Campione di: **Piezometro di Sito Contaminato**

Contenuto in : contenitori come da verbale di prelievo

Sigillo: No

Trasporto in condizioni refrigerate : SI

Prelevato da: Romagnuolo Teresa - Iadanza Francesca

in data 08/03/2017

Nel Comune di: **TERMOLI**

Indirizzo: C.da Pantano Basso

Sito prelievo: Sito contaminato Snow Storm srl

Codice Punto di prelievo MW7

Data inizio prove: 08/03/2017

Data termine prove : 16/03/2017

PARAMETRO	METODO	UNITA' DI MIS.	RISULTATO	VALORE LIMITE
1,2 - Dicloropropano	EPA 524.2 1995	µg/L	<0,1	0,15
Bromodichlorometano	EPA 524.2 1995	µg/L	<0,1	0,17

**Giudizio:** I parametri presi in esame sono conformi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Parte IV, All.5, Tab.2).

**Il Resp. U.O.C. dei Servizi  
Laboratoristici**

*Dott. Bernardina Principi*

Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Servizio.

**FINE RAPPORTO DI PROVA**



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**ARPA molise**

Agenzia Regionale per la  
Protezione Ambientale

PEC: arpamolise@legalmail.it

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI  
Unità Operativa Complessa delle Attività Territoriali  
SR\_C\_SCA

ALL. n. 2

TRASMESSA VIA PEC

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
TERMOLI (CB)

ALLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
SERVIZIO AMBIENTE  
CAMPOBASSO

ALLA REGIONE MOLISE  
SERVIZIO AMBIENTE  
CAMPOBASSO

AL Co.S.I.B.  
TERMOLI (CB)

AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
A.S.RE.M. - ZONA DI TERMOLI  
TERMOLI (CB)

ALLA SNOWSTORM S.R.L. UNIP.  
BERGAMO

**OGGETTO: SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO "EX CENTRALE BG ITALIA POWER" - C.DA PANTANO BASSO - TERMOLI (CB). COMUNICAZIONE.**

In riferimento alla ns nota n. 14063 del 10 ottobre 2017 con la quale la scrivente ARPA evidenziava la necessità di disporre l'esecuzione di un ulteriore monitoraggio delle acque sotterranee nella stagione primaverile, finalizzato a confermare il superamento di CSC di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs 152/06 e ss.m.m.ii. per il parametro Bromodichlorometano o il rientro nel limite, ed in riferimento alla nota PEC del 03 novembre u.s. della Ditta Snowstorm con la quale la stessa propone di anticipare detto monitoraggio entro la fine del corrente anno, si ribadisce la necessità di effettuare il

 ARPA molise

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO	0874•492600	0874•492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 86170 ISERNIA	0874•492600	0874•492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via del Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874•492600	0874•492688	termoli.sez@arpamolise.it





Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

monitoraggio nella stagione primaverile, in considerazione delle diverse condizioni idrogeologiche del sito nella stagione invernale rispetto a quella primaverile. Si rappresenta, tuttavia, che la predisposizione di ulteriori attività deve essere definita nei modi e nei tempi esclusivamente in sede di Conferenza dei Servizi all'uopo convocata.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono Distinti Saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Dr.ssa Maria Grazia CERRONT\**

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82

# Provincia di Campobasso

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la **Determinazione Dirigenziale n. 1661 del 06-12-2017** con oggetto **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA A CICLO COMBINATO EX BG I.P. DI TERMOLI (CB) - OSSERVAZIONI DEL CTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.** è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 06-12-2017

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PUBBLICAZIONI\***  
ROSAMARIA FANELLI

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge