

AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Società Terna Rete Italia con sede legale in Napoli Via Aquileia, 8 - c.a.p. 80143 comunica di aver presentato in data 16/11/2017 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lo studio di incidenza per l'integrazione con la procedura di Valutazione di Incidenza della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV in Comune di Terni. Traslazione linea aerea Pietrafitta – Villavalle (località Borgo Rivo, Campitello e Fontana di Polo) sul tracciato della cessata Villavalle – San Dalmazio (località varie) e relativi raccordi- (pos. EL – 314)", avviata con istanza presentata in data 22/12/2015.

Il progetto è localizzato in Umbria, provincia di Terni Comune di Terni e prevede la traslazione della linea aerea 220 kV "Pietrafitta – Villavalle" sul tracciato della cessata 220 kV "Villavalle – San Dalmazio". La razionalizzazione in argomento è prevista nel Protocollo d'intesa siglato tra Terna, GRTN e Comune di Terni, in data 5 agosto 2002, e annovera ai punti 2 e 3 dello stesso, la razionalizzazione e l'ottimizzazione della Rete Elettrica nella zona di Borgo Rivo e che in attuazione di tale impegno TERNA propose la rimozione di parte dell'elettrodotto 220 kV "Villavalle – Pietrafitta", già denominato "Villavalle – Poggio a Caiano" e come tale autorizzato con Decreto del Ministero LL. PP del 9.2.1941 n. 553.

Il progetto approntato al fine di oltrepassare a Nord gli agglomerati urbani di "Borgo Rivo", "Campitello" e "Fontana di Polo" prevede la realizzazione di due raccordi per collegare l'elettrodotto in esame alla "Villavalle – San Dalmazio", attualmente non in esercizio e transitante in luoghi meno antropizzati e che più in particolare l'intervento si articolerà come di seguito descritto:

- realizzazione ex novo di un raccordo di circa 470 m dal sostegno n. 21 della linea "Villavalle – Pietrafitta" al sostegno n. 21 della "Villavalle – San Dalmazio" in località "Piedimonte";
- riattivazione dell'esercizio elettrico sul percorso della "Villavalle – San Dalmazio" tra i

- sostegni nn. 21 e 34 per un totale di circa 4,4 km, lungo le località "Pietrara", "Pozzo Saraceno", "Macinarotta", "Campomaggiore", "Corta di Cesi" e "Mazzamorello";
- nuova costruzione per circa 730 m di collegamento dal sostegno n. 34 della linea "Villavalle -San Dalmazio" al sostegno n. 44 della "Villavalle - Pietrafitta" alle località "Piantoneto" e "Torracchione".

L'opera elettrica proposta -che si articolerà unicamente nel territorio del Comune di Terni- comporterà la rimozione di un tratto di maggior lunghezza (km 6,3), dal sostegno n. 21 al sostegno n. 44 della linea 220 kV "Villavalle - Pietrafitta" in corrispondenza delle località "Borgo Rivo", "Campitello" e "Fontana di Polo", restituendo contemporaneamente continuità urbanistica all'intero abitato.

Inoltre, al termine dei lavori saranno demoliti anche i tratti residuali della linea 220 kV "Villavalle - S. Dalmazio" tuttora esistenti in luoghi non interessati alla variante in progetto, quali "Borgo Bovio", "Val di Serra" e "Camminata" per una lunghezza di Km 8,95. Per i motivi su esposti, la suddetta opera elettrica è da reputarsi di pubblica utilità, urgente, indifferibile ed inamovibile.

Le principali caratteristiche elettriche dell'elettrodotto aereo sono:

Frequenza nominale	50 Hz;
Tensione nominale	220 kV;
Corrente servizio normale (Norma CEI 11-60)	905 A;

Lo studio per la valutazione d'incidenza (fase di screening) è stato trasmesso su supporto informatico a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Div. II - Sistemi di Valutazione Ambientale - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Regione Umbria - Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale, Piazza Partigiani, 1 - 06124 Perugia
- Provincia di Terni -Presidenza, Viale della Stazione, 1 - 05100 Terni
- Comune di Terni - Sede - Piazza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it.

Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente (www.va.minambiente.it), chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta proprie osservazioni indirizzandole al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

70

Terna Rete Italia s.p.a.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone

Spazio riservato all'Autorità Competente

Data di pubblicazione sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA



25-01-2018