



- 1 BRACCI DI SCARICO GNL E RITORNO BOG NAVE METANIERA
- 2 BRACCI DI SCARICO GNL E RITORNO BOG NAVE BETTOLINA
- 3 SERBATOIO CRIOGENICO STOCCAGGIO GNL 32.000 m3
- 4 COMPRESSORI DEL B.O.G.
- 5 SUCTION DRUM
- 6 SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE GNL PER CORREZIONE INDICE DI WOBBE
- 7 KO DRUM TORCIA volume: 30 m3 - POMPE RILANCIO VASCA
- 8 SERBATOIO RACCOLTA DRENAGGI volume: 15 m3 - POMPE RILANCIO VASCA
- 9 JETTY KO DRUM VAPORE DI RITORNO volume: 4 m3
- 10 JETTY KO DRUM VAPORE DI RITORNO volume: 2 m3
- 11 BAIE DI CARICO AUTOCISTERNE
- 12 EDIFICIO AUSILIARI-LOCALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA
- 13 SERBATOIO ARIA SERVIZI
- 14 SERBATOIO ARIA STRUMENTI
- 15 PESE AUTOCISTERNE IN INGRESSO
- 16 PESE AUTOCISTERNE IN USCITA
- 17 SALA CONTROLLO IN BANCHINA
- 18 SALA CONTROLLO - UFFICI
- 19 EDIFICIO ELETTRICO
- 20 MAGAZZINO
- 21 VASCA RACCOLTA E IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- 22 STAZIONE DI MISURA GAS NATURALE
- 23 SERBATOI STOCCAGGIO ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO
- 24 SALA POMPE IMPIANTO ANTINCENDIO
- 25 TORCIA
- 26 SERBATOIO GASOLIO E DIESEL DI EMERGENZA
- 27 COMPRESSORE HD RITORNO VAPORE
- 28 PIPE RACK
- 29 SLEEPERS
- 30 CABINA MT
- 31 POSTAZIONI DI CONTROLLO / SVOLGIMENTO OPERAZIONI
- 32 IMPIANTO ACQUA POTABILE

LEGENDA	
	IDRANTE SOPRASUOLO ATTACCO BASE UNI 100, 2 ATTACCHI USCITA UNI 70
	IMPIANTO DILUVIO
	VERSATORE A SCHIUMA AUTOMATICA
	BARRIERA AD ACQUA
	TUBAZIONI RETE ANTINCENDIO
	ATTACCO VVF
	NASPO UNI 25 ACQUA

REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA/CHKD BY	APPROVATO DA/ APPROVED BY
1	12/01/2018	SECONDA EMISSIONE	TMS	ALS	ALN
0	12/01/2018	PRIMA EMISSIONE	TMS	ALS	ALN

CLIENTE/CIENT

Venice LNG S.p.A

PROGETTO/PROJECT

DEPOSITO COSTIERO GNL A MARGHERA

TITOLO/TITLE

**PLANIMETRIA
RETE ANTINCENDIO**

ESEGUITO BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	N° INT./INTERNAL N°	SCALA/SCALE	FOGLIO/SHEET	REV
TMS		12/01/2018				
ALS		12/01/2018	17-556-FF-M15	1:1000	1 di 1	1
ALN		12/01/2018				