



- 1 BRACCI DI SCARICO GNL E RITORNO BOG NAVE METANIERA
- 2 BRACCI DI SCARICO GNL E RITORNO BOG NAVE BETTOLINA
- 3 SERBATOIO CRIOGENICO STOCCAGGIO GNL 32.000 m3
- 4 COMPRESSORI DEL B.O.G.
- 5 SUCTION DRUM
- 6 SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE GNL PER CORREZIONE INDICE DI WOBBE
- 7 KO DRUM TORCIA volume: 30 m3 - POMPE RILANCIO VASCA
- 8 SERBATOIO RACCOLTA DRENAGGI volume: 15 m3 - POMPE RILANCIO VASCA
- 9 JETTY KO DRUM VAPORE DI RITORNO volume: 4 m3
- 10 JETTY KO DRUM VAPORE DI RITORNO volume: 2 m3
- 11 BAIE DI CARICO AUTOCISTERNE
- 12 EDIFICIO AUSILIARI-LOCALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA
- 13 SERBATOIO ARIA SERVIZI
- 14 SERBATOIO ARIA STRUMENTI
- 15 PESE AUTOCISTERNE IN INGRESSO
- 16 PESE AUTOCISTERNE IN USCITA
- 17 SALA CONTROLLO IN BANCHINA
- 18 SALA CONTROLLO - UFFICI
- 19 EDIFICIO ELETTRICO
- 20 MAGAZZINO
- 21 VASCA RACCOLTA E IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- 22 STAZIONE DI MISURA GAS NATURALE
- 23 SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO
- 24 SALA POMPE IMPIANTO ANTINCENDIO
- 25 TORCIA
- 26 SERBATOIO GASOLIO E DIESEL DI EMERGENZA
- 27 COMPRESSORE HD RITORNO VAPORE
- 28 PIPE RACK
- 29 SLEEPERS
- 30 CABINA MT
- 31 POSTAZIONI DI CONTROLLO / SVOLGIMENTO OPERAZIONI
- 32 IMPIANTO ACQUA POTABILE

LEGENDA

IDRANTE SOPRASUOLO ATTACCO BASE UNI 100, 2 ATTACCHI USCITA UNI 70

RAGGIO DI COPERTURA IDRANTE R=30m (LUNGHEZZA MANICHETTA=25m)

1	12/01/2018	SECONDA EMISSIONE	TMS	ALS	ALN
0	12/01/2018	PRIMA EMISSIONE	TMS	ALS	ALN
REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA/CHKD BY	APPROVATO DA/ APPROVED BY

CLIENTE/CIENT

Venice LNG S.p.A.

PROGETTO/PROJECT

DEPOSITO COSTIERO GNL A MARGHERA

TITOLO/TITLE

PLANIMETRIA IDRANTI

ESEGUITO / BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	N° INT./INTERNAL N°	SCALA/SCALE	FOLIO/SHHEET	REV
CONTROLLATO DA / CHKD BY	TMS	12/01/2018		1:1000	1 di 1	1
APPROVATO DA / APPROVED BY	ALS	12/01/2018	17-556-FF-M17			
	ALN	12/01/2018				