



AREA MILONIA

AREA COMUNE PRODUTTORI
VEDERE FG.2

LEGENDA

- 1: Cavalletti di uscita cavi AT interrati
- 2: Sezionatore
- 3: Trasformatore di corrente
- 4: Interruttore
- 5: Trasformatore di tensione induttivo
- 6: Scaricatore di tensione
- 7: Cavalletti di ingresso cavi AT interrati
- 8: Locale batterie
- 9: Locale quadri
- 10: Locale condotti
- 11: Locale servizi igienici
- 12: Locale SCADA

RIFERIMENTI

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione degli utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
UFFICIO ENERGIA

COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)
Località "Valle Castagna, Valle Cornuta, Mezzana del Cantone"

REV.	DATA	CODICE	DESCRIZIONE	REVISIONE	PREPARATO DA	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA
03	09/12/16	P	ESECUTIVO		INGLISE		SAVAMARTINO
02	26/06/13	P	REVISIONE		INGLISE		SAVAMARTINO
01	25/03/13	P	REVISIONE		MONTEALI		SAVAMARTINO
00	12/12/12	P	REVISIONE		INGLISE		SAVAMARTINO

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE
DI UN PARCO EOLICO**

PROPRIORE	MILONIA S.R.L.	EMISSO DA	PE	ELABORATO	LAY OUT SOTTOSTAZIONE DI CONSEGNA AREA MILONIA
-----------	----------------	-----------	----	-----------	---

PROPRIORE	TM.E. S.p.A. Ternomacchinica Ecologia	DOCUMENTO N°	9810271MEE010	COMPLESSA	98102	FORMATO	A1	SCALA	1:100
						Foglio	1	DI	2

INFORMAZIONI INSERITE: DA NON UTILIZZARE PER SCOPPI DIVERSI DA QUELLI PER I CUI SONO STATI FORNITE
STAMPARE & COLORI