



- LEGENDA**
- 1: Cavalletti di uscita cavi AT interrati
 - 2: Sezionatore
 - 3: Trasformatore di corrente
 - 4: Interruttore
 - 5: Trasformatore di tensione induttivo
 - 6: Scaricatore di tensione
 - 7: Cavalletti di ingresso cavi AT interrati
 - 8: Locali batterie
 - 9: Locali quadri
 - 10: Locali conduttori
 - 11: Locali servizi igienici
 - 12: Locali SCADA

RIFERIMENTI

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione degli utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
UFFICIO ENERGIA

COMUNE DI MONTEMILONE (PZ)
Località "Valle Castagna, Valle Cornuta, Mezzana del Cantone"

03	05/12/16	P	ESECUTIVO	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO
02	26/06/13	P	REVISIONE	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO
01	25/03/13	P	REVISIONE	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO
00	12/12/12	P	REVISIONE	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO

REV. DATA CODICE DESCRIZIONE REVISIONE

PREPARATO DA: INGLESE
CONTROLLATO DA: VOGLI
APPROVATO DA: SAMMARITANO
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE: DA: _____

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE
DI UN PARCO EOLICO**

PROPRIONTE: MILONIA S.R.L.

PE

TM.E. S.p.A.
Ternomacchinica Ecologia

EMISSO DA: MILONIA S.R.L.

ELABORATO: LAY OUT SOTTOSTAZIONE DI CONSEGNA AREA COMUNE PRODUTTORI

DOCUMENTO N°	981021MEE010	COMPRESA	98102	FORMATO	A1	SCALA	1:100
Foglio	2	Foglio	2	DR	2		

INFORMAZIONI INSERITE: DA NON UTILIZZARE PER SCOP DIVERSI DA QUELLI PER I CUI SONO STATI FORNITE
STAMPARE A COLORI