

AREA TERNA


AREA COMUNE PRODUTTORI

Muro o
recinzione
perimetrale

Muro o
recinzione
perimetrale

Muro o
recinzione
perimetrale

AREA UTENTI



CAVI 150 kV

CAVI 150 kV

LEGENDA

- 1: Cavalletti di uscita cavi AT interrati
- 2: Sezionatore
- 3: Trasformatore di corrente
- 4: Interruttore
- 5: Trasformatore di tensione induttivo
- 6: Cavalletti di ingresso cavi AT interrati
- 7: Edificio quadri,contatori,batterie, servizi igienici
- 10: Portale di arrivo linea area 150 kV
- 11: Trasformatore di tensione capacitivo
- 12: Bobina di sbarramento onde convogliate

RIFERIMENTI

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione degli utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle Imprese distributrici di energia elettrica

ATTRAVERSAMENTO PROVINCIALE
DEL MARASCIONE CON CAVI IN AT

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
UFFICIO ENERGIA

COMUNE DI MONTEMILIONE (PZ)
Località "Valle Castagna, Valle Cornuta, Mezzana del Cantone"

03	09/12/16	P	ESECUTIVO	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO
02	28/06/13	P	REVISIONE	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO
01	25/03/13	P	REVISIONE	MONTEALI	VOGLI	SAMMARITANO
00	12/12/12	P	REVISIONE	INGLESE	VOGLI	SAMMARITANO

REV. DATA CODICE DESCRIZIONE REVISIONE PREPARATO DA APPROVATO DA AUTORIZZAZIONE EMISSIONE

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE
DI UN PARCO EOLICO**

PROPORLENTE: **MILONIA S.R.L.** EMISORE DA: **PE** ELABORATO: **SEZIONE SOTTOSTAZIONE
DI CONSEGNA AREA MILONIA**

TM.E. S.p.A. **98102** **98102** **A1** **1:100**

DOCUMENTO N° **98102TMEB011** **2** **2**

