


### PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE CON PALI




CALCESTRUZZO	
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC4
CLASSE DI RESISTENZA	C 32/40
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
ADDITIVI	FLUIDIFICANTE
DIAMETRO MAX INERTI mm	25
COPRIFERRO mm	40

FERRO ARMATURA	
TIPO	B450C


Quote in cm

### PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE DIRETTA



CALCESTRUZZO	
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC4
CLASSE DI RESISTENZA	C 32/40
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
ADDITIVI	FLUIDIFICANTE
DIAMETRO MAX INERTI mm	25
COPRIFERRO mm	40

FERRO ARMATURA	
TIPO	B450C



Quote in cm

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA  
"SAN PANCRAZIO TORREVECCHIA" DI POTENZA PARI A 34,50 MW

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA di BRINDISI  
COMUNE di SAN PANCRAZIO SALENTO  
Località: Masserie Corte Finocchio, Torre Vecchia e Campone  
OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI: San Pancrazio S. (BR) Erchie (BR) ed Avetrana (TA)

PROGETTO DEFINITIVO  
Id AU H4QPRN5

Tav.:	Titolo:
12	PARTICOLARI PLINTO DI FONDAZIONE AEROGENERATORE - FONDAZIONE DIRETTA E CON PALI

Scala:	Formato Stampa:	Codice Identificatore Elaborato
1:100	1200x320	H4QPRN5_ElaboratoGrafico_2_12

Progettazione:	Commitente:
<p><b>STC S.r.l.</b></p> <p>Via V. M. STAMPACCHIA, 49 - 73100 Lecce Tel. +39 0832 1788306 studiosalerno@gmail.com - fabio.calcarella@gmail.com Direttore Tecnico: Dott. Ing. Fabio CALCARELLA</p>	<p><b>TOZZIgreen</b></p> <p>Via D'Agata Etrusco, 50 - 41123 Mazzano (RA) Tel. +39 0544 525311 - Fax +39 0544 525310 pec: tozzi@gpim.it - www.tozziholding.com</p>

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
16 febbraio 2018	Prima emissione	STC S.r.l.	FC	TOZZI GREEN S.p.a.