



NOTA
LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

LEGENDA

- 251 - Air cooler
- 252 - Serbatoio di espansione acqua
- 351 - Silenziatore di gas esausti
- 356 - Disco di rottura
- 403 - SCR (DeNOx)
- 500 - Pozzetto di raccolta delle acque oleose
- 512 - Pozzetto di controllo
- 551 - Unità trattamento acqua
- 552 - Serbatoio acqua trattata
- 600 - Serbatoio acqua grezza/ Antincendio (con Sistema sprinkler)
- 602 - Pompe antincendio
- 659 - Trasformatore
- 663 - Blocco unità di avviamento
- 703 - Unità di ventilazione (27 m³/s)
- 150 - Pompa di scarico olio lubrificante (pulito)
- 152 - Serbatoio olio lubrificante (pulito)
- 154 - Pompa di trasferimento olio lubrificante
- 155 - Olio lubrificante esausto / Serbatoio di servizio
- 405 - Serbatoio reagente SCR
- 506 - Serbatoio fanghi
- 508 - Unità pompa di trasferimento spurghi

Materie prime e rifiuti:

- Area stoccaggio materie prime
- Area deposito temporaneo rifiuti



Tauw

Tauw Italia S.r.l.
Lungarno Mediceo, 40
56127 Pisa
T 050 54 27 80
F 050 57 80 93
E info@tauw.com
www.tauw.it

CLIENTE:
TEI Energy S.r.l. in liquidazione



PROGETTO:
Progetto di installazione di una nuova Centrale Termoelettrica con motori endotermici a gas naturale della potenza complessiva di circa 148 MWt nel sito di Gorizia [ID_VIP:3859]

Risposte alle richieste di integrazioni
Ns. rif. R001-1666719CMO-V01_2018

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	APR 2018	PRIMA EMISSIONE	TAUW	TEI ENERGY	TEI ENERGY

TITOLO:
Identificazione delle aree di stoccaggio materie prime e deposito rifiuti

CONVENZIONE	FORMATO	SCALA	ALLEGATO	REV.	N° FOGLIO
	A1	1:250	Figura 3.8a	0	1/1

NOTA GENERALE:
IL PRESENTE ELABORATO PROGETTUALE E' DI PROPRIETA' DI TEI ENERGY SRL IN LIQUIDAZIONE E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARE A TERZI QUALSIVIA INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER SCRITTO DA TEI ENERGY SRL IN LIQUIDAZIONE.