



LEGENDA

	PRESA INTERBLOCCO 2X16A+T IP65
	CONTATTO ALLARME APERTURA PORTA O FINESTRA
	TERMOCONVETTORE P=1000W
	TERMOSTATO AMBIENTE
	POZZETTO DI TERRA COMPLETO DI PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO 5X5X50MM L=2M, INTERCONNESSO ALLA TRUTTURA MEDIANTE TONDINI IN ACCIAIO ZINCATO Ø8
	CORDA NUDA DI RAME 35MMQ PER ANELLO DI TERRA
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER MESSA A TERRA MASSE METALLICHE INTERNE AI LOCALI
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
	TUBAZIONE IN PVC AUTOESTINGUENTE Ø32



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.21 "della Maddalena"
 Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio
 Lotto 1. Variante di Demonte

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
 ing. Vincenzo Marzi
 Ordine Ing. di Bari n.3594
 ing. Achille Devitofranceschi
 Ordine Ing. di Roma n.19116
 geol. Flavio Capozucca
 Ordine Geol. del Lazio n.1599

RESPONSABILE DEL SIA
 arch. Giovanni Magarò
 Ordine Arch. di Roma n.16183

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
 ing. Nicolò Canepa

PROTOCOLLO DATA

LOCALE POMPE
 LAYOUT IMPIANTO F.M. E MESSA A TERRA

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	T00_IM00_IMP_LF20_A		
DPT005	D 1601	CODICE ELAB. T00IM00IMP LF20	A	1:50
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
A	EMISSIONE	NOVEMBRE 2017		APPROVATO