


MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

 VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

Fasc. n. 2772 - eur

Prot. n. 210222

SI RILASCIAM

 a **- ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A. -**
 (cognome e nome o ragione sociale)

 il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **18 marzo 2011**
Azienda, industria o deposito: Deposito oli lubrificanti (attività 17 del D.M. 16-02-86)

 sit a nel Comune di **ROMA** frazione

Via Dell'Equitazione, 32

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: oli lubrificanti in fusti per complessivi 12 mc. .

Impianti o apparecchiature pericolosi: //

Automobili n. // - Motomezzi: //

Limitazioni e condizioni di esercizio:

- Vengano osservati gli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/98, connessi con l'esercizio dell'attività -.

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi //

2) Mezzi portatili n. 2 estintori di tipo approvato .

 Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei
 riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 18.03.2011

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità semestrale ed effettuando la necessaria manutenzione;
 - assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio (ove previsto ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche);
 - annotare in apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) b) (ove previsto ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche);
 - avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/98 in caso di modifiche che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
- Il verificatore - C.A. Mantovani

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

25 LUG. 2005



IL COMANDANTE PROVINCIALE

 IL COMANDANTE
 Ing. Bernardo ZILLOTTA