



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
ROMA



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

Fascicolo n. 02168/EUR

Protocollo n. 210056

VOLTURA

a ACEA ELECTRABEL PRODUZIONI S.p.A.



VILASCIA

ACEA S.p.A.

(cognome e nome o ragione sociale)

Rinnovato ai sensi art.4 D.P.R. n.37/98 sulla scorta
dichiarazione resa titolaria attività nonché contenuti
certificazione tecnica prodotta, valida in ogni caso comunque
subordinata mantenimento situazione valutata questo
Comando corso ultimo sopralluogo che consenti rilascio
certificato di prevenzione incendi.

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 18-12-2006

Azienda, industria o deposito: -Impianto Riduzione e Distribuzione Gas Metano-

sit a nel Comune di -Roma-

Frazione -Tor di Valle-

Via Dell'equitazione n. 32

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

-Gas metano in circolo nelle varie apparecchiature-

Impianti o apparecchiature pericolosi:

- Cabina riduzione e misura - da 70 kg./cmq. A 18 kg./cmq.-
- da 18 kg./ cmq. A 1,2 kg./cmq.-
- da 1,2 kg./cmq. A 20 mbar-
- n. 2 centrali termiche a gas (pot. 248.000 kcal/h cadauno)-

Automezzi : n.

- Motomezzi: n. //

Limitazioni e condizioni di esercizio :

Mezzi di estinzione incendi :

- 1) Impianti fissi -n. 2 idranti UNI/70mm. provvisti corredo d'uso-
-Impianto di rilevazione fughe gas con allarme in sala controllo-
- 2) Mezzi portatili -n. 2 estintori carrellati a polvere da kg. 100 cad.-
-n. 3 estintori portatili a polvere da kg. 10-

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 18-12-2006
IL verificatore - C.T.A. - Borello Massimo

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

25 GEN. 2001



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)