



MINISTERO DELL'INTERNO  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

Fasc. n. 2169 - eur

Prot. n. 20221

SI RILASCIA

a **- ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A. -**  
(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a **18 marzo 2011**

**Azienda, industria o deposito:** Deposito olii minerali (attività 15 del D.M. 16-02-86)

sit a nel Comune di **ROMA** frazione **R**

Via Dell'Equitazione, 32

**Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:** 580 mc. Di gasolio in serbatoio metallico fuori terra -

**Impianti o apparecchiature pericolosi:** //

**Automobili:** n. // **- Motomobili:** //

**Limitazioni e condizioni di esercizio:**

Il sistema di limitazione del carico venga mantenuto efficiente, tarato e sigillato al livello massimo di 1480 mm. corrispondente a circa 580.000 lt. Di gasolio, al fine di non superare mai la soglia di 500 tonnellate nel serbatoio - venga tenuto un registro che riporti i quantitativi di gasolio presenti nel deposito - vengano osservati gli obblighi di cui all'art. 3 del D.P.R. 37/98, connessi con l'esercizio dell'attività -.

**Mezzi di estinzione incendi:**

1) Impianti fissi **Impianto fisso ad acqua nebulizzata - Impianto fisso automatico a schiuma -**

2) Mezzi portatili //

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

**N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 18.03.2011**

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità semestrale ed effettuando la necessaria manutenzione;
  - assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio (ove previsto ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche);
  - annotare in apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) b) (ove previsto ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche);
  - sviluppare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/98 in caso di modifiche che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
- Il verificatore - C.A. Mantovani

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi siano modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

25 LUG. 2005



IL COMANDANTE PROVINCIALE

IL COMANDANTE

Ing. Bernardo ANZILLOTTA