

INDISPONIBILITA' TG-1			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
22/02/2006 7.00	22/02/2006 11.00	4.00	Blocco per mancanza acqua di raffreddamento per problemi al Depuratore Ropma Sud.
13/06/2006 10.15	13/06/2006 13.35	3.20	Blocco per terre circuito corrente continua
13/06/2006 13.51	13/06/2006 16.35	2.44	Prove avviamento TG
13/06/2006 16.50	13/06/2006 18.10	1.20	Prove avviamento TG
13/06/2006 19.00	14/06/2006 12.00	17.00	Prove avviamento TG
03/07/2006 8.20	03/07/2006 9.10	0.50	Blocco per apertura interruttore 150kV causa perturbazione esterna
13/07/2006 13.20	13/07/2006 14.35	1.15	Fermata per mancanza acqua di raffredd. causa guasto cavo MT di alimentazione Depuratore Roma Sud
08/09/2006 6.30	08/09/2006 7.30	1.00	Blocco per mancanza tensione 150kV
08/09/2006 7.30	11/09/2006 3.10	67.40	Blocco per guasto sistema eccitazione (sostituita eccitazione)
13/10/2006 22.50	13/10/2006 23.25	0.35	Blocco per intervento 86GT1
16/10/2006 3.10	16/10/2006 5.15	2.05	Blocco per anomalia serrande GVR1
17/10/2006 2.40	17/10/2006 5.55	3.15	Blocco per anomalia serrande GVR1
17/10/2006 23.00	20/10/2006 5.05	54.05	Manutenzione serrande GVR1
16/10/2006 3.30	17/10/2006 4.30	25.00	Mancato avviamento per anomalia pompa del vuoto e serrande GVR1
20/10/2006 9.10	20/10/2006 12.25	3.15	Blocco a causa guasto Turbina a Vapore
13/12/2006 22.05	14/12/2006 5.30	7.25	Blocco per guasto sistema IGV (sostituzione filtro olio idraulico)

INDISPONIBILITA TG-2			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
25/01/06 19.00	29/01/06 0.00	77.00	Fermata per perdita olio riduttore principale lato turbina
30/01/06 12.00	31/01/06 24.00	36.00	Fermata per perdita olio riduttore principale lato turbina
01/02/06 0.00	04/02/06 9.50	81.50	Fermata per perdita olio riduttore principale lato turbina
22/02/06 07.05	22/02/06 11.15	4.10	Blocco per mancanza acqua di raffreddamento per problemi al Depuratore Roma Sud.
19/05/2006 8.50	20/05/2006 12.20	27.30	Guasto sistema DLN - Tarate le valvole di regolazione del gas metano GCV-SRV, Splitter e transfer
20/05/2006 13.10	22/05/2006 4.55	39.45	
13/06/2006 12.15	13/06/2006 14.45	2.30	Blocco per terre circuito corrente continua
03/07/2006 8.20	05/07/2006 9.55	49.35	Blocco per intervento protezione differenziale generatore
05/07/2006 11.40	05/07/2006 23.45	12.05	Prove avviamento TG
13/07/2006 13.20	13/07/2006 14.50	1.30	Fermata per mancanza acqua di raffreddamento
08/09/2006 6.30	08/09/2006 7.30	1.00	Blocco per mancanza tensione 150kV

INDISPONIBILITA TV			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
20/02/06 16.25	20/02/06 22.10	5.45	Blocco per mancanza acqua di raffreddamento
22/02/06 07.00	22/02/06 14.50	7.50	Blocco per mancanza acqua di raffreddamento
13/06/2006 12.15	13/06/2006 17.50	5.35	Blocco per terre circuito corrente continua
03/07/2006 8.20	03/07/2006 10.15	1.55	Blocco per apertura interruttore 150kV
07/09/2006 3.10	07/09/2006 10.20	7.10	Blocco per alta temperatura by-pass AP
08/09/2006 6.30	08/09/2006 7.30	1.00	Blocco per mancanza tensione 150kV
12/09/2006 6.05	12/09/2006 11.20	5.15	Blocco per alte vibrazioni cuscinetto
13/07/2006 12.40	13/07/2006 17.20	4.40	Blocco per mancanza acqua di raffreddamento
16/10/2006 3.30	17/10/2006 4.30	25.00	Mancato avviamento per anomalia pompa del vuoto e serrande GVR1
20/10/2006 9.10	20/10/2006 12.25	3.15	Blocco Turbina a Vapore

INDISPONIBILITA' TG-3			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
13/06/2006 11.50	13/06/2006 14.00	2.10	Blocco per apertura intempestiva TR5 (Aceadistribuzione) partenza M.T.
20/09/2006 11.40	20/09/2006 14.30	2.50	Blocco per anomalia inverter
22/09/2006 13.45	22/09/2006 14.30	0.45	Blocco per alta pressione allo scarico
25/09/2006 17.00	01/10/2006 0.00	127.00	Blocco per terra statore
03/10/2006 9.00	07/10/2006 0.00	87.00	Guasto sistema chiusura interruttore di macchina
16/10/2006 7.30	16/10/2006 12.00	4.30	Guasto viratore

INDISPONIBILITA' TG-1			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
03/01/2007 22.20	04/01/07 11.30	13.10	Blocco TG per guasto IGV
30/05/2007 8.00	01/06/2007 0.00	40.00	Guasto circuito idraulico viratore
01/06/2007 0.00	02/06/2007 0.00	24.00	Guasto circuito idraulico viratore
04/06/2007 4.50	05/06/2007 11.10	30.20	Guasto sistema olio idraulico
02/07/2007 6.20	02/07/2007 7.00	0.40	Blocco a causa guasto su rete 150kV
03/09/2007 23.50	05/09/2007 14.00	38.10	Blocco per scarico bombole CO2
05/09/2007 14.18	07/09/2007 10.30	44.12	Blocco per scarico bombole CO2
24/09/2007 17.00	26/09/2007 9.05	40.05	Guasto stallo TR1
30/10/2007 18.48	31/10/2007 0.00	5.12	Blocco per mancaza rete A.T. causa perturbazione atmosferica

INDISPONIBILITA TG-2			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
29/01/2007 14.10	01/02/2007 0.00	57.50	Blocco per intervento protezioni su TR3
14/02/07 6.10	14/02/07 6.20	0.10	Blocco TG per anomalia sistema eccitazione
23/04/2007 8.15	23/04/2007 9.20	1.05	Blocco per guasto eccitatrice
09/05/2007 9.00	09/05/2007 13.00	4.00	Sostituzione sensore vibrazione
02/07/2007 6.20	02/07/2007 7.15	0.55	Blocco a causa guasto su rete 150kV
10/09/2007 22.55	10/09/2007 23.00	0.05	Blocco per basso livello BP GVR
01/10/2007 0.00	07/10/2007 9.55	153.55	Guasto eccitatrice bruhless
15/10/2007 8.07	15/10/2007 16.11	8.04	Guasto eccitazione per anomalia quadro di controllo
17/10/2007 8.12	17/10/2007 14.33	6.21	Blocco per alta pressione condotto di scarico
01/11/2007 0.00	03/11/2007 0.00	48.00	Sostituzione scheda elettronica Turbogas
15/11/2007 7.30	01/12/2007 0.00	376.30	Blocco anomalia sistema eccitazione
01/12/2007 0.00	29/12/2007 0.00	672.00	Fuori servizio per guasto rotore alternatore

INDISPONIBILITA TV			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
03/01/2007 22.20	03/01/07 23.40	1.20	Blocco TV per guasto IGV TG1
17/01/2007 23.55	18/01/07 2.25	2.30	Blocco TV per alta temperatura bypass MP
29/01/2007 14.30	29/01/07 15.20	0.50	Blocco per intervento protezioni su TR3
04/05/2007 22.55	01/06/2007 0.00	649.05	Riparazione perdita fascio tubiero condensatore
01/06/2007 0.00	01/06/2007 11.55	11.55	Riparazione perdita fascio tubiero condensatore
14/06/2007 16.30	14/06/2007 18.25	1.55	Blocco massima corrente TR2
15/06/2007 14.55	19/06/2007 23.15	104.20	Blocco massima corrente TR2
02/07/2007 6.20	02/07/2007 8.15	1.55	Blocco a causa guasto su rete 150kV
10/07/2007 11.35	10/07/2007 18.40	7.05	Blocco basso livello e pressione condensatore
05/09/2007 3.55	05/09/2007 23.50	19.55	Anomalia corpo cilindrico AP GVR2
10/09/2007 22.40	11/09/2007 12.15	13.35	Blocco basso livello BP
14/09/2007 12.40	14/09/2007 13.45	1.05	Blocco guasto pompa circolazione opera di presa
09/10/2007 22.35	12/10/2007 10.19	59.44	Anomalia sensori di vibrazione
30/10/2007 18.48	31/10/2007 0.00	5.12	Blocco per mancaza rete A.T. causa perturbazione atmosferica

INDISPONIBILITA' TG-3			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
29/01/2007 0.00	30/01/2007 0.00	24.00	Riparazione perdite olio
30/01/2007 12.00	30/01/2007 15.00	3.00	Sostituzione bombole antincendio TG

INDISPONIBILITA' CALDAIA B-1			
dal gg. ore	al gg. ore	ore	descrizione
06/02/2007 8.00	01/03/2007 0.0	544.00	Sostituzione tubazione camera di combustione
01/03/2007 0.00	01/04/2007 0.00	744.00	Sostituzione tubazione camera di combustione
01/04/2007 0.00	01/05/2007 0.00	720.00	Sostituzione tubazione camera di combustione