A - 3 - 1

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
Certified Integrated Systems

IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA RISCHIO IDRAULICO E ACQUE PUBBLICHE

Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: m.baldinelli@provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

7813
6C05
6S01

api RAFFINERIA DI ANCONA
- 4 GIU. 2007
R IC 1435/07

Prot. N. 47674

Ancona, - 1 GIU. 2007

RACCOMANDATA A/R

API RAFFINERIA DI ANCONA
Via Flaminia n. 685
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

e p.c. **COMUNE DI FALCONARA M.MA**
P.zza Carducci n. 4
60015 FALCONARA M.MA (AN)

All' ARPAM
Dipartimento Provinciale di Ancona
- Servizio Acque -
Via C. Colombo n. 106
60127 ANCONA

REGIONE MARCHE
Al Dirigente del
Servizio Ambiente e Paesaggio
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA

fare copia x
Clen
Lenti
Falaschi
Zeppelli + disegno
Amicucci
Mariani
Ottaviani

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico D.Lgs. 152/06 - Determina Dirigenziale n. 517 del 31/05/2007.

Con riferimento alla richiesta di subentro all'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche della ditta "API RAFFINERIA DI ANCONA" S.p.A. per l'unità locale sita nel Comune di Falconara Marittima (AN) – Via Flaminia n. 685 – si invia in allegato il provvedimento medesimo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 517 del 31/05/2007 e tutti gli atti progettuali.

In caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Massimo Baldinelli

MB/am

Responsabile del procedimento: *Geom . Massimo Baldinelli* *Telefono:* *071/5894.622 - 616*
Classifica Pratica: OE 17 01 004
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

Rev. 01 del 08/05/2007

Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 31 MAG. 2007 n. 517

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE
Area Rischio Idraulico ed Acque Pubbliche

Oggetto: D.Lgs.152/2006 parte terza. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108. Ditta: API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.a., P.IVA 02077340426 con sede legale e stabilimento nel Comune di Falconara M.ma (AN) – Via Flaminia, 685 – AUTORIZZAZIONE N. 35/2007

DESTINATARI

☐ Ragioneria

☑ Settore IX

Ancona, 31 MAG. 2007

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

Provincia
di Ancona

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" in recepimento, tra l'altro, della direttiva 2000/06 CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto l'art. 124 comma 7 del Capo II, relativo alle autorizzazioni agli scarichi, del Titolo IV del Decreto Legislativo 152/06;

Viste le N.T.A. del Piano di Tutela della Acque approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 302 del 29/05/2000;

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 216 del 24/07/2001 con la quale sono state determinate le spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

Vista la Determinazione n. 383 del 30/07/2001 del Dirigente del VII Settore Assetto del territorio - Ambiente con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda e la documentazione da allegare alle domande per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza provinciale;

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 333 del 02/08/2005 recante "Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ecc.", L.R n. 10/1999 " riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori ecc.", L.R. n. 23/2002 " modifica delle LL.RR. n. 10/99 e 13/99" competenze attribuite alla provincia in materia di autorizzazioni allo scarico delle acque reflue nei corpi idrici superficiali e nel suolo.

Vista la richiesta pervenuta il 18/01/2007 ns. prot. n. 6910 del 24/01/2007, del Sig. Mario Citrolo, nato a Palermo (PA) il 20/02/1960 (Cod. Fisc. CTRMRA60B20G273R) e residente in ROMA – Via E. Granturco, 4 - in qualità di legale rappresentante della ditta API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.a., P.IVA 02077340426 con sede legale nel Comune di Falconara M.ma (AN) – Via Flaminia, 685, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, provenienti dall'unità locale sita nello stabilimento suddetto;

Vista l'autorizzazione n° 05/04 rilasciata da questa Amministrazione in data 13/01/2004 per lo scarico di cui sopra;

Visto il parere positivo con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A.M., – Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Acque in data 25/05/2007, alla concessione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in oggetto;

Visto l'elaborato tecnico allegato alla richiesta, dove viene rappresentato lo schema di scarico delle acque con evidenziato il punto di scarico da autorizzare.

Provincia
di Ancona

DETERMINA

I. Di autorizzare il Sig. Mario Citrolo, nato a Palermo (PA) il 20/02/1960 (Cod. Fisc. CTRMRA60B20G273R) e residente in ROMA – Via E. Granturco, 4 - in qualità di legale rappresentante della ditta API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.a., P.IVA 02077340426 con sede legale nel Comune di Falconara M.ma (AN) – Via Flaminia, 685, allo scarico su corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, provenienti dall'unità locale sita nello stabilimento suddetto;

Identificazione dello scarico finale: (acque reflue industriali provenienti dall'impianto trattamento effluenti - D.Lgs. 152/06):

Tipologia ricettore:	**Corpo idrico superficiale**
Denominazione corpo idrico ricettore:	**Mare Adriatico**
Ubicazione dello scarico:	**Falconara M.ma (AN) – Via Flaminia, 685**
Coordinate Gauss – Boaga Fuso Est del punto di scarico:	E: 2389480 N: 4833263

II. Che l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Vista la tipologia dei reflui in questione, contenenti anche le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/06, si prescrive il rispetto dei limiti di emissione riportati in tab. 3 allegato 5 alla Parte Terza dello stesso decreto, per scarico in acque superficiali.
2. Si prescrive inoltre l'effettuazione di autocontrolli, finalizzati alla ricerca nello scarico delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dell'azienda, con frequenza semestrale, i cui risultati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo. La ditta dovrà comunicare a quest'Area Rischio Idraulico e Acque Pubbliche, con un preavviso di 15 giorni, la data e l'ora in cui saranno effettuati i prelievi, per una eventuale contestuale verifica;
3. Ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, la ditta è obbligata a comunicare alla Provincia: ogni trasferimento della gestione, della proprietà o dell'attività svolta nell'unità locale nonchè l'esecuzione di ogni intervento che comporti diversa destinazione o ampliamento o ristrutturazione dello stabilimento o variazioni nei cicli tecnologici connessi con lo scarico.

III. Che il presente provvedimento autorizzatorio ha **validità di quattro anni** decorrenti dalla data di rilascio, fatte salve revisioni o modifiche a seguito di altre norme regolamentari, anche regionali e provinciali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

IV. Che la presente autorizzazione deve intendersi **decaduta** qualora nella situazione di fatto delle unità locali, così come dichiarata nella documentazione prodotta a corredo della domanda, intervenga un **qualsiasi mutamento** comportante **variazioni nelle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico.**

V. Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dal ricevimento della presente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Provincia
di Ancona

VI. Di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in tre originali uno dei quali da consegnare alla Ditta API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.a. e gli altri due da conservare agli atti dell'Ente.
VII. Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAM, al Comune di FALCONARA M.MA e alla REGIONE MARCHE – Servizio Ambiente e Paesaggio.
VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il geom. Massimo Baldinelli.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Domanda della Ditta protocollo n. 6910 del 24/01/2007;
- Parere rilasciato dall'ARPAM;
- Elaborato Progettuale;
- Class. OE 17 01 004

Ancona, 31 MAG. 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Massimo Baldinelli)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

am

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001 · ISO 14001 Certified Integrated Systems

IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA RISCHIO IDRAULICO E ACQUE PUBBLICHE

Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: m.baldinelli@provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

7B13
6C05
6501

api RAFFINERIA DI ANCONA
12 GIU. 2007
R IC 1523/07

Prot. N. 50764

Ancona, 13 GIU. 2007

RACCOMANDATA A/R

API RAFFINERIA DI ANCONA
Via Flaminia n. 685
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

e p.c. **COMUNE DI FALCONARA M.MA**
P.zza Carducci n. 4
60015 FALCONARA M.MA (AN)

All' ARPAM
Dipartimento Provinciale di Ancona
- Servizio Acque –
Via C. Colombo n. 106
60127 ANCONA

REGIONE MARCHE
Al Dirigente del
Servizio Ambiente e Paesaggio
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico D.Lgs. 152/06 - Determina Dirigenziale n. 517 del 31/05/2007. Errata corrige.

Si prega voler sostituire la precedente comunicazione di trasmissione del Provvedimento autorizzatorio relativo alla ditta "API Raffineria di Ancona" inviataVi in data 01/06/2007 ns. prot. n.47674 con la lettera allegata alla presente, in quanto contenente un mero errore di trascrizione essendo stato riportato: "subentro all'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche" anziché "rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali".

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Massimo Baldinelli

MB/am

Responsabile del procedimento: *Geom . Massimo Baldinelli* *Telefono:* *071/5894.622 - 616*
Classifica Pratica: OE 17 01 004
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
Certified Integrated Systems

IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA RISCHIO IDRAULICO E ACQUE PUBBLICHE

Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: m.baldinelli@provincia.ancona.it

Provincia
di Ancona

Prot. N. 47674

Ancona, 31 GIU. 2007

RACCOMANDATA A/R

API RAFFINERIA DI ANCONA
Via Flaminia n. 685
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

e p.c. **COMUNE DI FALCONARA M.MA**
P.zza Carducci n. 4
60015 FALCONARA M.MA (AN)

All' ARPAM
Dipartimento Provinciale di Ancona
- Servizio Acque –
Via C. Colombo n. 106
60127 ANCONA

REGIONE MARCHE
Al Dirigente del
Servizio Ambiente e Paesaggio
Via Tiziano n. 44
60125 ANCONA

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico D.Lgs. 152/06 - Determina Dirigenziale n. 517 del 31/05/2007.

Con riferimento alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali della ditta "API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A." per l'unità locale sita nel Comune di Falconara Marittima (AN) – Via Flaminia n. 685 – si invia in allegato il provvedimento medesimo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 517 del 31/05/2007 e tutti gli atti progettuali.

In caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Massimo Baldinelli

MB/am

Responsabile del procedimento: *Geom . Massimo Baldinelli* *Telefono:* *071/5894.622 - 616*
Classifica Pratica: OE 17 01 004
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

PIANTA CHIAVE

ALL'AUTORIZZAZIONE DI SCARICO
N° 35 DEL 2007

A0-19520 Fg.6/8	Area di Raffineria lato est
A0-19520 Fg.4/8	Area centrale Raffineria da Fosso Caserme ad area terminale e terra bleccata
FS-19520 Fg.3/8	Area Est Raffineria da Fosso Castellaraccia a Fosso Caserme
FS-19520 Fg.2/8	Area parcheggio atb e deposito nazionale
FS-19520 Fg.1/8	Area S.I.F.
N. DISEGNO	DESCRIZIONE

PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA RISCHIO IDRAULICO E ACQUE PUBBLICHE
Via Menicucci, 1 - ANCONA

IL DIRIGENTE del IX SETTORE
TUTELA DELL'AM...
(Dott. Ing. Massimo Sbrissia)

PROVINCIA DI ANCONA

DISEGNI DI RIFERIMENTO

REV.	SOCIETA' / DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
16	11-09-06	Aggiornamento fognature per inserimento impianti Bitume II° fase, Osmosi, T.A.F.	DELLA COSTANZA	TOMASSONI	BENINCAMPI
15	09-11-05	Aggiornamento fognature per inserimento nuovo impianto bitume	DELLA COSTANZA	MENGARELLI	BENINCAMPI
14	28-07-05	Aggiornamento fognature corso Peretti-area SIF-area parcheggio autobotti Aggiornamento fognature area sud	DELLA COSTANZA	TOMASSONI MENGARELLI	BENINCAMPI
13	13-12-04	Aggiornamento per TK 54-16-17-18-19-20-21	DELLA COSTANZA	MENGARELLI	BENINCAMPI
12	07-06-04	Emesso per rapporto di sicurezza 2004	DELLA COSTANZA	RAMAZZOTTI	BENINCAMPI
11	03-06-04	Aggiornamento per inserimento fognature TK 50-51-52-53-48-42-47-43	DELLA COSTANZA	MENGARELLI	BENINCAMPI

raffineria di ancona s.p.a.

Disegno N° Nome file 15735

DISEGNATO DELLA COSTANZA
CONTROLLATO TOMASSONI
APPROVATO BENINCAMPI
DATA 09-11-05

Rete di fognatura

PLANIMETRIA GENERALE

G2B

SCALA 1:1000

UNITA'	GRUPPO ARCHIVIO	FORM.	NUMERO DISEGNO API	REV.	FOGLIO
5900	HAFS		15735	16	1 DI 1