R 3 - 3 A 3

Member of CSQ Federation
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
Certified Integrated Systems

IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA RISCHIO IDRAULICO E ACQUE PUBBLICHE

Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA
Codice Fiscale n. 00369930425
e-mail: m.baldinelli@provincia.ancona.it

Provincia di Ancona

Prot. N. 31845 Ancona, 10 APR. 2008

api RAFFINERIA DI ANCONA
14 APR. 2008
RIC 703/08

Spett.le
API RAFFINERIA DI ANCONA SPA
VIA Flaminia 685
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

All' A.R.P.A.M. - Dipartimento di Ancona -
Servizio Acque
Via C.Colombo, 106
60127 – ANCONA

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 parte terza. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dal trattamento delle acque di falda. Stato avanzamento lavori delle attività di sperimentazione.

In riferimento alla nota n. 508/08 trasmessa a quest'Amministrazione da parte della Raffineria API in data 17/03/2008, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dell'attività di sperimentazione sull'impianto TAF condotta nel primo bimestre 2008, si prende atto di tali risultati, dai quali è emerso un notevole miglioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, in particolar modo per il parametro MTBE i cui valori medi in uscita, stando a quanto dichiarato dalla società, si attestano su valori medi di circa 35 µg/l.

Pertanto, si richiede all'Arpam-Servizio acque di effettuare una verifica dei valori delle acque in uscita dall'impianto in riscontro a quanto illustrato dalla ditta e di trasmetterne gli esiti a quest'Area rischio idraulico e acque pubbliche.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE
Ing. Massimo Sbriscia

A Sef
Ciholo
Lenti
Falordi
Zeffiel
Ammorri
Ottavieni
Punto
Dolciotti

MB/am

Responsabile del procedimento: *Geom. Massimo Baldinelli* *Telefono:* *071/5894.622 - 616*
Classifica Pratica: OE 17 01 012
Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.