

Tabella C16 - Sistemi di Controllo delle Fasi critiche di processo

Attività	Macchina	Parametri e Frequenze				Modalità di Registrazione e Trasmissione
		Parametri	Freq. dei Controlli	Fase	Modalità di Controllo	
Produzione energia elettrica e vapore	CTE1	Consumo combustibile	Continuo	5	Flow-computer Stazione REMI	Registrazione: elettronica Trasmissione: non prevista
Produzione energia elettrica e vapore	CTE1	NOx	NO	5	Registrazione su carta	Registrazione: Cartacea Trasmissione: non prevista
Produzione energia elettrica e vapore	CTE1	CO	Continuo	5	Registrazione su carta	Registrazione: cartacea Trasmissione: non prevista
Produzione energia elettrica e vapore	CTE1	Polveri	NO	5	Registrazione su carta	Registrazione: elettronica Trasmissione: elettronica (FTP)
Produzione energia elettrica e vapore	CTE1	SO2	NO	5	Registrazione su carta	Registrazione: elettronica Trasmissione: elettronica (FTP)
Produzione energia elettrica e vapore	CTE2	Consumo combustibile	Continuo	6	DCS	Registrazione: elettronica Trasmissione: non prevista
Produzione energia elettrica e vapore	CTE2	NOx	Continuo	6	SME	Registrazione: elettronica Trasmissione: elettronica (FTP)
Produzione energia elettrica e vapore	CTE2	CO	Continuo	6	SME	Registrazione: elettronica Trasmissione: elettronica (FTP)
Produzione energia elettrica e vapore	CTE2	Polveri	Continuo	6	SME	Registrazione: elettronica Trasmissione: non prevista
Produzione energia elettrica e vapore	CTE2	SO2	Continuo	6	SME	Registrazione: elettronica Trasmissione: elettronica (FTP)
Raffreddamento macchinari	Torri di raffreddamento	Portata	Continuo	6	DCS	Registrazione: elettronica Trasmissione: non prevista

Produzione di Acqua Chiarificata	CHIARI1 e CHIARI 2	Portata	Continuo	1 e 2	Registrazione su carta	Trasmissione: non prevista
Prdoduzione di Acqua Demineralizzata	DEMI 1 e DEMI 2	Portata	Continuo	3 e 4	Registrazione su carta	Trasmissione: non prevista

Tabella C17 - Interventi di Manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di Intervento	Freq.	Modalità di Registrazione e Trasmissione
CTE1	Revisione generale e controlli di legge	Annuale	Registrazione: report cartacei Trasmissione: non prevista
CTE2	Revisione generale e controlli di legge	Annuale	Registrazione: report cartacei Trasmissione: non prevista
Torri di raffreddamento	Manutenzione ordinaria	Annuale	Registrazione: non prevista Trasmissione: non prevista

Tabella C18 - Aree di Stoccaggio

Struttura	Contenitore			Bacino di Contenimento		
	Tipo di Controllo	Freq.	Modalità di Registrazione	Tipo di Controllo	Freq.	Modalità di Registrazione
AR2	Visivo per livello e condizioni generali	giornaliera	segnalazione anomalie su evento	Visivo per condizioni rivestimento e struttura	giornaliera	segnalazione anomalie su evento
AR3	Visivo per livello e condizioni generali	giornaliera	segnalazione anomalie su evento	Visivo per condizioni rivestimento e struttura	giornaliera	segnalazione anomalie su evento
AR4	Visivo per livello e condizioni generali	giornaliera	segnalazione anomalie su evento	Visivo per condizioni rivestimento e struttura	giornaliera	segnalazione anomalie su evento
AR6	Visivo per livello e condizioni generali	giornaliera durante esercizio CTE1	segnalazione anomalie su evento	Visivo per condizioni rivestimento e struttura	giornaliera durante esercizio CTE1	segnalazione anomalie su evento
AR7	Visivo per livello e condizioni generali	giornaliera durante esercizio CTE1	segnalazione anomalie su evento	Visivo per condizioni rivestimento e struttura	giornaliera durante esercizio CTE1	segnalazione anomalie su evento