



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA – 2007 – 0005613 del 23/02/2007

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
Direzione Salvaguardia Ambientale
00144 - Roma
c.a. Ing. Milillo

A mezzo raccomandata A/R
Anticipata via fax

Ns Rif. : ENC/2007/U/0000153

Priolo G., 19 febbraio 2007

La presente lettera integra e sostituisce la precedente di pari oggetto e n° di protocollo anticipata via fax il 16/02/2007.

Oggetto: D. Lgs. 152/2006, art. 273 comma 5 e Parte I dell'Allegato II alla Parte V – procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988

Premessa

La Società ERG Nuove Centrali SpA ha presentato a Codesto Spett.le Ministero, in data 27.09.2006, acquisita con Prot. n. SDA-2006-24888 del 28.09.2006, pratica n. DSA-RIS-AIA-00 [2006.0066] domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/2005, per gli impianti siti all'interno del complesso IPPC denominato ERG Nuove Centrali Impianti Nord. Per quanto in oggetto, la scrivente Società

DICHIARA

che si impegna a gestire i gruppi sottoelencati

- Gruppo SA1/N2
- Gruppo CT1
- Gruppo CT2
- Gruppo CT3

secondo il disposto di cui all'art. 273 comma 5 e Parte I dell'Allegato II alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 *“a non far funzionare l'impianto per più di 20.000 ore di normale funzionamento a partire dal 01.01.2008 ed a non farlo funzionare oltre il 31.12.2015”* e comunque a non farli funzionare oltre il 31.12.2009, contestualmente alla entrata in servizio del nuovo CCGT di cui alle tempistiche sotto riportate.

In riferimento alla documentazione presentata come in premessa, le tempistiche di adeguamento dei Gruppi sopra citati, riportate nella Scheda C.5 *“Programma degli interventi di adeguamento”*, sono come di seguito aggiornate.

ERG Nuove Centrali SpA

S.P. ex S.S. 114, Km. 144 96010 Priolo Gargallo (SR) Tel. 0931 739111 Fax 0931 761896

www.erg.it

Della stessa disposizione, ERG Nuove Centrali intende avvalersi per il Gruppo SA1/N1, impianto che sarà messo in riserva fredda e comunque fermato al 31.12.2015.

C.5 Programma degli interventi di adeguamento

Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Note
Dismissione CTE	Luglio 2009	Ottobre 2009	
Ciclo combinato (CCGT)	Settembre 2006	Dicembre 2009	
Messa fuori servizio SA1/N2	Ottobre 2009		Fermata definitiva del Gruppo
Messa in riserva fredda SA1/N1	Dicembre 2009		Messa in riserva fredda

Nota:

ERG Nuove Centrali SpA



ERG Nuove Centrali SpA

S.P. ex S.S. 114, Km. 144 96010 Priolo Gargallo (SR) Tel. 0931 739111 Fax 0931 761896

www.erg.it