

 RINA		SCHEMA: EU ETS	FILE: attestato Enel Priolo Gargallo.doc
		MODULO: ETS_att_01	REV: 1 – 23/03/06
		Pagina 1 di 4	

Attestato di verifica della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 4, comma 6 del DEC/RAS/074/2006 per l'impianto autorizzato con numero 828 rilasciato da RINA S.p.A.

CONTESTO E OBIETTIVI
N. Autorizzazione: 828 Gestore: ENEL PRODUZIONE S.p.A.. Impianto: CENTRALE TERMOELETTRICA DI PRIOLO GARGALLO Anno di riferimento Comunicazione: 2005 Emissioni complessive [t_{CO2}]: 1.766.749
Data emissione Attestato: 30/03/2006 N. Protocollo Attestato: 00047 ETS Destinatari Attestato: AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE
Data svolgimento verifica: 21 marzo 2006 Responsabile del Gruppo di verifica: Agostino Saporì Membri del Gruppo di verifica: Agostino Saporì <i>La composizione del gruppo di verifica soddisfa i criteri di competenza richiesti per operare nel settore e nella categoria dimensionale di appartenenza dell'impianto verificato.</i>
Requisiti di imparzialità e indipendenza: <i>E' stata valutata l'imparzialità e l'indipendenza di RINA SPA rispetto all'organizzazione verificata; in particolare è stato verificato che non siano stati erogati servizi di consulenza all'organizzazione verificata nè a società controllanti, controllate o collegate nel corso dei due anni precedenti l'inizio della verifica, nè da parte di alcun membro del gruppo di verifica, nè da parte del RINA stesso.</i>
Responsabile RINA S.p.A. – L'Amministratore Delegato: Ing. Ugo Salerno <i>RINA S.p.A. ed il Gruppo di verifica che ad esso fa riferimento rispondono ai requisiti per il riconoscimento della verifica stabiliti dall'Allegato 2 del DEC/RAS/023/2006.</i>



RINA

SCHEMA: EU ETS

FILE: attestato Enel Priolo
Gargallo.doc

MODULO: ETS_att_01

REV: 1 – 23/03/06

Pagina 2 di 4

Giudizio sul lavoro di verifica:

I dati contenuti nella Comunicazione delle emissioni per l'anno di riferimento non presentano omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori che possano portare ad inesattezze rilevanti o non conformità.

DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO

Elementi normativi di riferimento:

- ☒ Direttiva 2003/87/CE
- ☒ Decisione C(2004) 130
- ☒ Decreto – Legge del 12 novembre 2004, n.273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2004, n.316)
- ☒ DEC/RAS/854/2005
- ☒ DEC/RAS/065/2006
- ☒ DEC/RAS/074/2006
- ☒ DEC/RAS/096/2006
- ☒ DEC/RAS/115/2006

Livello accettabile di rilevanza:

Sulla base della natura e della complessità delle attività e fonti dell'impianto (☐A ☐B ☒C),
il livello accettabile di rilevanza, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 del DEC/RAS/096/2006, è inferiore a:
☒1% ☐2% ☐2,5% ☐5% .

Adeguatezza del lavoro svolto:

In riferimento all'obiettivo della verifica della Comunicazione delle emissioni in esame, il lavoro svolto fornisce una base adeguata per l'espressione di un giudizio professionale con un ragionevole livello di certezza.

Congruenza della Comunicazione dei dati storici (anni 2000-2003):

E' stata valutata la coerenza della comunicazione di cui all'art.2 del decreto-legge del 12 novembre 2004, n.273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2004, n.316) con la Comunicazione delle emissioni, con particolare riferimento alle fonti monitorate e all'attendibilità dei dati dichiarati.

Tale attendibilità è stata valutata in termini di documentazione del processo di determinazione, presenza di omissioni o duplicazioni di singoli contributi emissivi, coerenza delle unità di misura utilizzate.



RINA

SCHEMA: EU ETS

FILE: attestato Enel Priolo
Gargallo.doc

MODULO: ETS_att_01

REV: 1 – 23/03/06

Pagina 3 di 4

Eventuali rilievi emersi:

Non sono emersi rilievi in termini di singole inesattezze rettificate e non rettificate, omissioni, dichiarazioni inesatte o errori.



RINA

SCHEMA: EU ETS

FILE: attestato Enel Priolo
Gargallo.doc

MODULO: ETS_att_01

REV: 1 – 23/03/06

Pagina 4 di 4

ESITO DELLA VERIFICA

RINA S.P.A.

ESPRIME UN GIUDIZIO



SENZA RILIEVI



CON RILIEVI



NEGATIVO



IMPOSSIBILE ESPRIMERE
UN GIUDIZIO

**IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI
SECONDO LA DIRETTIVA EU ETS**

**che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno della
Comunità Europea**

RILASCIANDO A

ENEL PRODUZIONE S.p.A. – Centrale termoelettrica di Priolo Gargallo

Contrada Pantano Pozzillo, snc – 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

L'ATTESTATO DI VERIFICA N. 00047 ETS