



N. APR 00732 P - 29/09/2006

(da citare nella risposta)

APR/MS/LF/pr
195/2006**RACCOMANDATA A.R.**

Al
MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
· Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI^a
Via C. Colombo, 44
00154 ROMA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 58 - CENTRALE TERMoeLETTRICA DI CASSANO D'ADDA (MILANO) DI AEM SPA E ASM BRESCIA SPA

Trasmettiamo in allegato n. 3 copie cartacee e n. 3 copie in formato digitale (CD-ROM) della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per la Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda (Milano) di proprietà dell'AEM SPA di Milano e dell'ASM Brescia SPA.

La centrale è stata potenziata nel 2005 con l'installazione di una nuova sezione turbogas da 250 MWe (Gruppo 6), posta in parallelo alla turbina a gas (Gruppo 5) e in ciclo combinato con l'esistente turbina a vapore del Gruppo 2. Tale intervento è stato autorizzato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 55/02/2004 del 2 aprile 2004, anche per quanto concerne l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La domanda allegata è relativa, quindi, alle parti di impianto che non sono comprese nell'autorizzazione rilasciata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 55/02/2004, cioè a quelle connesse al Gruppo 4 (turbogas da 155 MW) e al Gruppo 5 (turbogas da 250 MW) e agli impianti comuni.

Con i migliori saluti.

Area Produzione
Michele Sparacino

All.