DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

NUMERO DISEGNO	DESCRIZIONE
14301 (Rev.5 del 10/01/85)	PLANIMETRIA GENERALE VIABILITA' E FOGNATURE
14314 (Rev.9 del 25/06/85)	PLANIMETRIA FOGNATURE ZONA CENTRALE
1.32 (Rev.0 del Gennaio 89)	PALAZZINA UFFICI:RETE SCARICO ACQUE BIANCHE
1.33 (Rev.0 del Gennaio 89)	PALAZZINA UFFICI:RETE SCARICO ACQUE NERE
20200-TRM-EAF-C-DS-01052 (Rev.5)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TG4
20300-TRM-EPW-C-DS-03040 (Rev.1)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TG5 E NUOVA FOSSA IDROGENO
20300-TRM-EPW-C-DS-03041 (Rev.4)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TG5
20400-TRM-EPW-C-DS-03016 (Rev.8)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TG6
20400-TRM-BOP-C-DS-01022 (Rev.2)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TRASF.6T/6TA
20400-TRM-BOP-C-DS-01023 (Rev.1)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TRASF.6T/6TA
20400-TRM-NMG-C-DS-00003 (Rev.C)	PLANIMETRIA AREA SOTTOSTAZIONE 380KV E DEFINIZIONE QUOTE
63165-CTL-AMG-C-DS-01180 (Rev.6)	PLANIMETRIA FOGNATURE E RETI INTERRATE ZONA TELERISCALDAMENTO (UNDERGROUND)

NOTE:

1) IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA ANCHE INDICAZIONI SUI PUNTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ECOACQUE COME INDICATO NELLA LEGENDA SOTTOINDICATA.

LEGENDA:SISTEMA ECOACQUE.

A=POMPA ACQUA INGRESSO ALLE OPERE DI PRESA.
B=POMPA ACQUA ALLO SCARICO PRINCIPALE OPERE DI PRESA.
T1=TEMPERATURA ACQUA INGRESSO DAL CANALE MUZZA.
T2=TEMPERATURA ACQUA SCARICO NEL CANALE MUZZA.
T3=TEMPERATURA ACQUA CANALE MUZZA A VALLE SCARICO PRINCIPALE OPERE DI PRESA (30mt CIRCA DAL T2).
} A CAB.N.1 STAZ.N10

C=POMPA ACQUA DA VASCA FINALE ACQUE REFLUE.
D=POMPA ACQUA DA MUZZA A VALLE SCARICO ACQUE DEPURATE N.1
} A CAB.N.2 STAZ.N.12

2) QUESTO DOCUMENTO RIPORTA LA SITUAZIONE GENERALE RICAVATA DAI DISEGNI INDICATI NELLA TABELLA "DOCUMENTII DI RIFERIMENTO", TENENDO PRESENTE CHE PER QUANTO RIGUARDA I DOCUMENTI:N°14301 E N°14314, SI SONO UTILIZZATI SOLO I DATI NON MOFICATI DAI LAVORI ESEGUITI SUCCESSIVAMENTE IN CENTRALE.

3) LE POSIZIONI DEI POZZETTI RELATIVI ALLE VARIE RETI FOGNARIE SONO INDICATIVE PER I PARTICOLARI VEDERE I DISEGNI INDICATI NELLA TABELLA "DOCUMENTI DI RIFERIMENTO".

LEGENDA RETI FOGNARIE E SCARICHI:

=RETE ACQUE METEORICHE (BIANCHE)
=RETE ACQUE DOMESTICHE (NERE)
=RETE ACQUE ACIDE
=RETE ACQUE OLEOSE
=RETE SCARICO PRINCIPALE ACQUE REFLUE DEPURATE
=RETE SCARICO D'EMERGENZA ACQUE REFLUE DEPURATE
=POZZETTI RETI VARIE
=SCARICO PER GRAVITA' DA STRAMAZZO DI SEPARAZIONE VERSO LA RETE ACQUE OLEOSE
=SCARICHI FINALI ACQUE REFLUE DEPURATE "1:SCARICO PRINCIPALE 2:SCARICO DI EMERGENZA"
=SCARICHI ACQUE METEORICHE (BIANCHE) "3-4-5"
=ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DERIVATA DAL CANALE MUZZA
⑥ =SCARICO PRINCIPALE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO
⑦ =SCARICO DI EMERGENZA ACQUE DI RAFFREDDAMENTO
=POZZO ACQUA INDUSTRIALE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
6	28/10/08	AGGIORNATO PER ADEGUAMENTO AREA EX CALDAIA GR.1	Brevi S.	Ravasio I.	Aquori F.
5	03/07/08	AGGIORNATO CARTIGLIO A2A E ELIMINATO EX CALDAIA GR.1	Brevi S.	Ravasio I.	Aquori F.
4	15/02/07	AGGIORNATO	Brevi S.	Ravasio I.	Aquori F.
3	13/09/06	AGGIORNATO PER LAVORI DI: REPOWERING GR.2/5/6-TLR-SOTTOSTAZIONE 380KV-SMANTELLAMENTO PARCO COMBUSTIBILI	Brevi S.	Ravasio I.	Aquori F.
2	04/02/03	AGGIORNATO PER LAVORI DI REPOWERING GR.1 E GR.2	Brevi S.	Tiberga M.	Tiberga M.
1	06/11/98	AGGIORNATO	Brevi S.	Redoelli E.	Veronese L.
0	27/05/97	Prima emissione	Brevi S.	Redoelli E.	Veronese L.

a2a energia per la vita

Direzione: ATO/SEE/CEC / Funzione: EOE-Programmazione esercizio

N° Documento : U45AEM004

C.T.E. CASSANO D'ADDA
PLANIMETRIA GENERALE:
PERCORSI FOGNATURE

File: 0U45-004.DWG
PSN: 0U45
Scala : 1:1000
Foglio 001 di 001

Questo disegno è di proprietà di A2A S.p.A. : non può essere utilizzato, ne venire trasmesso a terzi o riprodotto senza autorizzazione della stessa A2A S.p.A. tutela i propri diritti a norma di legge.

Data di stampa : YY/MM/MM

Tipo di Documento : CAD