

## Evidenze dei volumi di acqua trattati rispetto ai volumi prelevati

Risorse	Unità di misura	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Acqua</b>						
Consumo totale di acqua superficiale per raffreddamento interamente restituita	Migliaia di m <sup>3</sup>	270.616	287.710	402.624	404.175	376.669
Consumo totale di acqua di falda	Migliaia di m <sup>3</sup>	500	509	611	627	612
Acqua di acquedotto	Migliaia di m <sup>3</sup>	31	39	27	23	17

Rilasci	Unità di misura	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Acque</b>						
Acque reflue trattate	Migliaia di m <sup>3</sup>	413	331	327	338	315
Acqua di raffreddamento restituita	Migliaia di m <sup>3</sup>	270.616	287.710	402.624	404.175	376.669