ANSALDO ENERGIA S.PA-

ROSEN

LONG TERM MAINTENANCE AGREEMENT (2007-2016)

400 MW (2+1) Combined cycle

Year	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Bimonth	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
KEOH	91,2	99,5	108	116	124	133	141	149	158	166
TG1	m	m	M	m	m	m	M	m	m	m
ALT1	i	i	m	i	i	i	M	i	i	i
HRSG 1	m	m	M*	m	m	m	M	m	m	m
			100.000 0re				Ulteriotri CRTL			
							CRTL decennali			
TG2	m	m	m	M	m	m	m	M	m	m
ALT2	i	i	i	m	i	i	i	M	i	i
HRSG 2	m	m	m	M*	m	m	m	M	m	m
				100.000 H				Ulteriori CRTL		
								CRTL decennali		
TV1				m			M			m
ALT3	i	i	i	m	i	i	M	i	i	m

Maintenance plan based on 33.000 EOH cycle

LEGENDA:

I = Short inspection **M=Major overhaull**

m=Minor Inspection

HRSG

1) 100.000 H

2) Ulteriori CRTL **(ROS 1-2 PC 10)**

3) CRTL decennali (dopo 50.000 da 100.000 H)