

Rosen Rosignano Solvay

Data: 13/01/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 1

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		4,45	100,0		43,59	100,0		14,81	100,0		150,7	100,0		0,00	100,0		44626	100,0		Premix
02:00		4,70	100,0		44,04	100,0		14,82	100,0		151,1	100,0		0,00	100,0		44707	100,0		Premix
03:00		4,73	100,0		43,81	100,0		14,80	100,0		151,7	100,0		0,00	100,0		44844	100,0		Premix
04:00		4,57	100,0		44,57	100,0		14,84	100,0		151,9	100,0		0,00	100,0		44900	100,0		Premix
05:00		4,69	100,0		44,72	100,0		14,91	100,0		151,3	100,0		0,00	100,0		44763	100,0		Premix
06:00		4,80	100,0		44,37	100,0		14,88	100,0		151,5	100,0		0,00	100,0		44815	100,0		Premix
07:00		4,20	100,0		43,87	100,0		14,86	100,0		150,6	100,0		0,00	100,0		44652	100,0		Premix
08:00		4,52	100,0		44,30	100,0		14,86	100,0		151,4	100,0		0,00	100,0		44808	100,0		Premix
09:00		4,75	100,0		43,36	100,0		14,87	100,0		150,5	100,0		0,00	100,0		44601	100,0		Premix
10:00		4,62	100,0		43,36	100,0		14,86	100,0		149,9	100,0		0,00	100,0		44442	100,0		Premix
11:00		4,41	100,0		42,59	100,0		14,83	100,0		149,3	100,0		0,00	100,0		44320	100,0		Premix
12:00		4,06	100,0		42,45	100,0		14,78	100,0		147,3	100,0		0,00	100,0		43865	100,0		Premix
13:00		3,96	100,0		41,72	100,0		14,72	100,0		145,8	100,0		0,00	100,0		43584	100,0		Premix
14:00		3,54	100,0		41,60	100,0		14,70	100,0		144,6	100,0		0,00	100,0		43347	100,0		Premix
15:00		3,75	100,0		42,72	100,0		14,69	100,0		144,7	100,0		0,00	100,0		43327	100,0		Premix
16:00		3,85	100,0		43,53	100,0		14,67	100,0		145,3	100,0		0,00	100,0		43464	100,0		Premix
17:00		3,90	100,0		41,94	100,0		14,66	100,0		145,7	100,0		0,00	100,0		43524	100,0		Premix
18:00		4,02	100,0		42,00	100,0		14,72	100,0		146,6	100,0		0,00	100,0		43726	100,0		Premix
19:00		4,24	100,0		42,84	100,0		14,81	100,0		148,4	100,0		0,00	100,0		44136	100,0		Premix
20:00		4,48	100,0		44,73	100,0		14,88	100,0		149,7	100,0		0,00	100,0		44438	100,0		Premix
21:00		4,85	100,0		44,21	100,0		14,91	100,0		150,5	100,0		0,00	100,0		44623	100,0		Premix
22:00		4,46	100,0		40,63	100,0		15,02	100,0		138,9	100,0		0,00	100,0		41984	100,0		Premix
23:00		4,92	100,0		34,20	100,0		15,15	100,0		118,3	100,0		0,00	100,0		37451	100,0		Premix
24:00		4,71	100,0		32,78	100,0		15,14	100,0		117,0	100,0		0,00	100,0		37183	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		3,54			32,78			14,66			117,0						37183		(6)	24
MAX		4,92			44,73			15,15			151,9						44900			
Media Giorno:		4,38	100,0		42,41	100,0		14,84	100,0		145,9	100,0		0,00	100,0		43589	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 12:00 del 12/01/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
 - (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
 - (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
 - (6) Ore di Normale Funzionamento
- Elaborazioni conformi DM 21/12/95
Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.

Rosen Rosignano Solvay

Data: 13/04/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 1

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		2,48	100,0		47,15	100,0		14,89	100,0		141,7	100,0		0,00	100,0		42706	100,0		Premix
02:00		2,17	100,0		47,43	100,0		14,88	100,0		141,9	100,0		0,00	100,0		42728	100,0		Premix
03:00		2,25	100,0		45,79	100,0		14,91	100,0		140,3	100,0		0,00	100,0		42358	100,0		Premix
04:00		2,36	100,0		46,23	100,0		14,94	100,0		140,6	100,0		0,00	100,0		42467	100,0		Premix
05:00		2,37	100,0		47,57	100,0		14,92	100,0		140,3	100,0		0,00	100,0		42383	100,0		Premix
06:00		1,97	100,0		47,65	100,0		14,90	100,0		141,3	100,0		0,00	100,0		42611	100,0		Premix
07:00		1,94	100,0		45,97	100,0		14,92	100,0		140,7	100,0		0,00	100,0		42492	100,0		Premix
08:00		2,53	100,0		45,68	100,0		15,00	100,0		139,1	100,0		0,00	100,0		42139	100,0		Premix
09:00		2,13	100,0		47,93	100,0		15,07	100,0		138,1	100,0		0,00	100,0		41881	100,0		Premix
10:00		2,94	100,0		46,99	100,0		15,14	100,0		136,0	100,0		0,00	100,0		41467	100,0		Premix
11:00		2,09	100,0		48,16	100,0		15,21	100,0		134,5	100,0		0,00	100,0		41159	100,0		Premix
12:00		2,17	100,0		47,92	100,0		15,23	100,0		133,1	100,0		0,00	100,0		40842	100,0		Premix
13:00		1,92	100,0		47,58	100,0		15,17	100,0		134,3	100,0		0,00	100,0		41123	100,0		Premix
14:00		2,35	100,0		46,83	100,0		15,16	100,0		134,5	100,0		0,00	100,0		41135	100,0		Premix
15:00		1,80	100,0		46,53	100,0		15,04	100,0		134,2	100,0		0,00	100,0		41083	100,0		Premix
16:00		1,98	100,0		47,31	100,0		15,01	100,0		134,9	100,0		0,00	100,0		41167	100,0		Premix
17:00		2,18	100,0		49,85	100,0		15,18	100,0		134,9	100,0		0,00	100,0		41166	100,0		Premix
18:00		2,05	100,0		48,07	100,0		15,16	100,0		135,7	100,0		0,00	100,0		41328	100,0		Premix
19:00		2,16	100,0		47,09	100,0		15,02	100,0		135,7	100,0		0,00	100,0		41316	100,0		Premix
20:00		1,88	100,0		45,90	100,0		14,95	100,0		136,6	100,0		0,00	100,0		41501	100,0		Premix
21:00		1,93	100,0		42,35	100,0		15,01	100,0		129,9	100,0		0,00	100,0		39932	100,0		Premix
22:00		1,75	100,0		40,46	100,0		15,08	100,0		118,5	100,0		0,00	100,0		37419	100,0		Premix
23:00		1,62	100,0		39,53	100,0		15,09	100,0		118,0	100,0		0,00	100,0		37302	100,0		Premix
24:00		1,86	100,0		40,54	100,0		15,12	100,0		118,0	100,0		0,00	100,0		37304	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		1,62			39,53			14,88			118,0						37302		(6)	24
MAX		2,94			49,85			15,23			141,9						42728			
Media Giorno:		2,12	100,0		46,10	100,0		15,04	100,0		134,7	100,0		0,00	100,0		41125	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore		2,45	100,0		45,11	100,0		14,91	100,0		141,8	100,0		0,00	100,0		42743	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 16:00 del 12/04/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
 - (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
 - (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
 - (6) Ore di Normale Funzionamento
- Elaborazioni conformi DM 21/12/95
Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.

Rosen Rosignano Solvay

Data: 13/07/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 1

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		4,68	100,0		46,90	100,0		15,05	100,0		141,4	100,0		0,00	100,0		41526	100,0		Premix
02:00		4,88	100,0		46,57	100,0		15,03	100,0		142,3	100,0		0,00	100,0		41719	100,0		Premix
03:00		5,76	100,0		48,07	100,0		15,21	100,0		141,9	100,0		0,00	100,0		41656	100,0		Premix
04:00		6,12	100,0		49,31	100,0		15,44	100,0		143,2	100,0		0,00	100,0		41915	100,0		Premix
05:00		5,78	100,0		50,90	100,0		15,56	100,0		143,3	100,0		0,00	100,0		41944	100,0		Premix
06:00		5,64	100,0		50,46	100,0		15,60	100,0		143,1	100,0		0,00	100,0		41927	100,0		Premix
07:00		5,62	100,0		48,61	100,0		15,57	100,0		140,1	100,0		0,00	100,0		41295	100,0		Premix
08:00		5,12	100,0		46,15	100,0		15,39	100,0		136,9	100,0		0,00	100,0		40634	100,0		Premix
09:00		4,79	100,0		46,83	100,0		15,27	100,0		135,0	100,0		0,00	100,0		40216	100,0		Premix
10:00		5,04	100,0		46,04	100,0		15,28	100,0		134,5	100,0		0,00	100,0		40123	100,0		Premix
11:00		5,21	100,0		45,53	100,0		15,44	100,0		133,6	100,0		0,00	100,0		39983	100,0		Premix
12:00		5,48	100,0		48,20	100,0		15,57	100,0		133,3	100,0		0,00	100,0		39945	100,0		Premix
13:00		5,30	100,0		49,44	100,0		15,62	100,0		132,8	100,0		0,00	100,0		39821	100,0		Premix
14:00		5,67	100,0		49,72	100,0		15,63	100,0		131,9	100,0		0,00	100,0		39620	100,0		Premix
15:00		5,81	100,0		50,19	100,0		15,55	100,0		131,2	100,0		0,00	100,0		39473	100,0		Premix
16:00		5,89	100,0		50,55	100,0		15,44	100,0		131,1	100,0		0,00	100,0		39414	100,0		Premix
17:00		5,29	100,0		50,37	100,0		15,34	100,0		131,4	100,0		0,00	100,0		39448	100,0		Premix
18:00		5,32	100,0		50,11	100,0		15,27	100,0		132,1	100,0		0,00	100,0		39580	100,0		Premix
19:00		5,79	100,0		49,61	100,0		15,24	100,0		132,7	100,0		0,00	100,0		39679	100,0		Premix
20:00		5,75	100,0		46,09	100,0		15,21	100,0		133,9	100,0		0,00	100,0		39980	100,0		Premix
21:00		6,44	100,0		46,57	100,0		15,31	100,0		135,5	100,0		0,00	100,0		40327	100,0		Premix
22:00		7,14	100,0		50,01	100,0		15,42	100,0		137,7	100,0		0,00	100,0		40757	100,0		Premix
23:00		7,83	100,0		49,59	100,0		15,46	100,0		138,9	100,0		0,00	100,0		41025	100,0		Premix
24:00		6,97	100,0		49,97	100,0		15,52	100,0		140,0	100,0		0,00	100,0		41229	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		4,68			45,53			15,03			131,1						39414		(6)	24
MAX		7,83			50,90			15,63			143,3						41944			
Media Giorno:		5,72	100,0		48,57	100,0		15,39	100,0		136,6	100,0		0,00	100,0		40552	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore		5,26	100,0		46,83	100,0		15,22	100,0		136,7	100,0		0,00	100,0		40545	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 22:00 del 13/07/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
 - (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
 - (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
 - (6) Ore di Normale Funzionamento
- Elaborazioni conformi DM 21/12/95
Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.

Rosen Rosignano Solvay

Data: 19/10/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 1

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		2,05	100,0		49,03	100,0		15,24	100,0		144,0	100,0		0,00	100,0		41497	100,0		Premix
02:00		1,90	100,0		48,10	100,0		15,34	100,0		144,0	100,0		0,00	100,0		41461	100,0		Premix
03:00		2,28	100,0		46,37	100,0		15,45	100,0		144,0	100,0		0,00	100,0		41417	100,0		Premix
04:00		2,15	100,0		51,47	100,0		15,46	100,0		144,6	100,0		0,00	100,0		41601	100,0		Premix
05:00		2,26	100,0		53,35	100,0		15,53	100,0		145,6	100,0		0,00	100,0		41829	100,0		Premix
06:00		2,57	100,0		54,79	100,0		15,61	100,0		148,9	100,0		0,00	100,0		42549	100,0		Premix
07:00		2,28	100,0		55,16	100,0		15,65	100,0		148,6	100,0		0,00	100,0		42502	100,0		Premix
08:00		2,46	100,0		54,31	100,0		15,58	100,0		147,4	100,0		0,00	100,0		42250	100,0		Premix
09:00		1,97	100,0		52,85	100,0		15,48	100,0		146,3	100,0		0,00	100,0		41973	100,0		Premix
10:00		1,89	100,0		52,47	100,0		15,38	100,0		145,0	100,0		0,00	100,0		41692	100,0		Premix
11:00		1,98	100,0		52,86	100,0		15,32	100,0		144,0	100,0		0,00	100,0		41485	100,0		Premix
12:00		1,87	100,0		53,35	100,0		15,28	100,0		142,8	100,0		0,00	100,0		41240	100,0		Premix
13:00		2,13	100,0		52,77	100,0		15,17	100,0		142,0	100,0		0,00	100,0		41085	100,0		Premix
14:00		1,85	100,0		52,65	100,0		15,09	100,0		141,5	100,0		0,00	100,0		40937	100,0		Premix
15:00		1,78	100,0		52,71	100,0		15,03	100,0		141,0	100,0		0,00	100,0		40825	100,0		Premix
16:00		1,69	100,0		52,01	100,0		14,93	100,0		141,2	100,0		0,00	100,0		40846	100,0		Premix
17:00		1,80	100,0		51,96	100,0		14,87	100,0		141,6	100,0		0,00	100,0		40966	100,0		Premix
18:00		1,95	100,0		51,01	100,0		14,87	100,0		143,2	100,0		0,00	100,0		41309	100,0		Premix
19:00		2,14	100,0		50,70	100,0		14,96	100,0		145,3	100,0		0,00	100,0		41746	100,0		Premix
20:00		2,14	100,0		52,17	100,0		15,15	100,0		145,4	100,0		0,00	100,0		41772	100,0		Premix
21:00		2,24	100,0		50,89	100,0		15,18	100,0		144,3	100,0		0,00	100,0		41480	100,0		Premix
22:00		1,97	100,0		40,68	100,0		15,23	100,0		120,3	100,0		0,00	100,0		36353	100,0		Premix
23:00		1,75	100,0		41,70	100,0		15,07	100,0		123,7	100,0		0,00	100,0		37178	100,0		Premix
24:00		1,70	100,0		41,83	100,0		15,05	100,0		125,0	100,0		0,00	100,0		37452	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		1,69			40,68			14,87			120,3						36353		(6)	24
MAX		2,57			55,16			15,65			148,9						42549			
Media Giorno:		2,03	100,0		50,63	100,0		15,25	100,0		141,7	100,0		0,00	100,0		40977	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore		4,30	100,0		45,69	100,0		15,03	100,0		142,8	100,0		0,00	100,0		41340	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 08:00 del 18/10/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
 - (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
 - (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
 - (6) Ore di Normale Funzionamento
- Elaborazioni conformi DM 21/12/95
Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.

Rosen Rosignano Solvay

Data: 13/01/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 2

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		9,67	100,0		16,79	100,0		15,03	100,0		148,1	100,0		0,00	100,0		43216	100,0		Premix
02:00		10,26	100,0		16,46	100,0		15,11	100,0		148,2	100,0		0,00	100,0		43200	100,0		Premix
03:00		10,07	100,0		15,76	100,0		15,15	100,0		148,2	100,0		0,00	100,0		43167	100,0		Premix
04:00		9,68	100,0		15,31	100,0		15,19	100,0		145,6	100,0		0,00	100,0		42627	100,0		Premix
05:00		8,97	100,0		16,69	100,0		15,16	100,0		145,5	100,0		0,00	100,0		42658	100,0		Premix
06:00		8,79	100,0		17,57	100,0		15,10	100,0		147,7	100,0		0,00	100,0		43118	100,0		Premix
07:00		9,07	100,0		17,82	100,0		15,11	100,0		149,1	100,0		0,00	100,0		43502	100,0		Premix
08:00		9,49	100,0		20,45	100,0		15,09	100,0		157,7	100,0		0,00	100,0		45448	100,0		Premix
09:00		9,91	100,0		19,92	100,0		15,13	100,0		156,8	100,0		0,00	100,0		45236	100,0		Premix
10:00		9,72	100,0		19,53	100,0		15,12	100,0		155,8	100,0		0,00	100,0		44999	100,0		Premix
11:00		8,47	100,0		19,43	100,0		15,04	100,0		155,0	100,0		0,00	100,0		44840	100,0		Premix
12:00		8,69	100,0		18,77	100,0		14,93	100,0		152,8	100,0		0,00	100,0		44380	100,0		Premix
13:00		8,50	100,0		18,38	100,0		14,80	100,0		151,7	100,0		0,00	100,0		44162	100,0		Premix
14:00		8,87	100,0		18,08	100,0		14,69	100,0		150,8	100,0		0,00	100,0		43953	100,0		Premix
15:00		8,57	100,0		17,97	100,0		14,65	100,0		150,3	100,0		0,00	100,0		43824	100,0		Premix
16:00		8,92	100,0		18,19	100,0		14,66	100,0		150,7	100,0		0,00	100,0		43905	100,0		Premix
17:00		9,20	100,0		18,23	100,0		14,68	100,0		151,5	100,0		0,00	100,0		44079	100,0		Premix
18:00		9,63	100,0		18,65	100,0		14,75	100,0		152,8	100,0		0,00	100,0		44349	100,0		Premix
19:00		9,77	100,0		19,01	100,0		14,81	100,0		154,5	100,0		0,00	100,0		44714	100,0		Premix
20:00		9,27	100,0		19,63	100,0		14,94	100,0		155,6	100,0		0,00	100,0		44966	100,0		Premix
21:00		10,03	100,0		20,11	100,0		15,05	100,0		156,5	100,0		0,00	100,0		45194	100,0		Premix
22:00		9,56	100,0		15,12	100,0		15,28	100,0		137,2	100,0		0,00	100,0		40803	100,0		Premix
23:00		10,11	100,0		11,01	100,0		15,45	100,0		115,1	100,0		0,00	100,0		36018	100,0		Premix
24:00		9,87	100,0		11,13	100,0		15,47	100,0		115,2	100,0		0,00	100,0		36054	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		8,47			11,01			14,65			115,1						36018		(6)	24
MAX		10,26			20,45			15,47			157,7						45448			
Media Giorno:		9,38	100,0		17,50	100,0		15,02	100,0		148,0	100,0		0,00	100,0		43267	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 12:00 del 12/01/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie Elaborazioni conformi DM 21/12/95
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di Normale Funzionamento

Rosen Rosignano Solvay

Data: 13/04/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 2

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		6,38	100,0		17,53	100,0		15,20	100,0		142,0	100,0		0,00	100,0		41999	100,0		Premix
02:00		6,97	100,0		16,78	100,0		15,32	100,0		140,2	100,0		0,00	100,0		41572	100,0		Premix
03:00		6,27	100,0		18,92	100,0		15,40	100,0		140,2	100,0		0,00	100,0		41610	100,0		Premix
04:00		6,41	100,0		18,85	100,0		15,49	100,0		140,2	100,0		0,00	100,0		41591	100,0		Premix
05:00		7,02	100,0		19,92	100,0		15,47	100,0		140,9	100,0		0,00	100,0		41807	100,0		Premix
06:00		5,80	100,0		21,10	100,0		15,40	100,0		146,6	100,0		0,00	100,0		43091	100,0		Premix
07:00		5,39	100,0		21,13	100,0		15,27	100,0		147,9	100,0		0,00	100,0		43379	100,0		Premix
08:00		6,20	100,0		20,27	100,0		15,15	100,0		146,4	100,0		0,00	100,0		43044	100,0		Premix
09:00		5,67	100,0		19,83	100,0		15,04	100,0		145,0	100,0		0,00	100,0		42758	100,0		Premix
10:00		6,65	100,0		18,64	100,0		14,97	100,0		143,0	100,0		0,00	100,0		42338	100,0		Premix
11:00		5,96	100,0		18,70	100,0		14,96	100,0		141,4	100,0		0,00	100,0		42024	100,0		Premix
12:00		5,98	100,0		18,89	100,0		15,02	100,0		140,4	100,0		0,00	100,0		41811	100,0		Premix
13:00		5,98	100,0		19,23	100,0		15,05	100,0		141,2	100,0		0,00	100,0		42001	100,0		Premix
14:00		6,92	100,0		19,48	100,0		15,12	100,0		141,6	100,0		0,00	100,0		42057	100,0		Premix
15:00		6,49	100,0		19,94	100,0		15,13	100,0		141,8	100,0		0,00	100,0		42062	100,0		Premix
16:00		6,44	100,0		20,17	100,0		15,12	100,0		142,0	100,0		0,00	100,0		42068	100,0		Premix
17:00		5,77	100,0		20,31	100,0		15,09	100,0		141,9	100,0		0,00	100,0		42025	100,0		Premix
18:00		6,01	100,0		19,49	100,0		15,01	100,0		142,5	100,0		0,00	100,0		42181	100,0		Premix
19:00		5,85	100,0		19,80	100,0		15,01	100,0		142,9	100,0		0,00	100,0		42245	100,0		Premix
20:00		6,31	100,0		19,73	100,0		15,05	100,0		143,7	100,0		0,00	100,0		42372	100,0		Premix
21:00		6,39	100,0		14,84	100,0		15,24	100,0		128,8	100,0		0,00	100,0		38925	100,0		Premix
22:00		6,45	100,0		10,04	100,0		15,42	100,0		104,4	100,0		0,00	100,0		33523	100,0		Premix
23:00		6,60	100,0		10,29	100,0		15,46	100,0		104,1	100,0		0,00	100,0		33513	100,0		Premix
24:00		6,39	100,0		10,68	100,0		15,52	100,0		104,1	100,0		0,00	100,0		33523	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		5,39			10,04			14,96			104,1						33513		(6)	24
MAX		7,02			21,13			15,52			147,9						43379			
Media Giorno:		6,26	100,0		18,11	100,0		15,20	100,0		137,2	100,0		0,00	100,0		40980	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore		5,29	100,0		18,78	100,0		15,16	100,0		143,0	100,0		0,00	100,0		42303	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 17:00 del 13/04/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie Elaborazioni conformi DM 21/12/95
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di Normale Funzionamento

Rosen Rosignano Solvay

Data: 13/07/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 2

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		0,98	100,0		18,90	100,0		15,09	100,0		145,7	100,0		0,00	100,0		42412	100,0		Premix
02:00		1,11	100,0		18,85	100,0		15,17	100,0		146,2	100,0		0,00	100,0		42519	100,0		Premix
03:00		1,60	100,0		19,08	100,0		15,22	100,0		146,1	100,0		0,00	100,0		42544	100,0		Premix
04:00		1,17	100,0		17,95	100,0		15,28	100,0		145,1	100,0		0,00	100,0		42263	100,0		Premix
05:00		1,02	100,0		19,92	100,0		15,26	100,0		146,1	100,0		0,00	100,0		42557	100,0		Premix
06:00		0,96	100,0		19,69	100,0		15,24	100,0		146,9	100,0		0,00	100,0		42739	100,0		Premix
07:00		0,60	100,0		18,06	100,0		15,12	100,0		144,8	100,0		0,00	100,0		42301	100,0		Premix
08:00		0,47	100,0		16,43	100,0		14,96	100,0		141,7	100,0		0,00	100,0		41667	100,0		Premix
09:00		0,52	100,0		16,77	100,0		15,04	100,0		140,2	100,0		0,00	100,0		41384	100,0		Premix
10:00		0,83	100,0		17,10	100,0		15,30	100,0		139,5	100,0		0,00	100,0		41274	100,0		Premix
11:00		0,71	100,0		17,45	100,0		15,49	100,0		138,7	100,0		0,00	100,0		41158	100,0		Premix
12:00		0,71	100,0		17,42	100,0		15,40	100,0		138,1	100,0		0,00	100,0		41060	100,0		Premix
13:00		0,70	100,0		17,34	100,0		15,31	100,0		137,8	100,0		0,00	100,0		40976	100,0		Premix
14:00		0,65	100,0		17,29	100,0		15,24	100,0		137,0	100,0		0,00	100,0		40786	100,0		Premix
15:00		0,76	100,0		17,25	100,0		15,15	100,0		136,1	100,0		0,00	100,0		40569	100,0		Premix
16:00		0,63	100,0		17,70	100,0		15,11	100,0		136,2	100,0		0,00	100,0		40507	100,0		Premix
17:00		0,58	100,0		18,03	100,0		15,10	100,0		136,4	100,0		0,00	100,0		40505	100,0		Premix
18:00		0,53	100,0		18,01	100,0		15,07	100,0		136,9	100,0		0,00	100,0		40604	100,0		Premix
19:00		0,78	100,0		17,94	100,0		15,08	100,0		137,4	100,0		0,00	100,0		40698	100,0		Premix
20:00		0,64	100,0		17,02	100,0		15,09	100,0		138,4	100,0		0,00	100,0		40952	100,0		Premix
21:00		1,05	100,0		16,58	100,0		15,07	100,0		140,3	100,0		0,00	100,0		41346	100,0		Premix
22:00		1,00	100,0		17,65	100,0		15,03	100,0		142,6	100,0		0,00	100,0		41843	100,0		Premix
23:00		1,40	100,0		17,24	100,0		15,00	100,0		144,2	100,0		0,00	100,0		42154	100,0		Premix
24:00		0,92	100,0		18,52	100,0		15,00	100,0		145,5	100,0		0,00	100,0		42445	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		0,47			16,43			14,96			136,1						40505		(6)	24
MAX		1,60			19,92			15,49			146,9						42739			
Media Giorno:		0,85	100,0		17,84	100,0		15,16	100,0		141,2	100,0		0,00	100,0		41553	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore		1,02	100,0		17,65	100,0		15,12	100,0		141,9	100,0		0,00	100,0		41641	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 18:00 del 13/07/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
 - (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
 - (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
 - (6) Ore di Normale Funzionamento
- Elaborazioni conformi DM 21/12/95
Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.

Rosen Rosignano Solvay

Data: 19/10/2007

Report Giornaliero Medie Orarie Gruppo 2

Ore	Ossido Carbonio			Ossidi Azoto			Ossigeno			Potenza Generata			Portata Gasolio			Portata Metano			Impianto	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	MW	ID %	Note	t/h	ID %	Note	Sm3/h	ID %	Note	Stato
01:00		6,18	100,0		16,00	100,0		15,46	100,0		135,1	100,0		0,00	100,0		40093	100,0		Premix
02:00		5,90	100,0		16,15	100,0		15,53	100,0		135,2	100,0		0,00	100,0		40080	100,0		Premix
03:00		5,95	100,0		16,31	100,0		15,57	100,0		135,2	100,0		0,00	100,0		40071	100,0		Premix
04:00		5,33	100,0		16,31	100,0		15,62	100,0		135,2	100,0		0,00	100,0		40078	100,0		Premix
05:00		5,80	100,0		16,25	100,0		15,67	100,0		135,2	100,0		0,00	100,0		40076	100,0		Premix
06:00		4,79	100,0		22,39	100,0		15,55	100,0		151,5	100,0		0,00	100,0		43869	100,0		Premix
07:00		4,47	100,0		23,25	100,0		15,51	100,0		154,1	100,0		0,00	100,0		44428	100,0		Premix
08:00		4,98	100,0		22,93	100,0		15,45	100,0		153,0	100,0		0,00	100,0		44195	100,0		Premix
09:00		4,74	100,0		22,73	100,0		15,39	100,0		151,9	100,0		0,00	100,0		43958	100,0		Premix
10:00		5,29	100,0		22,37	100,0		15,35	100,0		150,4	100,0		0,00	100,0		43673	100,0		Premix
11:00		4,95	100,0		22,24	100,0		15,31	100,0		149,4	100,0		0,00	100,0		43425	100,0		Premix
12:00		5,47	100,0		22,20	100,0		15,30	100,0		148,0	100,0		0,00	100,0		43122	100,0		Premix
13:00		5,72	100,0		21,97	100,0		15,27	100,0		147,2	100,0		0,00	100,0		42887	100,0		Premix
14:00		5,38	100,0		21,97	100,0		15,21	100,0		146,5	100,0		0,00	100,0		42740	100,0		Premix
15:00		6,29	100,0		21,98	100,0		15,12	100,0		146,1	100,0		0,00	100,0		42645	100,0		Premix
16:00		6,74	100,0		21,75	100,0		15,06	100,0		146,3	100,0		0,00	100,0		42671	100,0		Premix
17:00		6,63	100,0		21,92	100,0		15,07	100,0		146,7	100,0		0,00	100,0		42759	100,0		Premix
18:00		7,40	100,0		21,90	100,0		15,08	100,0		148,6	100,0		0,00	100,0		43134	100,0		Premix
19:00		8,05	100,0		22,10	100,0		15,14	100,0		150,8	100,0		0,00	100,0		43615	100,0		Premix
20:00		7,11	100,0		22,54	100,0		15,25	100,0		150,9	100,0		0,00	100,0		43630	100,0		Premix
21:00		7,09	100,0		20,84	100,0		15,33	100,0		146,3	100,0		0,00	100,0		42502	100,0		Premix
22:00		7,68	100,0		10,63	100,0		15,62	100,0		102,6	100,0		0,00	100,0		32818	100,0		Premix
23:00		7,65	100,0		9,34	100,0		15,74	100,0		96,43	100,0		0,00	100,0		31567	100,0		Premix
24:00		7,75	100,0		9,16	100,0		15,79	100,0		95,10	100,0		0,00	100,0		31294	100,0		Premix
Limiti		50,0			60,0															
MIN		4,47			9,16			15,06			95,10						31294		(6)	24
MAX		8,05			23,25			15,79			154,1						44428			
Media Giorno:		6,14	100,0		19,38	100,0		15,39	100,0		139,9	100,0		0,00	100,0		41222	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Media 48 Ore		6,72	100,0		19,34	100,0		15,17	100,0		145,9	100,0		0,00	100,0		42638	100,0		
Limiti		50,0			60,0															
Fine del precedente periodo di 48 Ore NF: 18:00 del 19/10/07																				

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie Elaborazioni conformi DM 21/12/95
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. Le Misure sono riferite al tenore di Ossigeno del 15 %V.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di Normale Funzionamento