



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA-2009-0007005 del 19/03/2009

Indirizzi in allegato

Pratica N. DSA-RIS-00 [2009.0022]

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale
turbogas ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano
Marittimo (LI) - Riunione della Conferenza di Servizi del 12
febbraio 2009 - Trasmissione verbale definitivo.**

Si trasmette in allegato il resoconto verbale della riunione del 12 febbraio 2009 della Conferenza di Servizi relativa alla centrale di cui all'oggetto, modificato alla luce delle osservazioni fatte pervenire dal Comune di San Filippo del Mela con e-mail del 13.03.2009 (DSA/2009/6288 del 13.03.2009).

Con l'occasione si allega copia della nota della Regione Toscana n. A00CRT-7h851-P.50-90 del 17 marzo 2009 (DSA/2009/6973 del 19.03.2009) di conferma del parere favorevole al fine del rilascio dell'AIA.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Elenco indirizzi

Al Presidente Regione Toscana
 Piazza Duomo, 10
 50122 Firenze
 Fax n. 055/4384880
 Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
 antonio.cirri@regione.toscana.it
 giuseppe.burschtein@regione.toscan
 a.it
 irene.biffoli@regione.toscana.it

Al Presidente della Provincia di Livorno
 Piazza del Municipio, 4
 57100 Livorno
 Fax n. 0586/882156 - 0586/888150
 Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
 g.kutufa@provincia.livorno.it
 f.biagiotti@provincia.livorno.it

Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
 Via dei Lavoratori, 21
 57016 Rosignano Marittimo (LI)
 Fax n. 0586 724276
 Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli indirizzi:
 a.nenci@comune.rosignano.livorno.it
 l.arzilli@comune.rosignano .livorno.it

Al Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetto
 Piazzale del Viminale
 00184 Roma (RM)
 Fax n. 06 4741717
 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 Fax n. 06 7187766
 Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
 aprileconzettovf@libero.it
 prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

Al Ministero dello sviluppo economico
 Via Molise, 2
 00187 Roma
 Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
 Fax n. 06 47887783
 Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:

segreteria.dgerm@sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ufficio di Gabinetto - Settore Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax n. 06 59943278
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
segr.PREV@sanita.it
l.iasala@sanita.it

All'ISPRA (ex APAT) Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA (ex APAT)
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072904
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
ticali.dario@minambiente.it
roberta.nigro@apat.it

Alla Direzione Generale per La Qualità della Vita
SEDE
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
minamb.tai@mclink.it

Alla Società ROSEN Rosignano Energia S.p.A.
Via Piave, 6
57013 Rosignano Marittimo (LI)
Fax n. 0586 764045
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
info@rosenspa.com

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli indirizzi:
stefano.pelini@sviluppoeconomico.gov.it
mario.romanelli@regione.toscana.it

antonio.letizia@apat.it
m-dg@hotmail.it
cotano@crbnet.it
r.serra@provincia.livorno.it



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Salvaguardia Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale turbogas ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI)

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 12 febbraio 2009**

Il giorno 12 febbraio 2009, alle ore 15.00, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DSA/2009/0002507 del 5 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla centrale turbogas della ROSEN Rosignano Energia S.p.A., sita nel Comune di Rosignano Marittimo (LI).

Alla riunione partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero) e del Ministero dello sviluppo economico, Amministrazioni espressamente indicate dall'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005, i rappresentanti della Regione Toscana e della Provincia di Livorno, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma della medesima disposizione, e i rappresentanti dell'ISPRA ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005. Intervengono, inoltre, i rappresentanti della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Comune di Rosignano Marittimo (*All. 1*).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base dell'istanza presentata dalla ROSEN Rosignano Energia S.p.A in data 28 settembre 2006 (acquisita con prot. n. DSA/2006/0025161 del 03/10/06) e delle successive integrazioni del 24 giugno 2008 (prot. n. DSA/2008/0018629 del 04/07/08), nonché il parere conclusivo positivo espresso dalla Commissione IPPC all'esito dell'istruttoria, trasmesso con nota del 3 febbraio 2009, prot. n. CIPPC/2009/0000228.

Il Presidente informa la Conferenza che, contestualmente alla apertura della riunione, è pervenuta alla Direzione per la salvaguardia ambientale una e-mail da parte della Società ROSEN Rosignano Energia S.p.A, che integralmente si riporta a verbale:

mlaR

“Vista la conferenza dei servizi che sta per svolgersi c/o codesto Ministero in merito al parere conclusivo della commissione istruttoria IPPC per la Centrale Rosen Rosignano Energia SpA., si fa presente che:

- allo stato attuale l'impianto e in particolar modo il Tg1 non è in grado di rispettare il valore limite indicato nel parere di NOx. Il Costruttore Ansaldo farà una certificazione nella quale si evidenzierà che i livelli emissivi attuali sono quelli raggiungibili per la turbina a gas Siemens V94.2.

- intendiamo ridiscutere altri aspetti contenuti nel documento di parere conclusivo (emissioni in aria e in acqua, monitoraggio serbatoi e controllo suolo)”.

Propone, pertanto, alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. esame delle osservazioni concernenti la documentazione oggetto della Conferenza trasmesse per posta elettronica dalla Società in data odierna;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 3 febbraio 2009, prot. n. CIPPC/2009/0000228, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, in riferimento alla conduzione dell'impianto e determinazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il Presidente, relativamente al primo punto all'O.d.G. chiede alla Commissione IPPC di esprimersi al riguardo.

I rappresentanti della Commissione ritengono l'osservazione non accoglibile, anche alla luce della sua estrema genericità.

La Conferenza quindi decide di non dare ulteriore corso alla sopra richiamata e-mail, fermo restando che eventuali osservazioni tecniche puntuali, qualora pervenissero da parte del gestore prima dell'adozione del provvedimento finale, saranno esaminate da parte della Commissione.

Il Presidente pone all'attenzione della Conferenza il secondo punto all'O.d.G., in particolare informa i presenti che il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato, con e-mail del 12 febbraio 2009, di non avere osservazioni da formulare in merito alle prescrizioni previste nel parere conclusivo della Commissione istruttoria IPPC, evidenziando comunque la necessità che nel piano di monitoraggio e controllo, in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente e che comunque determinino il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, sia esteso l'obbligo di comunicazione immediata da parte del gestore anche al Dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio al fine di consentire una tempestiva informazione alla popolazione interessata con relativi consigli comportamentali. (All. 2)

Il Presidente precisa che tale rilievo potrà essere recepito nel decreto di autorizzazione.

Comunica altresì alla Conferenza il parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione espresso dal Comune di Rosignano Marittimo, con nota prot. n. 3832 del 12/02/2009, anche alla luce del fatto che per il sito interessato dalla centrale in esame non si è mai resa necessaria l'emanazione di provvedimenti in materia di igiene del suolo e dell'abitato relativamente alle lavorazioni insalubri. (All. 3)

Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico dichiara di condividere i convincimenti e le motivazioni espresse nel parere reso dalla Commissione IPPC, indicando alla Commissione alcuni errori redazionali, che vengono corretti in seduta.

Esprime, pertanto, parere favorevole relativamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla centrale oggetto della presente Conferenza, ferma restando la valutazione, da parte della Commissione istruttoria, delle osservazioni che vorrà presentare il gestore, anche a seguito dei preannunciati approfondimenti tecnici con il costruttore delle turbine a gas.

Il rappresentante della Regione Toscana esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il rappresentante della Provincia di Livorno esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, rappresentando che, per quanto concerne lo scarico di acque meteoriche da dilavamento, la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006, ha disciplinato tale materia con L.R. n.20/2006 e con DPGRT n. 46/R che entrerà in vigore il 15 marzo p.v. Propone, pertanto, di prescrivere alla Società di attenersi in ogni caso a quanto prescritto dalla normativa regionale. (All. 4)

Al riguardo il Presidente precisa che anche tale rilievo potrà essere recepito nel decreto di autorizzazione.

I rappresentanti dell'ISPRA esprimono, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo.

Dopo approfondita discussione, la Conferenza delibera di esprimersi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale turbogas della ROSEN Rosignano Energia S.p.A., sita nel Comune di Rosignano Marittimo, di cui alla domanda presentata in data 28 settembre 2006 dalla Società ROSEN Rosignano Energia S.p.A., con sede in Rosignano Marittimo, via Piave 6, alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 3 febbraio 2009 (prot. n. CIPPC/2009/0000228).

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 16:15 dichiara conclusa la seduta.

U.R.

Allegato I

Elenco nominativo dei rappresentanti

| Nominativo | Ente rappresentato |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dott. Lo Presti | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per la salvaguardia ambientale |
| assente | Ministero dell'interno |
| assente | Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
| Ing. Stefano Pelini | Ministero dello sviluppo economico |
| Ing. Mario Romanelli | Regione Toscana |
| Ing. Reginaldo Serra | Provincia di Livorno |
| assente | Comune di Rosignano Marittimo |
| Ing. Dario Ticali | Commissione IPPC |
| Ing. Antonino Letizia | ISPRA |

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale

Conferenza di Servizi del 12 febbraio 2009

Centrale ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI) - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

| NOME E COGNOME | ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA | RECAPITO TELEFONICO | FAX | E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti) | FIRMA |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| STEFANO PELINI | MIN. SVILUPPO ECONOMICO | 06/47052306 | 06/47887783 | stefano.pelini@sviluppo.economia.gov.it | <i>Stefano Pelini</i> |
| MARIO ROMANELLI | REG. TOSCANA | 0574389044 | 0574389040 | mario.romanello@regione.toscana.it | <i>Mario Romanello</i> |
| ANDRINO ZETI&A | VS PR R | 06/50078966 | | andriano.zeti@APAS.it | <i>Andriano Zeti</i> |
| MARCO DIGIOVANNI | Commissione IPPC | 3356255287 | | m-digio@mail.it | <i>Marco Digiovanni</i> |
| FRANCESCO COSTA | N.D.C. COM. AIA/PPC | 3294103815 | | costa@CROMET.IT | <i>Francesco Costa</i> |
| DARIO TIGIARI | COM. IPPC | | | | <i>Dario Tigiarì</i> |
| REGINALDO SERRA | PROVINCIA DI LIVORNO | 392605195 | 0586 253463 | r.serra@provincia.livorno.it | <i>Reginaldo Serra</i> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Uscir

Roma

Alari



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E
COMUNICAZIONE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio IV
dell'ex Ministero della Salute

Al Ministero dell'Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare
D.G. per la Salvaguardia ambientale- DivVI
Via Cristoforo Colombo 44
00144 Roma

Ministero della Salute
0006532-P-11/02/2009
DGPREV I.4.c.d.1.2




O g g e t t o: Conferenze di Servizi di cui all'art.5, comma 10, del D.Lgs.n.59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale per la centrale edipower S.p.A. di San Filippo del Mela(Me) e per la centrale turbogas ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano marittimo (Li)

Con riferimento alle note di convocazione delle Conferenze di Servizi riportate in oggetto, previste per il giorno 12 febbraio p.v. presso codesto Ministero, si comunica che, in rappresentanza di questa Amministrazione, parteciperà la dott.ssa Liliana La Sala, dirigente dell'ufficio IV di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. *Fabrizio* Oleari

|



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione generale per l'Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Ufficio XII - Produzione di energia elettrica
Via Molise, 2 - 00187 Roma
Centralino 06/47051
Fax diretto 06/47887783

Ing. Stefano Pelini
Direzione generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Ufficio XII

SEDE

OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale turbogas ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI)

Con riferimento alla nota del 05/02/2009 n. 0002507 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 12 febbraio 2009, ore 15.00, presso il Ministero dell'Ambiente, via Capitan Bavastro, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale turbogas ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI), si incarica la S.V. di partecipare alla menzionata riunione.

Il Dirigente
(Gianluca Scarponi)




PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 e mail: urp@provincia.livorno.it www.provincia.livorno.it

PROVINCIA DI LIVORNO



Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo composta da n. 3 pagg

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

Livorno, li 8 GEN. 2008

E. prot DSA - 2009 - 0006831 del 18/03/2009



P.O. RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE ED Decreto n. 87 / 2007

ADEGUAMENTO INFORMATICO PROCEDURALE

(Ombretta D'Onofri)

Oggetto: Proroga degli incarichi dirigenziali dall' 1/1/2008 fino alla scadenza del mandato amministrativo.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n.118 del 19.04.2005 è stata varata la macrostruttura dell'Ente che prevede la ripartizione delle strutture dirigenziali incentrate fondamentalmente nelle "Unità di Servizio" quali strutture apicali autonome ed indipendenti, individuate come "Centri di responsabilità";
- Con successive deliberazioni della Giunta Provinciale sono state operate alcune modifiche all'assetto organizzativo stabilito con la suddetta deliberazione che hanno inciso sulla individuazione delle predette Unità di Servizio, tra cui in particolare l'istituzione della Unità Di Servizio "Segretariato Generale";
- Che in particolare, rispetto all'assetto primario, e a quello successivamente modificato, sono stati rispettivamente adottati i seguenti decreti presidenziali di affidamento di incarichi dirigenziali:
 - o Decreto presidenziale n. 44 del 2 maggio 2005 (affidamento di incarichi conseguenti alla macrostruttura prevista ai sensi della D.G.P. N.118 /19.4.2005) con scadenza 1°maggio 2007;
 - o Decreto presidenziale n. 40 del 2 maggio 2007 con il quale, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute, sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali in scadenza fino alla data del 31.12.2007;

DATO ATTO che , a seguito di quanto sopra rappresentato, la situazione degli incarichi dirigenziali giunti attualmente in scadenza, è da ritenersi riferibile alle strutture apicali di seguito rappresentante, specificando che per la Direzione delle Unità di Servizio "Staff di Coordinamento e Controllo" e "Segretariato Generale" sono stati conferiti appositi incarichi al Direttore Generale e al Segretario Generale con decreti presidenziali n. 19 e 20 del 22 febbraio 2007:

- Unità di Servizio 1.1. "Programmazione Economica"
- Unità di Servizio 1.2. "Turismo e Marketing Territoriale"
- Unità di Servizio 1.3 "Sviluppo Rurale"
- Unità di Servizio 2.1 "Lavori pubblici ed Infrastrutture"
- Unità di Servizio 3.1. "Pianificazione, difesa del Suolo e delle Coste"
- Unità di Servizio 3.2 "Tutela dell'Ambiente"
- Unità di Servizio 4.1 "Cultura, Istruzione, Sport ed Attività Sociali"
- Unità di Servizio 4.2 "Lavoro e formazione professionale"

Strutture denominate "Unità di Servizio"

MAR

- Ragioneria Generale
- Struttura operativa del Circondario della Val di Cornia

Strutture assimilabili, con riferimento all'attuale macrostruttura, alle Unità di Servizio

- Supporto in Staff al dirigente della U.S. 3.1. "Pianificazione, difesa del Suolo e delle Coste" con specifiche competenze al S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e PTC (Piano Territoriale di Coordinamento)

Struttura in staff

RITENUTO OPPORTUNO procedere con il presente atto alla proroga degli incarichi dirigenziali delle predette strutture attualmente in scadenza, fino alla termine del corrente mandato amministrativo 2004/2009;

RITENUTO in particolare che per quanto riguarda la Struttura Operativa del Circondario della Val di Cornia il Dirigente Mario Donato, finora incaricato della relativa direzione, viene collocato a riposo a far data dal 01.01.2008 e pertanto tale incarico di direzione viene per il momento sospeso;

RITENUTO al momento di rimandare a successivi atti la determinazione delle posizioni economiche spettanti ai Sigg. dirigenti:

VISTO:

- Il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 con il quale è stato approvato il T.U. delle norme sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli 50 comma 10 e 109 comma 1;
- Lo Statuto della Provincia di Livorno ed in particolare l'art. 58;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli artt. 19 e 20;

SENTITO il Direttore Generale

DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni descritte in premessa, i seguenti incarichi dirigenziali fino alla scadenza del corrente mandato amministrativo :

- **Dott. Gino Fantozzi**
Direzione della Unità di Servizio 1.1 "Programmazione economica";
- **Dott. Arch. Claudio Bini**
Dirigente della Unità di Servizio 1.2 "Turismo e Marketing Territoriale";
- **Dott. Paolo Teglia**
Dirigente della Unità di Servizio 1.3 "Sviluppo Rurale", ricompresa nel Dipartimento n. 1 della Programmazione Economica;
- **Dott. Ing. Carlo Pierobon**
Direzione della Unità di Servizio 2.1 "Lavori Pubblici ed Infrastrutture", e delle funzioni in materia di Trasporti e Porti, Gestione Amministrativa Trasporti e TPL e Protezione civile;



- **Dott. Enrico Bartoletti**
Dirigente della Unità di Servizio 3.1 "Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste",
- **Dott. Arch. Reginaldo Serra**
Direzione della Unità di Servizio 3.2 "Tutela dell'ambiente";
- **Dott. Paolo Dini**
Direzione di Unità di Servizio 4.1 "Cultura, Istruzione, Sport ed Attività Sociali" e del Museo Provinciale di Storia Naturale;
- **Dott. Stefano Simm**
Dirigente della Unità di Servizio 4.2 "Lavoro e Formazione Professionale",
- **Dott. Alberto Bartalucci**
Dirigente della Unità di Servizio "Ragioneria Generale";
- **Arch. Marco Menicagli**
Dirigente di Supporto in staff al Dirigente della Unità di Servizio 3.1 "Pianificazione, Difesa del Suolo e delle coste" con specifiche competenze al S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e PTC (Piano Territoriale di Coordinamento);

2) di sospendere per il momento l'attribuzione dell'incarico di direzione della Struttura Operativa del Circondario della Val di Cornia

3) di rimandare a successivi atti la determinazione delle posizioni economiche spettanti ai Sigg. dirigenti;

4) di notificare ai dirigenti interessati il presente atto che verrà anche trasmesso in copia ai Servizi del Personale.

Livorno li 27 DIC. 2007



IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio Kutufaj)



M/R.



PROVINCIA DI LIVORNO
UNITA' DI SERVIZIO "TUTELA DELL' AMBIENTE"

COPERTINA FAX

A: Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

DA: PROVINCIA DI LIVORNO
UFFICIO TUTELA DELL'AMBIENTE

c.c.: Direzione Generale
Salvaguardia Ambientale
Dr. Giuseppe Lo Presti

DATA: 17.03.2009

FAX: 0657225068

NR.PAGINE : 4

TELEFONO:

RIF MITTENTE: TEL. 0586/257433



OGG: Decreto n. 87 del 2007

Ns. FAX 0586/839551

Comunicazione trasmessa solo via fax.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.
6, comma 2 della L.412/91

Si trasmette in allegato il decreto n oggetto

Distinti saluti

Il Dirigente
Arch. Reginaldo Serra

12/17



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Ulster

Roma, - 9 FEB. 2009

Prot. n. **005554**

Ministero dell'ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale

att.ne

Dirigente Divisione VI
Dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06-57225068

RIFERIMENTO Vostre lettere del 3 febbraio u.s. prot. DSA-2009-2194, DSA-2009-2198, e del 5 febbraio u.s. prot. DSA-2009-2507, DSA-2009-2566, DSA-2009-2571.

OGGETTO: Convocazioni delle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D. Lgs. 59/05, Impianto EOn Trapani, Accaelectrabel Tor di Valle, Rosen Rosignano, ENI Sannazzaro, Edipower San Filippo del Mela. Delegazioni ISPRA ed espressione del parere ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D. Lgs. 59/2005 come modificato dal D. Lgs. 04/2008 art. 36, comma 4, lettera c.

Con le missive di cui al riferimento sono pervenute a questo Istituto le convocazioni per le Conferenze dei Servizi in oggetto.

A tal proposito si comunica che l'ISPRA sarà rappresentata dalle delegazioni composte come da tabella allegata.

In relazione all'espressione di parere che questo Istituto è tenuto a rendere, ai sensi della normativa in oggetto, si rappresenta qui che, come noto, i piani di monitoraggio e controllo oggetto di valutazione nelle Conferenze dei Servizi di cui si tratta sono stati proposti da ISPRA, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC. La presente dunque è da intendere anche formale espressione di parere favorevole sui piani di monitoraggio e controllo trasmessi in allegato alle Vostre convocazioni in riferimento.

Ove significative modifiche dei piani di monitoraggio e controllo dovessero essere concordate, ad esito delle Conferenze in oggetto, questo Istituto si riserva di esprimere il proprio parere secondo le procedure che saranno adottate da Codesta Amministrazione.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ESPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

Alfredo Pini

Allegato: c.s.d. (1 pagina)

W. R.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONFERENZE dei SERVIZI EX D. LGS 59/05

Riunioni 11, 12 e 13 febbraio 2009 - Delegazioni ISPRA

| Gestore | Tipologia impianto | Delegazione ISPRA |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| EON TRAPANI | CTE | Letizia |
| ACEA/ELECTRABEL TOR DI VALLE | CTE | Ilacqua, Ferranti |
| ROSEN ROSIGNANO | CTE | Letizia |
| ENI SANNAZZARO | Raffineria | Ilacqua |
| EDIPOWER SAN FILIPPO DEL MELA | CTE | Ilacqua |

ALL 2

Casano Luana

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2009 - 0003316 del 12/02/2009

Whit R

Da: La Sala Liliana [l.sala@sanita.it]
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009 15.05
A: A: DSA-RIS; De Giorgi Loretta
Oggetto: I: Conferenza di servizi Centrale ROSEN Rosignano Energia

Con riferimento alla conferenza di servizi in oggetto, prevista per oggi alle ore 15.00, ed in particolare al parere conclusivo della Commissione Istruttoria IPPC si rappresenta quanto segue.
Fatte salve le eventuali istanze avanzate dalla Regione e delle autorità locali interessate, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle prescrizioni previste nel parere conclusivo della Commissione istruttoria IPPC.
Si ritiene comunque opportuno, relativamente al piano di monitoraggio, in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente e che comunque determinino il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, estendere l'obbligo di comunicazione immediata da parte del Gestore al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
Considerato il fatto che dal monitoraggio della qualità dell'aria dell'area in questione sono risultati dei superamenti dei valori limite dell'ozono, gli eventuali picchi di NOx potrebbero contribuire a tali episodi di superamento ed una tempestiva informazione permetterebbe alle autorità preposte di dare la necessaria informazione alla popolazione interessata con relativi consigli comportamentali.

Cordiali saluti, Liliana La Sala

Dr.ssa Liliana la Sala
Direttore Ufficio IV
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali

tel.0659943687



ALL 3
 wmk

COMUNE ROSIGNANO MARITTIMO



Data 12/02/2009

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

*Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale*

**Divisione VI - Rischio Industriale -
Prevenzione e Controllo Integrati
dell'inquinamento**

c.a. Dott. G. Lo Presti/ Ing. A. Milillo

Prot. n° 3832 del 12/02/2009
anticipato via fax in data 12/02/2009

**Oggetto: Convocazione Conferenza dei servizi di cui all'art. 5 c. 10 del D.lgs 59/05 per
il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale turbogas Rosen
Rosignano Energia SpA di Rosignano M.mo (LI). Trasmissione parere**

Visto il parere istruttorio conclusivo relativo all'impianto in oggetto reso dalla Commissione
Istruttorie per l'IPPC, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo;

Premesso che per il sito in oggetto non si è mai resa necessaria l'emanazione di
provvedimenti in materia di igiene del suolo e dell'abitato relativamente alle lavorazioni
insalubri;

Con la presente siamo a trasmettere parere favorevole in merito a quanto riportato
nell'istruttoria conclusiva della Commissione per l'IPPC.

Restando a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento, cordiali saluti

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
QUALITÀ URBANA**

Dott.ssa Angela M. Casucci

SETTORE Qualità Urbana - Il Dirigente
Dott.ssa Angela M. Casucci a.casucci@comune.rosignano.li.it

SERVIZIO Ambiente e Sicurezza - La Responsabile
Dott.ssa Beatrice Barlettani b.barlettani@comune.rosignano.li.it

Tel. 0586-724523 Fax 0586-724285

57016 Rosignano Marittimo - Livorno - Via dei Lavoratori, N. 21





COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

FAX

Rosignano Marittimo, 12 febbraio 2009

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione e Controllo Integrato Dell'inquinamento | Da: Servizio Ambiente e Sicurezza |
| c.c.: Dott. Lo Presti - ing. Milillo | Tel: 0586/724445 |
| Fax: 06 57225068 | Fax: 0586/724265 |
| | Pagine: 2 inclusa la presente |

Oggetto: Convocazione CdS per il rilascio di AIA per la turbogas ROSEN Rosignano Energia S.p.A. di Rosignano Marittimo (LI). Parere

Si trasmette copia di quanto in oggetto.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA
 V. Di Tommaso

ARZA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO - SETTORE QUALITÀ URBANA - SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA
 Via della Repubblica, 16/g - Rosignano Solvay - tel. 0586/724.509 - fax 0586/724.265

E mail: v.ditommaso@comune.rosignano.livorno.it

Recapito Postale: Comune di Rosignano M.mo - Via dei Lavoratori, 21 - 57016 Rosignano M.mo (LI)

All

Alto R.

4.5 Emissioni in acqua

Si concorda con quanto prescritto sia in merito agli scarichi finali che quelli parziali.

Per quanto concerne lo scarico di acque meteoriche di dilavamento la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 ha disciplinato tale materia con la L.R. 20/06 ("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e con il DPGRT n. 46/R (regolamento di attuazione della richiamata L.R.) che entrerà in vigore il 15 marzo p.v.

Considerato che l'impianto Rosen rientra tra le attività per le quali la normativa regionale detta specifiche disposizioni, si ritiene opportuno, al fine di creare omogeneità di trattamento con altri impianti, di proporre di prescrivere in ogni caso di attenersi a quanto prescritto dalla normativa regionale.

In tal caso, dovrà essere presentato, con la tempistica prevista dall'art. 43 comma 1 del Regolamento il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento conformemente a quanto indicato dall'all. 5, capo 2 del regolamento stesso.

Livorno, 11.02.09

Istruttore: Giacomo Diari

