

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica) *					Anno di riferimento: 2005					
n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo, m ³	Consumo giornaliero, m ³	Portata oraria di punta, m ³ /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
	Acquedotto industriale ad uso industriale	F1+F2 AC 3	<input type="checkbox"/> igienico sanitario							
<input checked="" type="checkbox"/> industriale			<input checked="" type="checkbox"/> processo	136.147	373		1			
			<input type="checkbox"/> raffreddamento							
<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....										
	Acquedotto potabile ad uso potabile	F1 + F2 AC 3	<input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario	3.642	10		3			
<input checked="" type="checkbox"/> industriale			<input checked="" type="checkbox"/> processo	36.809	101		1			
			<input type="checkbox"/> raffreddamento							
<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....										
	Mare	F1 + F2 AC 1	<input type="checkbox"/> igienico sanitario							
<input checked="" type="checkbox"/> industriale			<input type="checkbox"/> processo							
			<input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento	286.400.000						
<input type="checkbox"/> altro (esplicitare).....										

Nota: l' acqua mare di raffreddamento viene integralmente restituita al mare stesso.

