

R:FA22



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
RAVENNA

V.le Randi n.25 - tel.0544 281511 fax 0544 404545  
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione

- tel. 0544 281512  
- fax 0544 281531

Ravenna, 20 MAR 2002

Prot.n. 2833/4978

Ai Legale Responsabile  
dell'ENEL PRODUZIONE Spa  
Via C.Menotti 32  
45010 - PORTO TOLLE - RO

Sig.SINDACO  
del Comune di  
48100 - RAVENNA

**OGGETTO: ENEL PRODUZIONE Spa - Centrale termoelettrica a ciclo combinato da realizzarsi in Ravenna - Porto Corsini - Via Balona 253. Attività n. 63 - 2 - 3 - 6 - 15 - 17 - 64 - 91 - 97 del D.M. 16.02.1982.**

Con riferimento alla richiesta di parere di conformità presentata in data 28 febbraio 2002, si comunica che questo Comando esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che siano rispettati gli impegni di progetto e le seguenti prescrizioni:

1. gli idranti Ø 45 siano posizionati in prossimità delle uscite con l'ottica della copertura dei locali;
2. gli idranti a colonna abbiano il corredo d'uso;
3. le pressioni dell'impianto antincendio dovranno essere regolate per un sicuro utilizzo delle attrezzature antincendio (idranti);
4. rispetto del D.Lgs. n. 626/94;
5. presentazione della "griglia" causa - effetti.

Si precisa inoltre che, relativamente alla zona "B", non si può esprimere il parere senza l'espressa verifica degli adempimenti derivanti dal D.Lgs. n.334 del 17.08.1999.

A lavori ultimati, dovrà essere richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi con le procedure di cui alla legge n.966/65, DPR n.37/98 e D.M. 04.05.98, allegando la documentazione indicata nel foglio allegato.

Ai sensi del DPR n. 577/82, art.15 ultimo comma, il presente atto è definitivo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.



IL COMANDANTE PROVINCIALE

Ing. Roberto Lupica

Esame progetto effettuato  
dall'Arch. Mario Rambelli/vv  
Tel. 0544 - 281511  
doc/progetti/enel

Prima della visita per il rilascio del certificato di prevenzione incendi dovranno prodursi i seguenti verbali di collaudo e le seguenti certificazioni rilasciate da Enti, Laboratori, Professionisti iscritti nei relativi albi professionali. Le certificazioni dovranno essere prodotte secondo quanto indicato negli allegati al D.M. 4 maggio 1998.

1. ☒ Dichiarazione di conformità al progetto approvato, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto degli impegni di progetto e/o delle prescrizioni impartite;
2. ☒ Elenco e quantitativi delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio - Elenco impianti e apparecchiature pericolose. L'elenco dovrà essere presentato a firma del legale rappresentante della Ditta.
3. ☒ Certificazione della resistenza al fuoco degli elementi strutturali e di separazione con relativa dichiarazione di corrispondenza. (Allegato II punto 1).
4. ☒ Certificazione relativa a porte ed elementi di chiusura (Allegato II punto 2)
5. ☐ Certificazione della reazione al fuoco dei materiali (copia omologazione prototipo, dichiarazione di conformità del materiale, dichiarazione di corretta posa in opera a firma di professionista - Allegato II punto 2).
6. ☒ Calcolo del carico d'incendio in conformità ai punti 2 e 3.
7. ☒ Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46/90. (Allegato II punto 3.1)
8. ☒ Verbale di collaudo degli impianti elettrici ai sensi della legge n. 186/68.
9. ☒ Dichiarazione di conformità dell'impianto termico a gas ai sensi della legge n. 46/90. (Allegato II punto 3.1).
10. ☐ Dichiarazione di conformità dell'impianto termico a gas (attestazione di conformità degli apparecchi e dei dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo al DPR n. 661/96; dichiarazione di conformità dell'impianto al Titolo V del D.M. 12.04.96 - Allegato II punto 3.1).
11. ☐ Dichiarazione di conformità dell'impianto termico a gasolio con riferimento alla Circolare M.I. n. 73 del 29.11.71 e, ove previsto, alla Legge 13.7.66 n. 615 e DPR 22.12.1970 n. 1391.
12. ☒ Verbale di collaudo impianti antincendio (Allegato II punto 3.1) Non destinazione delle varie parti
13. ☐ Verbale di collaudo delle seguenti apparecchiature di sicurezza: \_\_\_\_\_
14. ☐ Certificato di omologazione delle seguenti apparecchiature di sicurezza: \_\_\_\_\_

segue



15. ☒ Verbale di collaudo impianto rivelazione incendi (Allegato II punto 3.2)

*con classificazione per tipo*

16. ☒ Verbale di prova a pressione dei serbatoi

*con riconoscimento*

*(certificazione del costruttore)*

17. ☐ Dichiarazione di conformita' di installazione e funzionamento degli evacuatori di fumo e calore. (Allegato II punto 3.2)

18. ☒ Scheda delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle seguenti sostanze pericolose:

19. ☒ Dichiarazione a firma del titolare contenente, ai sensi del D.L.vo 626/94 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi dei lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro l'incendio.

20. ☒ Copia attestato di idoneita' del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art.3 comma, 3 e/o di frequenza del corso di formazione.

21. ☒ Dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta attestante l'avvenuta redazione del piano di emergenza. (art.5 del D.M. 10 marzo 1998).

22. ☒ Dichiarazione a firma del legale rappresentante della Ditta attestante l'avvenuta predisposizione dei registri dei controlli (art.5, comma 2, DPR n.37/98)

23. ☐ \_\_\_\_\_

**N.B.:** Per le nuove attivita' la documentazione di cui ai punti 19 e 20 deve essere prodotta entro 3 mesi dalla data di rilascio del certificato di prevenzione incendi. In caso contrario si provvedera' all'annullamento del predetto certificato.

Ravenna, \_\_\_\_\_

IL TECNICO VV.F.

*Archit. Mario*  
RAMBELLIMARIO

Rif. Pratica VV.F. n.  
4978AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI RAVENNAmarca da  
bollo  
(solo sull'originale)

|                                                                                     |            |                                                                   |                                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Il sottoscritto                                                                     |            | ZANATTA                                                           |                                                               | CARLO      |                   |
| domiciliato in                                                                      |            | UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA<br>DI PORTO TOLLE via C. Menotti |                                                               | 32         | 45010 PORTO TOLLE |
| RO                                                                                  | 0426392111 | C.F.                                                              | Z   N   T   C   R   L   4   6   C   2   7   L   4   0   7   R |            |                   |
| provincia                                                                           | telefono   | codice fiscale della persona fisica                               |                                                               |            |                   |
| nella sua qualità di <b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>                                   |            |                                                                   |                                                               |            |                   |
| della <b>ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA DI PORTO TOLLE</b> |            |                                                                   |                                                               |            |                   |
| ragione sociale ditta, impresa, ente, società                                       |            |                                                                   |                                                               |            |                   |
| con sede in                                                                         |            | via C. Menotti                                                    |                                                               | 32         | 45010             |
| PORTO TOLLE                                                                         |            | ROVIGO                                                            |                                                               | 0426392111 |                   |
| comune                                                                              |            | provincia                                                         |                                                               | telefono   |                   |

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

in data 12/6/01 prot. n. 6420/35095

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.


## CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

## RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

|                   |  |                                   |  |                                                                                                   |       |
|-------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| per l'attività    |  | STAZIONE DI DECOMPRESSIONE METANO |  | tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)                                        |       |
| sita in           |  | Porto Corsini via Baiona          |  | 253                                                                                               | 48010 |
| RAVENNA           |  | RA                                |  | 0544298111                                                                                        |       |
| comune            |  | provincia                         |  | telefono                                                                                          |       |
| individuata al n. |  | 2                                 |  | del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri |       |
|                   |  |                                   |  | del decreto medesimo.                                                                             |       |

Spazio riservato al Comando Provinciale


 RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica VV.F. n.  
4978

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI RAVENNA

marca da  
bollo  
(solo sull'originale)

Il sottoscritto ZANATTA CARLO

domiciliato in UNITA' DI BUSINESS TERMOELERTICA 32 45010 PORTO TOLLE  
DI PORTO TOLLE via C. Menotti

RO 0426392111 C.F. Z N T C R L 4 6 C 2 7 L 4 0 7 R  
provincia via - piazza n. civico c.a.p. comune  
telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA DI PORTO TOLLE  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in via C. Menotti 32 45010  
PORTO TOLLE ROVIGO 0426392111  
comune via - piazza n. civico c.a.p.  
provincia telefono

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.

in data 20/05/02 prot. n. 2833/4978  
in data 09/09/00 prot. n. 10252/34389  
in data        prot. n.         
in data        prot. n.         
in data        prot. n.         
in data        prot. n.         
in data        prot. n.       

CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il


RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività IMPIANTI CHE UTILIZZANO GAS COMBUSTIBILE > 50 Nm3/h  
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in Porto Corsini via Balona 253 48010  
RAVENNA RA 0544298111  
comune via - piazza n. civico c.a.p.  
provincia telefono

individuata al n. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai  
numeri 6 del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale



RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

176487

di Euro

810.00

OTTOCENTODIECI

TESORERIA PROVINCIALE

ELLO STATO DI RAVENNA

ENEL PRODUZIONE SPA

VIA BALONA 253 PORTO TOLLE

POLO METEOROLOGICO

RILASCIO C.P. 1.

ATTIVITA' n. 1-6

Rif. Pratica VV.F. n.

4978

marca da  
bollo

(solo sull'originale)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
RAVENNA

|                      |                                                  |                                                                             |                                 |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Il sottoscritto      | TONTI                                            |                                                                             | PIERGIORGIO                     |  |
| domiciliato in       | Centrale di Porto Corsini via 253                | 48010                                                                       | PORTO CORSINI                   |  |
| RA                   | 0544223111                                       | C.F.                                                                        | T N T P G R 6 0 M 2 7 F 7 1 5 U |  |
| nella sua qualità di | PROCURATORE                                      | qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) |                                 |  |
| della                | ENEL PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE DI PORTO CORSINI |                                                                             |                                 |  |
| con sede in          | via Baiona                                       | 253                                                                         | 48010                           |  |
| RAVENNA              |                                                  | RA                                                                          | 0544223111                      |  |

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità (barrare con ☒ almeno una delle due ipotesi seguenti):☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

|         |          |          |           |
|---------|----------|----------|-----------|
| in data | 17/06/04 | prot. n. | 9947/4978 |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.

## CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

## RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività DEPOSITO OLI E BOMBOLE

|                   |            |                                                                                                                            |            |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| sita in           | via Baiona | 253                                                                                                                        | 48010      |
| RAVENNA           |            | RA                                                                                                                         | 0544223111 |
| individuata al n. | 3          | del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri 17 del decreto medesimo. |            |

Spazio riservato al Comando Provinciale

|                                   |
|-----------------------------------|
| COMANDO PROV. LE VV.F.<br>RAVENNA |
| Data 17 NOV 2004                  |
| Prot. 19452 N. ....               |

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica V.V.F. n.

4978

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI RAVENNAmarca da  
bollo

(solo sull'originale)

|                      |            |                                                  |  |           |                     |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------|--|-----------|---------------------|
| Il sottoscritto      |            | CASULA                                           |  | SALVATORE |                     |
| domiciliato in       |            | Centrale di Porto Corsini via Baiona             |  | 253       | 48010 PORTO CORSINI |
| RA                   | 0544298111 | C.F. C S L S V T 5 9 D 0 2 B 3 5 4 A             |  |           |                     |
| nella sua qualità di |            | PROCURATORE                                      |  |           |                     |
| della                |            | ENEL PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE DI PORTO CORSINI |  |           |                     |
| con sede in          |            | via Baiona                                       |  | 253       | 48010               |
| PORTO CORSINI        | RAVENNA    | 0544298111                                       |  |           |                     |

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☒ ai progetti approvati dal Comando V.V.F.

|         |          |          |           |
|---------|----------|----------|-----------|
| in data | 20/05/02 | prot. n. | 2833/4978 |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando V.V.F.


## CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

## RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

|                   |                                                                             |                                                                                                                           |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| per l'attività    | IMPIANTI CHE UTILIZZANO GAS COMBUSTIBILE - DEPOSITO BOMBOLE IDROGENO > 2 m3 |                                                                                                                           |  |
| sita in           | Porto Corsini via Baiona                                                    |                                                                                                                           |  |
| RAVENNA           | RA                                                                          | 0544298111                                                                                                                |  |
| individuata al n. | 1                                                                           | del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri 3 del decreto medesimo. |  |

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica VV.F. n.

4978

# AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA

 marca da  
bollo  
(solo sull'originale)

|                      |            |                                                                        |                                                               |       |       |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Il sottoscritto      |            | ZANATTA                                                                |                                                               | CARLO |       |
| domiciliato in       |            | UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA<br>DI PORTO TOLLE via C. Menotti      |                                                               | 32    | 45010 |
| RO                   | 0426392111 | C.F.                                                                   | Z   N   T   C   R   L   4   6   C   2   7   L   4   0   7   R |       |       |
| provincia            | telefono   | codice fiscale della persona fisica                                    |                                                               |       |       |
| nella sua qualità di |            | LEGALE RAPPRESENTANTE                                                  |                                                               |       |       |
| della                |            | ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA DI PORTO TOLLE |                                                               |       |       |
| con sede in          |            | via C. Menotti                                                         |                                                               | 32    | 45010 |
| PORTO TOLLE          | ROVIGO     | 0426392111                                                             |                                                               |       |       |
| comune               | provincia  | telefono                                                               |                                                               |       |       |

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

in data 20/05/02 prot. n. 2833/4978

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

## CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

## RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

 per l'attività GRUPPO ELETTROGENO > 100 kW - DEPOSITO LIQUIDI COMBUSTIBILI < 25m3 -  
DEPOSITO OLI LUBRIFICANTI > 25 m3

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in Porto Corsini via Baiona 253 48010

RAVENNA RA 0544298111

 individuata al n. 15 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai  
numeri 64 del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| COMANDO PROV. LE VV.F.<br>RAVENNA |             |
| Data                              | 11 OTT 2002 |
| Prot.                             | 12536       |

 RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica VV.F. n.  
4978

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI RAVENNA

marca da  
bollo  
(solo sull'originale)

Il sottoscritto ZANATTA CARLO  
cognome nome  
 domiciliato in UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA 32 45010 PORTO TOLLE  
DI PORTO TOLLE via C. Menotti  
 RO 0426392111 C.F. Z N T C R L 4 6 C 2 7 L 4 0 7 R  
provincia via - piazza n. civico c.a.p. comune  
 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)  
 della ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA DI PORTO TOLLE  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società  
 con sede in via C. Menotti 32 45010  
via - piazza n. civico c.a.p.  
PORTO TOLLE ROVIGO 0426392111  
comune provincia telefono

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

|         |          |          |           |
|---------|----------|----------|-----------|
| in data | 20/05/02 | prot. n. | 2833/4978 |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.


CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività DEPOSITO LIQUIDI COMBUSTIBILI < 25m3 - GRUPPO ELETTROGENO > 100 kW  
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)  
 sita in Porto Corsini via Baiona 253 48010  
via - piazza n. civico c.a.p.  
RAVENNA RA 0544298111  
comune provincia telefono  
 individuata al n. 15 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai  
 numeri 64 del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale



RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica VV.F. n.

6978

# AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA

 marca da  
bollo  
(solo sull'originale)

|                      |            |                                                                         |                                 |       |       |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| Il sottoscritto      |            | ZANATTA                                                                 |                                 | CARLO |       |
| domiciliato in       |            | UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTRICA<br>DI PORTO TOLLE via C. Menotti      |                                 | 32    | 45010 |
| RO                   | 0426392111 | C.F.                                                                    | Z N T C R L 4 6 C 2 7 L 4 0 7 R |       |       |
| nella sua qualità di |            | LEGALE RAPPRESENTANTE                                                   |                                 |       |       |
| della                |            | ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE |                                 |       |       |
| con sede in          |            | via C. Menotti                                                          |                                 | 32    | 45010 |
| PORTO TOLLE          | ROVIGO     | 0426392111                                                              |                                 |       |       |

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

in data 16/5/01 prot. n. 5397/35024

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

## CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

## RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività IMPIANTO TERMICO (INSTALLAZIONE CALDAIA AUSILIARIA &gt;350 kW)

sita in via Baiona 253 48010

RAVENNA RA 0544298111

individuata al n. 91 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale

COMANDO PROV. LE VV.F.  
RAVENNA

Data 12 OTT 2001

Prot. 12370

N. ....

 RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica VV.F. n.  
4978

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI RAVENNA

marca da  
bollo  
(solo sull'originale)

Il sottoscritto **ZANATTA** **CARLO**  
cognome nome  
domiciliato in **UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA** **32** **45010** **PORTO TOLLE**  
DI PORTO TOLLE via C. Menotti  
via - piazza  
RO **0426392111** C.F. **Z T C R L 4 6 C 2 7 L 4 0 7 R**  
provincia telefono n. civico c.a.p. comune  
nella sua qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE**  
qualifica in (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)  
della **ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA DI PORTO TOLLE**  
ragione (persona, impresa, ente, società)  
con sede in **via C. Menotti** **32** **45010**  
via - piazza n. civico c.a.p.  
**PORTO TOLLE** **ROVIGO** **0426392111**  
comune provincia telefono

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità.

☒ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

|         |          |          |           |
|---------|----------|----------|-----------|
| in data | 20/05/02 | prot. n. | 2833/4978 |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |
| in data |          | prot. n. |           |

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.


CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività **IMPIANTI CHE UTILIZZANO GAS COMBUSTIBILE > 50 Nm3/h**  
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)  
sita in **Porto Corsini via Baiona** **253** **48010**  
via - piazza n. civico c.a.p.  
**RAVENNA** **RA** **0544298111**  
comune provincia telefono  
individuata al n. **1** del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai  
numeri **6** del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale



RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo

Rif. Pratica VV.F. n.  
4978AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
DI RAVENNAmarca da  
bollo  
(solo sull'originale)

|                      |            |                                                                        |  |            |                   |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|
| Il sottoscritto      |            | ZANATTA                                                                |  | CARLO      |                   |
| domiciliato in       |            | UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA<br>DI PORTO TOLLE via C. Menotti      |  | 32         | 45010 PORTO TOLLE |
| RO                   | 0426392111 | C.F. Z N T C R L 4 6 C 2 7 L 4 0 7 R                                   |  |            |                   |
| nella sua qualità di |            | LEGALE RAPPRESENTANTE                                                  |  |            |                   |
| della                |            | ENEL PRODUZIONE S.P.A. UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTICA DI PORTO TOLLE |  |            |                   |
| con sede in          |            | via C. Menotti                                                         |  | 32         | 45010             |
| PORTO TOLLE          |            | ROVIGO                                                                 |  | 0426392111 |                   |

avendo realizzato le opere e gli impianti in conformità:

☐ ai progetti approvati dal Comando VV.F.

in data 20/05/02 prot. n. 2833/4978

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

☐ alle prescrizioni impartite con nota/e del Comando VV.F.

in data prot. n.

in data prot. n.

in data prot. n.

## CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre il sopralluogo per il

## RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività IMPIANTI CHE UTILIZZANO GAS COMBUSTIBILE &gt; 50 Nm3/h

sita in Porto Corsini via Baiona


RAVENNA

RA

individuata al n. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai

numeri del decreto medesimo.

Spazio riservato al Comando Provinciale.

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
da presentare in duplice copia di cui una in bollo