

ENEL Spa UB di Porto Corsini Reparto regolazione		SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI  MANUTENZIONE MENSILE		ALLEGATO 5 Gr. AdM/OdM del
Pos.	DESCRIZIONE VERIFICHE e/o ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	ESITO	NOTE	
<b>1</b>	<b>QUADRO ANALISI SIEMENS</b>			
1.01	Verifica dei filtri a cartuccia FF1 e GF1. Sostituirli se necessario			
1.02	Controllo del funzionamento del frigorifero di condensazione			
1.03	Controllo del circuito di scarico condense e delle pompe peristaltiche			
1.04	Verifica del pannello locale allarmi, premendo LAMP TEST tutte le lampade di segnalazione si accendano regolarmente			
1.05	Verifica della portata del gas campione e commutazione pompa prelievo gas per mancanza flusso, regolare se necessario le portate			
<b>2</b>	<b>CABINA ANALISI</b>			
2.01	Controllo, modificando temporaneamente l'intervento del termostato, del regolare funzionamento del ventilatore di aerazione cabina			
2.02	Verifica della pressione della bombola di taratura del NO	Bar		
2.03	Verifica della pressione della bombola di taratura del CO	Bar		
2.04	Verifica del regolare funzionamento del condizionamento			
<b>3</b>	<b>NOTE</b>			

<b>DATA</b>	<b>ORA</b>	<b>Preposto al lavoro</b>	<b>Visti</b>