

ENEL Spa UB di Porto Corsini Reparto regolazione		SISTEMA MONITORAGGIO EMISSIONI TARATURA ANALIZZATORI O2 , CO, NO		ALLEGATO 7 Gr. AdM/OdM del	
Pos.	DESCRIZIONE VERIFICHE e/o ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	ESITO	NOTE		
1	ANALIZZATORE O2				
1.01	Verifica presenza allarmi o segnalazioni di anomalia				
1.02	Verifica portata gas in ingresso (1.0 litri/min.)				
1.03	Verifica filtro in ingresso				
1.04	Valore % O2 prima della taratura				
1.05	Valore % O2 dopo la taratura				
1.06	Valore bias di zero (funzione 15)				
2	ANALIZZATORE CO				
2.01	Verifica presenza allarmi o segnalazioni di anomalia				
2.02	Verifica portata gas in ingresso (1.0 litri/min.)				
2.03	Verifica filtro in ingresso				
2.04	Valore CO prima della taratura				
2.05	Valore CO dopo la taratura				
2.06	Valore bias di zero (funzione 15)				
3	ANALIZZATORE NO				
3.01	Verifica presenza allarmi o segnalazioni di anomalia				
3.02	Verifica portata gas in ingresso (1.0 litri/min.)				
3.03	Verifica filtro in ingresso				
3.04	Valore NO prima della taratura				
3.05	Valore NO dopo la taratura				
3.06	Valore bias di zero misura NO (funzione 15)				
4	BOMBOLE GAS CAMPIONE				
4.01	Pressione interna bombola NO	Bar			
4.02	Pressione interna bombola CO	Bar			
5	ELABORATORI IN SALA CONTROLLO				
5.01	Verifica dello stato delle misure e degli eventuali allarmi in pagina allarmi dopo la calibrazione automatica di sala controllo				
		DATA	ORA	Preposto al lavoro	Visti