


Rapporto di prova N° 89657 data di emissione RDP 25-10-2006

 RICHIEDENTE **ENEL PRODUZIONE SPA , UBT SP C.LE DI GENOVA - 16100 - GENOVA**

 RIFERIMENTO RICHIED. **CAMPIONE ITAO**

 CAMPIONE DI **ACQUA INDUSTRIALE**

 CONTENITORE **BOTTIGLIA IN VETRO**

 PRELEVATO A **DATO NON DISPONIBILE**

 PTO DI PRELIEVO **ENEL GENOVA**

 DATA DI PRELIEVO **17-10-2006**

 DATA DI RICEVIM. **17-10-2006**

 CAMPIONAMENTO **A CURA DEL CLIENTE**

 DATA INIZIO ANALISI **18-10-2006**

 IDENTIFICATIVO CAMP. **89657**

 DATA FINE ANALISI **23-10-2006**

PROVA	METODO	UM	RISULTATO	LIMITI **
PH	IRSA 2060/03	.	7.7	5.5-9.5
SOLIDI SOSPESI	IRSA 2090/03	mg/l	1	<80
ALLUMINIO	IRSA 3020/03	mg/l	<0.01	<1
ADMIO	IRSA 3020/03	mg/l	<0.01	<0.02
CROMO TOTALE	IRSA 3020/03	mg/l	0.01	<2
CROMO VI	IRSA 3150/03	mg/l	<0.01	<0.2
MANGANESE	IRSA 3020/03	mg/l	0.21	<2
NICHEL	IRSA 3020/03	mg/l	0.05	<2
PIOMBO	IRSA 3020/03	mg/l	<0.02	<0.2
RAME	IRSA 3020/03	mg/l	0.03	<0.1
ZINCO	IRSA 3020/03	mg/l	0.19	<0.5
B.O.D.5	IRSA 5120/03	mg/l	<5	<40
C.O.D.	IRSA 5130/03	mg/l	27	<160
IDROCARBURI TOTALI	IRSA 5160-B/03	mg/l	0.05	<5

La precisione della misura è indicata nella metodica di riferimento

Il presente rapporto non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del Laboratorio

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione testato.

ANALISI & CONTROLLI S.p.A.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Luigi Costa

