

MEGLIARIO  
V.F. 101



Prot. n.   
 436/P.   
 C

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI R.O.M.A.

# CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data .....

## SI RILASCI A

all'Ing. Bruno DE LORENZI (Direttore della S.p.A. Raffineria di Roma e del Reparto Costiero) -  
(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 19 MAG. 1977

Azienda, industria o deposito (1): Raffineria -

sit. nel Comune di ROMA frazione

Via di Malagrotta n° 226 e Via della Pesca n° 65 -

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2): n° 8 impianti di processo e rilevazione (allegato 1) - n° 131 serbatoi di cat. "A-B-C" nonchè di g.p.l. per complessivi mc. ~~1.200.730~~ 1.311.462

~~1.200.730~~ più mc. 10 di olii lubrificanti in fusti (allegato 2) - attrezzature ausiliarie e servizi generali (allegato 3) - n° 10 oleodotti di vario diametro e lunghezza e n° 2 terminali marittimi (allegato 4) - n° 10 collegamenti con depositi esterni mediante tubazioni di terzi (allegato 5) - Stazione di pompaggio nel reparto di Fiumicino (allegato 6) -

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):

**N.B.** - Gli allegati richiamati fanno parte integrante del presente certificato ed al complesso cui si riferisce il certificato stesso non potrà essere apportata alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione e successivo collaudo della competente autorità.-

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: Il complesso deve essere condotto con l'osservanza delle norme previste dal Decreto Ministeriale 31/7/34, nonchè dal D.P.R. 27/4/55 n° 547.-

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi: Impianto antincendio della raffineria e del reparto costiero (allegato 7) -

2) Mezzi portatili

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 19 MAG. 1977

Roma, il 19 MAG. 1976



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dot. Ing. Ambrogio *Ambrogio*)

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

465



6018

# MINISTERO DELL'INTERNO

## COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

ROMA

### NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTA la legge 7 dicembre 1984 n. 818

ACCERTATA la rispondenza delle attività alle condizioni e prescrizioni imposte da questo Comando mediante l'esame delle documentazioni e delle certificazioni prodotte

N. PRATICA : 0251321

RILASCIATA A RAFFINERIA DI ROMA SOC

il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi avente validità fino al 30/06/94

per l'attività di STABILIMENTO TRATTAMENTO LIQUIDI INFIAM-  
MABILI-(INFIAM. 65 GRADI)-(OLTRE 0,5 MC)

corrispondente al n. 012 dell'elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 e comprendenti anche le attività di cui ai nn. 008 013 015 063 064 097

del Decreto medesimo.

ubicata nel Comune di ROMA

al seguente indirizzo VIA MALAGROTTA NC 00226

Il titolare dell'attività è tenuto ad osservare e far osservare i divieti e le limitazioni imposti da questo Comando nonché le disposizioni relative alla vigilanza aziendale e al servizio di emergenza ove previsti e a mantenere l'efficienza degli impianti, attrezzature e dispositivi espressamente finalizzati alla sicurezza antincendi.

Il presente nulla osta provvisorio durante il periodo della sua validità produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi di cui alla legge 26 luglio 1965 n. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza. In tal caso si applicano le procedure ordinarie di concessione del Certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni previa l'osservanza integrale delle normative in vigore o delle prescrizioni.

ROMA 26 OTT. 1990

23/10/90



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Lino MANICANTANI)

4466



# MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
R O M A



6018

## NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTA la legge 7 dicembre 1984 n. 818

ACCERTATA la rispondenza delle attività alle condizioni e prescrizioni imposte da questo Comando mediante l'esame delle documentazioni e delle certificazioni prodotte

RILASCIA A S.p.A. RAFFINERIA di ROMA.-

il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi avente validità fino al **30 GIU. 1994**

per l'attività di DEPOSITO TRANSITORIO di OLIO MINERALE GREGGIO per CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA SUPERIORE a mc. 25.-

corrispondente al n. 15====  
8==== dell'elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 e comprendenti anche le attività di cui ai nn.

del Decreto medesimo.

ubicata nel Comune di R O M A (Fiumicino)-

al seguente indirizzo Via della Pesca, 65-

Il titolare dell'attività è tenuto ad osservare e far osservare i divieti e le limitazioni imposti da questo Comando nonché le disposizioni relative alla vigilanza aziendale e al servizio di emergenza ove previsti e a mantenere l'efficienza degli impianti, attrezzature e dispositivi espressamente finalizzati alla sicurezza antincendi.

Il presente nulla osta provvisorio durante il periodo della sua validità produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi di cui alla legge 26 luglio 1965 n. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza. In tal caso si applicano le procedure ordinarie di concessione del Certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni previa l'osservanza integrale delle normative in vigore o delle prescrizioni.

ROMA li **28 SET. 1990**

RIC M/lc



IL COMANDANTE

(Dott. Ing. Guido CHIUCINI)



# RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.

Sede Sociale: Via di Malagrotta, 226 - 00050 Località Pantano di Grano - ROMA

Roma, 14 dicembre 2001

MM/sm - 05/6018-452

Spett.le

**Ispettorato Regionale Lazio**

**dei Vigili del Fuoco**

Via del Ciclismo, 19

00144 ROMA RM

R.R.R.

Spett.le

**Comando Provinciale di Roma**

**dei Vigili del Fuoco**

Via Genova, 3/a

00184 ROMA RM

## **Richiesta rinnovo Certificato Prevenzione Incendi.**

La scrivente Raffineria di Roma S.p.A. con sede in Roma, Località Pantano di Grano, Via di Malagrotta n. 226, avendo presentato notifica secondo quanto richiesto dall'art. 6 D.Lgs. 334/99 sia per lo stabilimento sito in Pantano di Grano sia per il reparto costiero sito in Fiumicino,

**chiede**

ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero degli Interni del 19/03/2001 ed ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 577 del 29/07/1982, il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi.

Distinti saluti.

RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.

Il Direttore H.S.E.Q.

Ing. Maurizio MARINELLI



Tel. +39-06-65598.1 - Fax +39-06-65000977 - E-mail: raffineria.roma@fina.be  
Casella Postale 9075 Aurelio - 00100 Roma

Cap. Soc. L. 10.000.000.000 - C.C.I.A.A. Roma 201709  
Cancelleria Tribunale Roma 2296/56 - C.F. 00460650583 - P. IVA 00898461009