



Prot. n° 2155/P

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA  
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ART. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82

**SI RILASCI A : ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

**IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA' DAL : 22.11.2001 AL : 21.11.2007**

**PER L'ATTIVITA' ( n. 91 del D.M. 16/02/1982 ):** impianto per la produzione del calore alimentato a metano avente potenzialità pari a 423,3 kw

**SITA NEL COMUNE DI LA SPEZIA VIALE S.Bartolomeo**

**SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO :**

- centrale termica locale uffici BANCHINA (Terminal)
- caldaia SEVESO da 423,3 kw;
- bruciatore RIELLO RS 58 valvole DUNG/RBL

**LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO :**

- massimo ordine e pulizia del locale;
- sia osservato quanto previsto all'art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio;
- sia altresì osservato quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, per quanto attiene agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.
- dovranno essere osservate le norme di gestione indicate nelle nota di trasmissione del presente atto, la quale costituisce parte integrante del certificato stesso

**SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI**

n. 2 estintori a polvere da kg. 9 del tipo approvato dal Ministero dell' Interno con capacità estinguente 55A - 233BC

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio ( art.15 D.P.R. 577 del 29/07/1982 ), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato ( D.M. 16/02/1982 ).

AG/v

La Spezia li 22 GEN. 2002



**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Dott. Ing. Claudio CHIAVACCI)