

TABELLA 1006C

ENEL - Centrale di Termini Imerese - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni

Verifica del rispetto dei valori limite di emissione per periodi di 720 ore di normale funzionamento consolidati nell'anno
dal 02/01/2005 01.00.00 al 02/01/2006 13.00.00

720 ORE	SO2 (mg/Nm3)		NOX (mg/Nm3)		POLVERI (mg/Nm3)		CO (mg/Nm3)		NOX (mg/Nm3)		SO2 (mg/Nm3)		POLVERI (mg/Nm3)				
	Ore valide	% val.	Ore valide	% val.	Ore valide	% val.	Ore valide	% val.	Ore valide	% val.	Ore valide	% val.	Ore valide	% val.			
28/12 20:00 - 27/01 21:00	4,6	98,9	182,6	712	98,9	0,0	720	100,0	7,8	712	98,9	7,4	3,0	217,3	0,0	0,0	100,0
27/01 22:00 - 03/03 18:00	3,5	96,7	192,0	696	96,7	0,0	704	97,8	14,6	698	96,9	7,1	3,0	241,8	0,0	0,0	100,0
03/03 19:00 - 02/04 18:00	2,9	99,3	177,0	715	99,3	0,0	720	100,0	6,8	715	99,3	7,6	3,0	185,8	0,0	0,0	100,0
02/04 19:00 - 02/05 18:00	5,9	99,0	173,2	713	99,0	0,0	719	99,9	7,0	713	99,0	7,4	3,0	225,6	0,0	0,0	100,0
02/05 19:00 - 01/06 18:00	2,8	98,9	169,4	712	98,9	0,0	719	99,9	5,1	713	99,0	7,4	3,0	232,2	0,0	0,0	100,0
01/06 19:00 - 01/07 18:00	16,4	96,9	173,2	698	96,9	0,0	711	98,8	5,1	699	97,1	7,5	3,0	219,1	0,0	0,0	100,0
01/07 19:00 - 01/08 05:00	1,0	98,6	176,1	710	98,6	0,0	719	99,9	4,9	711	98,8	7,5	3,0	210,9	0,0	0,0	100,0
01/08 06:00 - 31/08 11:00	1,8	99,6	174,9	717	99,6	0,0	720	100,0	3,9	717	99,6	7,6	3,0	215,1	0,0	0,0	100,0
31/08 12:00 - 03/12 23:00	66,6	99,0	192,2	713	99,0	1,1	706	98,1	7,4	704	97,8	7,1	3,0	231,2	6,3	0,0	93,7