

TABELLA 1006C

ENEL - Centrale di Termini Imerese - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni

Verifica del rispetto dei valori limite di emissione per periodi di 720 ore di normale funzionamento consolidati nell'anno  
dal 02/01/2005 01.00.00 al 02/01/2006 13.00.00

720 ORE	Limiti autorizzati in applicazione del D.M. 12/7/90 (mg/Nm <sup>3</sup> )												Consumi Combustibili						
	SO2			NOX			POLVERI			CO			O2 (% vol.)			Potenza Media Gen. (MW)	OCD (%)	CE (%)	GAS (%)
	(mg/Nm <sup>3</sup> )	Ore valide	% val.	(mg/Nm <sup>3</sup> )	Ore valide	% val.	(mg/Nm <sup>3</sup> )	Ore valide	% val.	(mg/Nm <sup>3</sup> )	Ore valide	% val.	misurato	O2 rif.					
31/12 18:00 - 02/02 20:00	1585,3	699	97,1	539,8	699	97,1	43,1	720	100,0	0,7	711	98,8	5,1	3,0	74,7	100,0	0,0	0,0	
02/02 21:00 - 07/03 06:00	1507,6	716	99,4	535,8	716	99,4	46,8	716	99,4	1,3	716	99,4	5,4	3,0	77,0	100,0	0,0	0,0	
07/03 07:00 - 09/04 13:00	1370,6	701	97,4	452,5	701	97,4	37,8	713	99,0	0,5	702	97,5	5,5	3,0	67,6	100,0	0,0	0,0	
09/04 14:00 - 30/08 16:00	1388,1	714	99,2	386,5	714	99,2	28,6	718	99,7	0,5	714	99,2	5,2	3,0	70,7	100,0	0,0	0,0	
30/08 17:00 - 01/10 01:00	1589,6	716	99,4	334,7	716	99,4	22,7	713	99,0	0,6	716	99,4	5,0	3,0	65,9	100,0	0,0	0,0	
01/10 02:00 - 04/11 14:00	1587,2	696	96,7	375,7	696	96,7	23,5	720	100,0	1,3	697	96,8	4,7	3,0	65,2	100,0	0,0	0,0	
04/11 15:00 - 16/12 11:00	1556,8	675	93,8	435,5	681	94,6	32,5	714	99,2	1,3	686	95,3	4,8	3,0	72,0	100,0	0,0	0,0	