

**REGIONE SICILIANA**DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'INDUSTRIA  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 24/05/1988 n. 203;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988, allegato IV, concernente l'autorizzazione di nuove centrali termoelettriche e turbogas nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
- VISTE** le delibere del CIPE del 21/12/1988 e 27/07/1990 di approvazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL che prevedono il ripotenziamento dei gruppi esistenti della centrale di Termini Imerese mediante l'installazione di cinque turbogas da circa 100 MW ciascuno;
- VISTO** il D.M. 12/07/1990 che detta le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissa i valori minimi di emissione;
- VISTA** la circolare congiunta Assessorato Industria e Assessorato Territorio e Ambiente n. 17298 del 13/07/1991;
- VISTA** la circolare Assessorato Industria n. 340 del 22/05/1993;
- VISTO** il D.A. n. 2893 del 09/12/1992 che autorizza la costruzione e l'esercizio nell'ambito del recinto della esistente centrale termoelettrica dell'ENEL di Termini Imerese, delle opere di ripotenziamento, mediante l'installazione di cinque turbogas da circa 100 MW ciascuno e di miglioramento ambientale come da progetto presentato dall'ENEL ed allegato all'istanza del 25/09/1990 con le modifiche alla sistemazione planimetrica allegate alla nota del 12/07/1991;
- VISTA** la nota 1859 del 20/04/1999 con la quale l'ENEL SpA ha inoltrato istanza di proroga per gli interventi di ripotenziamento ed adeguamento ambientale delle unità da 110 MW, autorizzate con il D.A. n. 2893 del 09/12/1992 sopracitato;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi del 20/05/1999 tenuta presso i locali di questo Assessorato, con il quale si acquisisce e si condivide la nota n. 491 della CPTA di Palermo del 19/05/1999, che esprime parere sfavorevole alla richiesta di proroga sopracitata e con il quale vengono fissati i limiti delle emissioni e si stabiliscono le prescrizioni relative al progetto approvato con il D.A. n. 2893 sopracitato limitatamente alle sezioni denominate n. 4 e n. 5;
- VISTA** la nota 18015 del 16/09/1999 di questo Assessorato con la quale si comunica all'Enel S.p.A. l'esito della conferenza di servizi sopracitata e si chiedono chiarimenti sugli utilizzi futuri delle sezioni da 110 MW denominate n. 1, n. 2 e n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 1456 del 28.10.1999 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 ;
- VISTA** la nota n. 00404 dell' Enel S.p.A. del 02.03.2000 ;
- VISTO** Il verbale della conferenza di servizi del 07.06.2001 tenuta presso i locali di questo Assessorato , nella quale sono state prese in esame le richieste formulate dall'Enel S.p.A. con la nota 00404 sopracitata;
- RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**D E C R E T A**

**Art. 1)** – Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24/05/1988 n. 203 in ordine alle emissioni in atmosfera della Centrale ENEL in questione, dopo l'esame degli elaborati forniti dalla società dai quali si rileva che i parametri relativi alle sostanze non monitorate in continuo sono ampiamente rispettati, si conviene che la periodicità delle rilevazioni possa essere stabilita in annuale anziché semestrale come stabilito nel D.A. 1456 del 28.10.1999;

Art. 2) – Restano invariate e si ribadiscono tutte le altre prescrizioni ed i limiti stabiliti nel D.A. 1456 del 28.10.1999;  
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

PALERMO

10 SET. 2001




DIRIGENTE GENERALE  
(Dr. Ing. Giuseppe Sorce)

*Luca Sorce*

*[Handwritten signature]*

*Deputato al Dipartimento delle attività offshore  
Deputato alle attività Palermo 3 il 5-10-2001  
al n° 14378 serie 104*



Il Dirigente Coordinatore  
*[Handwritten signature]*