

CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI**Allegato 1****“Autorizzazione allo Scarico in Atmosfera
Verbale di Approvazione ARPA al Manuale di Gestione dello SME”**



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
 CAP 72100 Brindisi
 Tel. 0831 536832/536838 Fax 0831 536848
 E-mail: dap.br@arpa.puglia.it

Prot. 6344

17 OTT. 2008

Brindisi

09938 20 OTT 2008

c.a. EDIPOWER S.p.A.
 Ing. S. Maglio
 Ing. M. Policastro
 Fax: 0831/235430

p.c. ARPA PUGLIA
 DIRETTORE GENERALE
 Prof. G. Assennato
 Dott. Roberto Giua
 Fax: 080/5460150

EDIPOWER S.p.A. - BR	
CAPO CENTRALE	VISTI
	az co
P.S.	
A.C.	
SIL	X
A.A.	
ESERCIZIO	X
MANUTENZIONE	X
NOTE ARCHIVIO AMBIENT.	

Oggetto: Adeguamenti SME e SMI e aggiornamento Manuali di Gestione relativi

A seguito della Vs nota del 17/09/08, con cui si trasmetteva il Manuale di Gestione dello SMI e dello SME della Centrale, e preso atto che:

- gli analizzatori di SO₂ e di NOx del gruppo 3 e di NOx del gruppo 4 sono stati sostituiti con nuovi analizzatori;
- il Manuale di Gestione dello SME della centrale termoelettrica è stato adeguato alla nuova normativa in materia (D.Lgs. 152/06); sono state pertanto visionate le nuove procedure in esso contenute;
- un polverimetro della rete SMI per analisi di PTS nella centralina n. 1 Cerano-Villanova Nuova è stato sostituito con un analizzatore per PM10 Sharp mod. 5030;
- i sistemi SMI e SME sono stati implementati con il calibratore automatico UNOMAT Modello MCX-II per poter effettuare verifiche di precisione degli strumenti durante le manutenzioni periodiche;
- sono stati acquisiti dall'azienda nuovi PC Server e Client, dotati di sistemi operativi recenti e software dedicato aggiornato alle normative vigenti.

Si concorda pertanto con la proposta inoltrata dall'azienda di disattivazione del vecchio sistema e di attivazione del nuovo a partire dal 1 novembre p.v.; i due sistemi ad oggi funzionano in parallelo.

Si rimane in attesa di una comunicazione relativa all'effettivo avviamento del nuovo sistema e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 (dott. Elio Galabrese)

copie
 scan